



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου,  
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων  
✉ Φηρά Θήρας, 84700  
☎ 22863 60101  
✉ [@dimarxos@thira.gov.gr](mailto:@dimarxos@thira.gov.gr)  
Πληροφορίες: Βικτωρία Καλογιάννη

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ  
682b1a943e7c231e2300a7d4  
ΑΠ:27981  
Υπογραφή: 22/05/25 11:42  
Διανομή: 22/05/25 12:55

Θήρα, 07.05.2025  
Αρ. πρωτ.: 4438

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών  
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
& Διοικητικής Υποστήριξης  
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
[info@ypes.gr](mailto:info@ypes.gr)

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων στη Σαντορίνη.

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 23271/30-04-2025 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας με θέμα «Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με επαναλειτουργία των σχολείων στη Σαντορίνη», σας ενημερώνουμε ότι τα εξής:

1. Πριν την απόφαση επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι όλων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Θήρας από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και την ΚΤΥΠ Α.Ε. Τα συμπεράσματα των ελέγχων ήταν ότι παρά τις αρκετές σεισμικές δραστηριότητες, τα σχολικά κτίρια του Δήμου Θήρας συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τους εξειδικευμένους μηχανικούς έδειξαν ότι η δομική τρωτότητα των κτιρίων παρέμεινε αμετάβλητη.

Όλα τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση με την διαβάθμιση Α και Β, του ΟΑΣΠ.

Όσον αφορά τα κτίρια της κατηγορίας Β, σας ενημερώνουμε ότι έγιναν εργασίες επισκευών βάσει των υποδείξεων των ειδικών μηχανικών.

2. Δεν διαθέτουμε μελέτες στατικής επάρκειας στην διάθεση μας οι οποίες να επιβεβαιώνουν τη στατική επάρκεια των σχολικών κτιρίων. Από την ενημέρωση που έχουμε οι μελέτες στατικής επάρκειας πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) με τον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο. Από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) πραγματοποιήθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος.

