



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 641 7802
FAX. : 210 641 7753
Email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση Βουλής σχετικά με εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης στον οικισμό Μύτικα, Δήμου Χαλκιδέων, Εύβοιας.

Σχετ. : Η υπ' αρ. 5666/26.5.2025 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ 57499/3613/27.5.2025)

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης Βουλής, με αντικείμενο τις αντιδράσεις της Επιτροπής κατοίκων Μύτικα, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, για τη διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης μέσα από τον εν λόγω οικισμό, για λόγους υγείας, σας γνωρίζουμε τα εξής και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας:

1. Ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε, στην ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ, φάκελο τροποποίησης της υπ' αρ. 140979/16.06.2009 ΑΕΠΟ για τη Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΑΛΙΒΕΡΙ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ), όπως ισχύει, ο οποίος αφορά τόσο το επίμαχο τμήμα, δηλ. την υπόγεια διέλευση των καλωδίων από τον οικισμό του Μύτικα, όσο και κάποιες μετατοπίσεις πυλώνων, σε άλλο σημείο της γραμμής μεταφοράς. Ο εν λόγω φάκελος έγινε προσβάσιμος, μέσω Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), για γνωμοδότηση, από το αρμόδιο Δασαρχείο καθώς και τις Διευθύνσεις Δασών (Εύβοιας & ΥΠΕΝ). Οι εν λόγω Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά και υπό όρους και η απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ εκδόθηκε στις 08.5.2025 με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/78690/5517 (ΑΔΑ:ΨΥΗΕ4853Π8-1ΨΥ).
Σημειώνεται ότι η εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης του υπόγειου καλωδίου αφορά την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ (ΔΝΕΜ).
2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο φάκελο, αναφορικά με την ασφάλεια του κοινού από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης χαμηλών συχνοτήτων, προκύπτει ότι από μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής, το μαγνητικό πεδίο κυμαίνεται από 0,09% ως 0,26% του ορίου ασφαλούς έκθεσης, ενώ η προσομοίωση της δυσμενέστερης περίπτωσης λειτουργίας, υπολογίζει μαγνητική επαγωγή 8,11 και 12,06 φορές κάτω από το όριο σε απόσταση 1 μ και 2 μ από το σκάμμα τοποθέτησης του καλωδίου.
3. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Β' 3636/2022), γενικά για τα υπόγεια και υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης, δεν προβλέπεται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ