



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433
2132161428, 2132161429
E-mail: tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 02/07/2025

Αρ. Πρωτ.: 23198

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση της με αρ. **5560/21.05.2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Θρασκιά Ουρανία, με θέμα: «Κατάρρευση τμήματος οροφής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'ΑΧΕΠΑ'», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το εν λόγω περιστατικό στο διάδρομο της Μονάδας Χημειοθεραπειών του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ προέκυψε το βράδυ του Σαββάτου 17.05.2025, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε απορροή των ομβρίων υδάτων της βροχόπτωσης εξαιτίας φραγμένης υδρορροής και τα όμβρια διέρρευσαν κάτω από τη μόνωση του δώματος και προς την οροφή της Κλινικής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε «κατάρρευση της οροφής» του διαδρόμου, ενώ εντός του θαλάμου όπου πραγματοποιούνται οι χημειοθεραπείες ουδέποτε υπήρξε διαρροή.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου επιλήφθηκε όσο το δυνατόν πιο άμεσα της απόφραξης της υδρορροής, ώστε να υπάρξει απορροή των ομβρίων και τις αμέσως επόμενες ημέρες επισκεύασε το σημείο της κατεστραμμένης μόνωσης.

Τέλος, σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σας ενημερώνουμε ότι οι θεραπείες των ασθενών που πραγματοποιούνται στη Μονάδα

Χημειοθεραπείας του Π.Γ.Ν.Θ. 'ΑΧΕΠΑ', όπου και σημειώθηκε το συμβάν, συνεχίστηκαν από τις 16.05.2025 έως και σήμερα απρόσκοπτα και δεν υπήρξε καμία αναστολή θεραπείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κα Θρασκιά Ο.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ