



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ιωάννινα, 30 Ιουνίου 2025

Αριθ. Πρωτ.:29903

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα

Τηλεφ. : 2651360307

Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr

Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr

Πληροφορίες : Ε.Κρανά

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ. 35257/26-6-2025 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από την υπ'αριθμ. 6413/18-6-2025 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Καββαδά αναφορικά με το θέμα: «Υδροδότηση Λευκάδας από πηγές Αγίου Γεωργίου Λούρου» σας αποστέλλουμε:

Το υπ'αριθμ. 29421/26-6-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου, με το οποίο σας γνωρίζουμε βάσει ποιων δεδομένων εκδόθηκε η με αρ.37249/02-08-2024 (ΑΔΑ:ΡΠ0ΣΟΡ1Γ-Η98) απόφασή μας με θέμα: «Χορήγηση Άδειας Χρήσης Υδατος για πολλαπλή χρήση, ύδρευσης και αναψυχής (πόση-διατροφή, άρδευση πρασίνου και λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής), από τις πηγές Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται σε γεωτεμάχιο με αριθμό διανομής 77 Αγροκτήματος Αγ.Γεωργίου του 1930 έκτασης 64.775τμ στη θέση «Πηγές Αγ.Γεωργίου», Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, για την ύδρευση των Δ.Ε. Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης του Δ. Αρταίων, των Δ.Ε. Αράχθου, Κοιμμένου και Τ.Κ. Σελλάδων της Δ.Ε. Κομποτίου του Δ. Νικολάου Σκουφά, των Δ.Ε. Κρανέας και Φιλιππιάδας του Δ.Ζηρού, των Τ.Κ. Καναλίου, Νέας Σαμψούντος, Σινώπης της Δ.Ε. Ζαλόγγου Δ.Πρεβέζης, της Τ.Κ. Λούρου, Στεφάνης, Ωρωπού της Δ.Ε. Λούρου Δ.Πρεβέζης, της Δ.Ε.Πρεβέζης του Δ.Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δ.Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βόνιτσας, Περατιάς, Πλαγιάς του Δ. Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δικαιούχος της Άδειας ορίζονται οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Πρέβεζας-Φιλιππιάδας, Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Άρτας και Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας», αλλά και για τη δυνατότητα τροποποίησής της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:

1. Το υπ'αριθμ. 29421/26-6-2025




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευτυχία Τενέντε
ΠΕ Διοικ/κού - Οικ/κού

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δρ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΛΙΑΠΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση : 5^ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Κοζάνης 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πληροφορίες : Εμμ. Πατεράκης

Τηλέφωνο : 26510-90240

Ηλ/κή Δ/ση : paterakis@apdhp-dm.gov.gr

Ιστοχώρος : <http://www.apdhp-dm.gov.gr>

Ιωάννινα, 26 Ιουνίου 2025

Αρ. Πρωτ. 29421

Σχετ.: 29452, 28061, 28066, 28261

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Υδροδότηση Λευκάδας από πηγές Αγίου Γεωργίου Δ.Ζηρού

ΣΧΕΤ. : 1. Η Κ.Υ.Α. με αρ.52120/10-07-1984 «Ανάθεση στην ΕΥΔΑΠ της μελέτης κατασκευής του έργου ύδρευσης Λευκάδας».

2. Η Κ.Υ.Α. με αρ.Δ11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ 174/Β/26-03-1991) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτερων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση».

3. Η Κ.Υ.Α. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αυτή διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.13/29-04-2024(ΦΕΚ 71/Α/17-05-2024) «Έγκριση της 2^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου».

5. Η Απόφαση Γραμματέα ΑΔΗΔΜ με αρ.37249/02-08-2024 (ΑΔΑ:ΡΠΘΣΟΡΙΓ-Η98) χορηγήθηκε Άδεια Χρήσης νερού από τις Πηγές Αγίου Γεωργίου «Χορήγηση Άδειας Χρήσης Υδάτος για πολλαπλή χρήση, ύδρευσης και αναψυχής (πόση-διατροφή, άρδευση πρασίνου και λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής), από τις πηγές Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται σε γεωτεμάχιο με αριθμό διανομής 77 Αγροκτήματος Αγ.Γεωργίου του 1930 έκτασης 64.775τμ στη θέση «Πηγές Αγ.Γεωργίου», Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, για την ύδρευση των Δ.Ε. Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης του Δ. Αρταίων, των Δ.Ε. Αράχθου, Κοιμμένου και Τ.Κ. Σελλάδων της Δ.Ε Κομποτίου του Δ. Νικολάου Σκουφά, των Δ.Ε. Κρανέας και Φιλιππιάδας του Δ.Ζηρού, των Τ.Κ. Καναλίου, Νέας Σαμψούντος, Σινώπης της Δ.Ε. Ζαλόγγου Δ.Πρεβέζης, της Τ.Κ. Λούρου, Στεφάνης, Ωρωπού της Δ.Ε Λούρου Δ.Πρεβέζης, της Δ.Ε.Πρεβέζης του Δ.Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δ.Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βόνιτσας, Περατιάς, Πλαγιάς του Δ. Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δικαιούχος της Άδειας ορίζονται οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Πρέβεζας-Φιλιππιάδας, Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Άρτας και Λευκάδας- Αιτωλοακαρνανίας».

6. Το από 10/06/2025 αίτημα του Συνδέσμου Πρέβεζας-Φιλιππιάδας, Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Άρτας (αρ.εισ. Δ/σης Υδάτων Ηπείρου 26763/12-06-2025) άδειας χρήσης ύδατος από εφεδρικό σημείο στις πηγές Αγίου Γεωργίου.

7. Το έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ηπείρου με αρ.27009/13-06-2025 «Επιδιόρθωση των βλαβών

των αγωγών ύδατος πηγών Αγίου Γεωργίου».

8. Το από 17/06/2025 αίτημα του Συνδέσμου Πρέβεζας-Φιλιπιάδας, Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Άρτας (αρ.εισ. Δ/σης Υδάτων Ηπείρου 27681/18-06-2025) για τοποθέτηση αντλίων στο εφεδρικό σημείο υδροληψίας λόγω εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ2878/Β/27-10-2014).

9. Το έγγραφο του Συνδέσμου Ύδρευσης Λευκάδας- Αιτωλοακαρνανίας με αρ.85/19-06-2025 (αρ.εισ. Δ/σης Υδάτων Ηπείρου 28061/19-06-2025) όπου ενημερώνει για πρόθεση αποκατάστασης βλαβών δικτύου στις 24-06-2025 στο 4^ο χλμ της οδού από Φιλιπιάδας προς Ιωάννινα και στο 2,1χλμ της οδού από Νέα Κερασούντα προς Γέφυρα Καλογήρου.

10. Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.35257/26-06-2025 (αρ.εισ.Δ/σης Υδάτων Ηπείρου 29452/26-06-2025) «Υδροδότηση Λευκάδας από πηγές Αγίου Γεωργίου Λούρου» με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ.6413/18-06-2025 Ερώτηση του Βουλευτή κ.Α.Καββαδά.

Με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.35257/26-06-2025 (10 σχετικό) με το οποίο διαβιβάστηκε η Ερώτηση του Βουλευτή κ.Α.Καββαδά με αρ.6413/18-06-2025 σας ενημερώνουμε ότι:

- Οι ποσότητες ύδατος που αναφέρονται στην ΚΥΑ με αρ.52120/10-07-1984 (1 σχετικό) αφορούν καθαρά τη διαστασιολόγηση του αγωγού και όχι άδεια χρήσης ύδατος βάσει αναγκών.
- Στην Απόφαση Γραμματέα ΑΔΗΔΜ χορήγησης άδειας χρήσης ύδατος με αρ.37249/02-08-2024 (5 σχετικό) οι υπολογιζόμενες απώλειες του δικτύου ύδρευσης αναφέρονται στο 30% της συνολικής απόληψης. Μετά το από 13/06/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δημάρχου Πρέβεζας όπου διαβίβασε βιντεοληπτικό υλικό διαρροών των αγωγών ύδατος από τις πηγές Αγ.Γεωργίου στις περιοχές ΥΗΣ ΔΕΗ Λούρου, ΒΙΚΗ ΑΕ, Νέα Κερασούντα, Λούρος Πρέβεζας, Νέα Σαμψούντα, Ζέφυρος, Φλάμπουρα και Μιχαλίτσι με εκτιμώμενη απώλεια ύδατος 15.000μ3/ημέρα, η Δ/ση Υδάτων Ηπείρου με το έγγραφό της με αρ.27009/13-06-2025 (7 σχετικό) ζήτησε από τους αρμοδίους Συνδέσμους Ύδρευσης την άμεση αποκατάσταση των βλαβών με συνεχή ενημέρωση. Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λευκάδας- Αιτωλοακαρνανίας με το έγγραφό του με αρ.85/19-06-2025 (9 σχετικό) ενημέρωσε ότι θα προβεί σε αποκατάσταση βλαβών στις 24-06-2025. Καθώς ο περιορισμός των απωλειών του δικτύου ύδρευσης είναι αρμοδιότητα των Συνδέσμων Ύδρευσης και των εξυπηρετούμενων Δήμων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες μείωσης των απωλειών και όχι επαύξησης της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος.
- Σύμφωνα με την παρ.3 της ΚΥΑ με αρ.Δ11/Φ.16/8500/1991 (2 σχετικό), ορίζεται ανώτατο όριο χρήσης σε περίοδο αιχμής η μέση ημερήσια τιμή επί συντελεστή 1,5. Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της Απόφασης Γραμματέα ΑΔΗΔΜ χορήγησης άδειας χρήσης ύδατος με αρ.37249/02-08-2024 (5 σχετικό) κατατέθηκαν από τους δικαιούχους Συνδέσμους Ύδρευσης. Στο από 10/06/2025 αίτημα του Συνδέσμου Πρέβεζας-Φιλιπιάδας, Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Άρτας (6 σχετικό) για χρήση εφεδρικού σημείου υδροληψίας δεν γίνεται αναφορά για τροποποίηση της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος ούτε γίνεται κατάθεση επικαιροποιημένων στοιχείων χρήσης. Μαζί την κατάθεση επικαιροποιημένων στοιχείων αναγκών ύδατος κατά την τουριστική περίοδο η οποιοδήποτε άλλων στοιχείων θεωρηθεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί, οι Δήμοι Λευκάδας και Ακτίου-

Βόνιτσας θα πρέπει να καταθέσουν στις οικείες Δ/νσεις Υδάτων αιτήματα άδειας χρήσης ύδατος για τα σημεία υδροληψίας τα οποία υδρεύονται επιπρόσθετα από τις Πηγές Αγίου Γεωργίου.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.



Δρ. Εμμανουήλ Πατεράκης
ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

**Μ.Ε.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**Δρ. Εμμανουήλ Πατεράκης
ΠΕ Μηχανικών με Βαθμό Α**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Γραφείο Γραμματέα ΑΔΗΔΜ (gg@apdhp-dm.gov.gr)

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής(gazisdim@apdhp-dm.gov.gr)

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. Γ.10.1 (Υδρευση Πηγές Αγ.Γεωργίου)
3. Γ.8.3