



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4-8-2025

Αρ. Πρωτ.: 26066

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με **αρ. 2209/11-6-2025 αναφορά**, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Μερόπη Τζούφη, με θέμα «Κατάρρευση ψευδοροφών στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ », σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το εν λόγω περιστατικό στο διάδρομο της Μονάδας Χημειοθεραπειών του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ προέκυψε το βράδυ του Σαββάτου 17.05.2025, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε απορροή των ομβρίων υδάτων της βροχόπτωσης εξαιτίας φραγμένης υδρορροής και τα όμβρια διέρρευσαν κάτω από τη μόνωση του δώματος και προς την οροφή της Κλινικής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε «κατάρρευση της οροφής» του διαδρόμου, ενώ εντός του θαλάμου όπου πραγματοποιούνται οι χημειοθεραπείες ουδέποτε υπήρξε διαρροή.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου επιλήφθηκε άμεσα της απόφραξης της υδρορροής, ώστε να υπάρξει απορροή των ομβρίων και τις αμέσως επόμενες ημέρες επισκεύασε το σημείο της κατεστραμμένης μόνωσης.

Τέλος, σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, οι θεραπείες των ασθενών που πραγματοποιούνται στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του Π.Γ.Ν.Θ. 'ΑΧΕΠΑ', όπου και σημειώθηκε το

συμβάν, συνεχίστηκαν από τις 16.05.2025 έως και σήμερα απρόσκοπτα και δεν υπήρξε καμία αναστολή θεραπείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Μ. Τζούφη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ