



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 286

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα Μαρίνα- Αλεξάνδρα
Κεφάλα
2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7616/17.7.2025 Ερώτηση με θέμα:
«Ανάγκη εγκατάστασης σύγχρονου συστήματος πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό
χώρο της Δωδώνης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7616/17.7.2025 Ερώτησης της Βουλευτού κας Μαρίας- Αλεξάνδρας Κεφάλα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης, έκτασης 165 περίπου στρεμμάτων, υπάρχει από το 2003 εγκατεστημένο σύστημα πυρασφάλειας – πυρόσβεσης. Το συνολικό μήκος του εγκατεστημένου υπόγειου δικτύου πυρασφάλειας – πυρόσβεσης είναι 2000 μέτρα περίπου και επεκτείνεται τόσο στις επισκέψιμες περιοχές όσο και στις μη επισκέψιμες, ειδικότερα δε στις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως η γειτνίαση με δασικές εκτάσεις ή κρίσιμες υποδομές.

Όσον αφορά στην προστασία των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου, επισημαίνεται ότι όλα τα κτήρια και οι στεγασμένες εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένες με χειροκίνητους πυροσβεστήρες και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Για την προστασία των επισκεπτών από τον κίνδυνο πτώσης κεραυνών, έχουν δημιουργηθεί τρεις προστατευμένοι χώροι με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κλωβού Faraday, ένας εκ των οποίων στο μέσον της διαδρομής των επισκεπτών, οι οποίοι φέρουν ειδική σήμανση. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων και εφαρμόζεται τακτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας τους.

Επιπλέον, το 2021-2023 πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός του συστήματος, που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη μορφοποίηση και διαχείριση της φυτικής καύσιμης ύλης σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου, την εγκατάσταση μεγαφωνικού συστήματος ειδοποίησης τοποθετημένου σε κεντρικό σημείο της διαδρομής των επισκεπτών και καλύπτει τους επισκέψιμους υπαίθριους χώρους και την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης πυροσβεστικών σημείων και οδεύσεων.

Παράλληλα, πραγματοποιείται τακτική αποψίλωση της βλάστησης, τουλάχιστον τρεις φορές κατά την αντιπυρική περίοδο, με προτεραιότητα στην επισκέψιμη περιοχή των μνημείων, στις υποδομές, καθώς και στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις.

Επιπλέον, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων έχει τακτική επικοινωνία με τον αρμόδιο Δήμο Δωδώνης, προκειμένου να παραμένουν ανοικτές οι περιμετρικές οδοί πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και για τον καθαρισμό των όμορων ιδιοκτησιών από την βλάστηση.

Περαιτέρω, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωαννίνων έχει ενσωματώσει το «Σχέδιο επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης», στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών», ενώ διενεργείται ετήσια εκπαίδευση του προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της φωτιάς, καθώς και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης.

Επιπλέον των ανωτέρω, έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί το «Εγχειρίδιο μνημονίου ενεργειών του γενικού σχεδίου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών για τον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης» καθώς και το «Σχέδιο προληπτικής απομάκρυνσης επισκεπτών & εργαζομένων λόγω επεττειλούμενου κινδύνου εξαιτίας επερχόμενης δασικής πυρκαγιάς του «αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης».

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, έχουν υλοποιηθεί τα αναγκαία έργα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα από το Υπουργείο Πολιτισμού, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής πρόληψη και να επιτρέπεται άμεση επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΜΕΕΜΠΚ
5. ΕΦΑ Ιωαννίνων