



Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημερ.:
Διαβάθμιση:

Προς: κ. Στ. Παπασταύρου,
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη:

Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά:

Η υπ' αριθμ. 3077/17.09.2025 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Σταύρος Μιχαηλίδης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Σταύρου Γ. Μιχαηλίδη, σχετικά με την ανάγκη συμβατότητας των παρεμβάσεων ΔΕΔΔΗΕ με το καθεστώς του παραδοσιακού οικισμού Πατρικών Χίου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Οι οικισμοί της Νότιας Χίου - στους οποίους ανήκει και το χωριό Πατρικά – οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μεσαιωνικοί και στην πλειοψηφία τους έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί, ηλεκτροδοτήθηκαν από τη ΔΕΗ, στα πλαίσια του εξηλεκτρισμού της χώρας, κατά τη δεκαετία του 1960. Για την κατασκευή των έργων ηλεκτροδότησης ελήφθη υπόψη η ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των κρατικών οικονομικών πόρων καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης μακρόχρονης χρήσης των δικτύων διανομής, χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, για την αποτελεσματική και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των χρηστών τους.
2. Παρά τις σοβαρές τεχνικές δυσκολίες, που εκ των πραγμάτων υφίστανται και διαρκώς προκύπτουν σε ηλεκτροδοτήσεις παλαιών οικισμών, η ΔΕΗ και μεταγενέστερα ο ΔΕΔΔΗΕ, με σεβασμό στο χαρακτήρα αυτών, σε μεγάλα τμήματα των εγκαταστάσεων Δικτύου χρησιμοποίησε μονωμένα καλώδια τοποθετημένα επί των τοίχων των ακινήτων καθώς και κιβώτια Διανομής στις αποχρώσεις των υφιστάμενων υλικών τοιχοποιίας, τοποθετώντας αυτά ακόμη και εντός θυρίδων. Τα προαναφερόμενα ανάλογα έργα ηλεκτροδοτήσεων, που είχαν πραγματοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς αυτούς, προηγήθηκαν της ανακήρυξης αυτών από την Πολιτεία, με νομοθετική ρύθμιση, ως παραδοσιακών και προστατευόμενων οικισμών.
3. Λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων και δυσκολιών, που παρουσιάζονται αναπόφευκτα κατά την κατασκευή των επιμέρους έργων ηλεκτροδοτήσεων εντός των προαναφερόμενων οικισμών (μη γεωμετρικοί δρομίσκοι με μεγάλη στενότητα και συνύπαρξη και άλλων εγκαταστάσεων, διαβρωμένες ή αποσπασμένες επιφάνειες πέτρινων τοίχων μεγάλου πάχους ιδιοκτησιών, κ.α.), οι απαιτήσεις για πλήρη υπογειοποίηση και απόκρυψη των ηλεκτρικών καλωδίων και των συναφών εγκαταστάσεων Δικτύου Διανομής συχνά δημιουργούν δυσεπίλυτα ζητήματα και ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων και περαιτέρω εργασιών επί των ακινήτων των ιδιοκτητών, για την αντιμετώπιση των οποίων είναι απαραίτητη και η συνεργασία τους.
4. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτούνται έργα υποδομής, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει προσφάτως σε διευθετήσεις των δικτύων χρησιμοποιώντας και άλλα υλικά που συνάδουν με το χαρακτήρα του παραδοσιακού, όπως επιτοίχιοι μεταλλικοί σωλήνες για τη διέλευση των καλωδίων, σεβόμενος με αυτόν τον τρόπο τις ιδιοκτησίες και μειώνοντας την ανάγκη επεμβάσεων και φθορών.



5. Για τον ΔΕΔΔΗΕ ο σεβασμός στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδη στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, με πλήρη επίγνωση και ευαισθησία για τα ιδιαίτερα προβλήματα που εκ των πραγμάτων υφίστανται και αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των εν λόγω οικισμών, έχει ήδη προχωρήσει σε μελέτες υπογειοποιήσεις τμημάτων του Δικτύου Χαμηλής Τάσης ορισμένων εκ των μεσαιωνικών χωριών της Χίου όπως Μεστά, Πυργί, Ολύμπιοι, Καλαμωτή και Ανάβατος. Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον αρμόδιο Δήμο, για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ανάπλασης που θα ενταχθούν σε Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θα περιλαμβάνουν υπογειοποιήσεις τμημάτων υφισταμένων δικτύων Χαμηλής Τάσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα συμμετέχει αναλαμβάνοντας το 50% του κόστους υπογειοποίησης αυτών.

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Μάνος

- Ανακοίνωση:
- κ. Νικόλαο Τσάφο
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Κοινοποίηση:
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κ. Νικόλαου Τσάφου
 - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων