



Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημερ.:
Διαβάθμιση:

Προς: κ. Σ. Παπασταύρου
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 45/6.10.2025 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Δημητροκάλλης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Δημητροκάλλη, με θέμα «Αρτέμιδα : 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από εκτεθειμένα καλώδια .», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά Δίκτυο μη αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, εντός περιοχής ευθύνης του Δήμου. Ο ΔΕΔΔΗΕ έλαβε εισερχόμενη επικοινωνία την ημέρα του περιστατικού περί τις 21:02 και 21:40 έφτασε συνεργείο της Υπηρεσίας μας στο οποίο υπεδείχθη φωτιστικό σώμα που βρίσκεται εντός του πάρκου Σωτήρος με εκτεθειμένα καλώδια. Αφορά την παροχή 16075863 που ηλεκτροδοτείται από πίλλαρ του Δήμου και άμεσα έγινε διακοπή λόγω επικίνδυνης κατάστασης. Για την επανασύνδεση της παροχής θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) που θα πιστοποιεί την καταλληλότητα της εγκατάστασης για την επανασύνδεσης της.

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Μάνος



- Ανακοίνωση: - κ. Νικόλαο Τσάφο
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Νικόλαου Τσάφου
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων