



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/339992/13.10.2025

Προς: κ. Στ. Παπασταύρου
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 17/06.10.2025 (ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/109264/3174) Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης

Κύριε Υπουργέ,

Προς απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αναστάσιου Νικολαΐδη, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Ο ΔΕΔΔΗΕ προσεγγίζει με ευαισθησία την προοπτική ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ, αφουγκραζόμενος τις επιταγές της «Πράσινης Μετάβασης» και αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των επενδύσεων κάθε οργανισμού, πολίτη ή ενεργειακής κοινότητας. Παράλληλα, οφείλει να κατανέμει τον διαθέσιμο «ηλεκτρικό χώρο» των Δικτύων που διαχειρίζεται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τηρώντας τις προβλεπόμενες σειρές προτεραιότητας εξέτασης, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διατήρηση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του Δικτύου, καθώς και για την παροχή ποιοτικής ενέργειας προς όλους τους χρήστες – καταναλωτές και παραγωγούς.
- Αναφορικά με την περίπτωση του Φ/Β σταθμού «ΗΛΙΑΝΑ Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ΣΥΝ. ΠΕ.» στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, εγκατεστημένης ισχύος 8,04MW, προκύπτει ότι με βάση και την έντεχνη ανάπτυξη του Δικτύου στη βάση βασικών αρχών του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ όπως η ακτινική ανάπτυξη του Δικτύου, ο πλησιέστερος στη θέση εγκατάστασης υφιστάμενος υποσταθμός που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του προαναφερθέντος αιτήματος για χορήγηση ΟΠΣ ΦΒ Σταθμού που κατέθεσε η «ΗΛΙΑΝΑ Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ΣΥΝ. ΠΕ.» στην Δ.Ε. Προσοτσάνης είναι ο υποσταθμός ΔΡΑΜΑΣ. Η χωρητικότητα του εν λόγω υποσταθμού έχει εξαντληθεί σε χρονικό σημείο προγενέστερο της υποβολής του επίμαχου αιτήματος για την χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η αδυναμία χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τον υπόψη προς υλοποίηση Σταθμό ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής γνωστοποιήθηκε στην ανωτέρω αναφερόμενη Ενεργειακή Κοινότητα στις 30/4/2025, δηλαδή εντός εύλογου χρονικού



διαστήματος, μικρότερου των δύο (2) μηνών από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Τονίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαχειρίζεται υποσταθμό στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης, καθώς ο υποσταθμός «Πετρούσας» πλησίον του ΒΙΠΑ Προσοτσάνης αποτελεί Ιδιωτικής Χρήσης υποσταθμό παραγωγής.

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κ. Νικόλαο Τσάφο,
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κ. Νικολάου Τσάφου
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων