



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 213 1510 996
Email: koinel@civilprotection.gr

Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2025
Αριθ. Πρωτ.: ΥΠ 3776

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 723/30.10.2025 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας υποβάλλω
συνημμένα την απάντηση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

-Ο-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιωάννης Κεφαλογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39

Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι

Τηλέφωνο: 213-2157939

Email: aps.dinomyp.1@psnet.gr

Αριθ. Πρωτ.: **60943** Φ.109.1

Μαρούσι, 5 Νοεμβρίου 2025

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Γραφείο Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος».

ΣΧΕΤ: Το από 31/10/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο σας.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ' αριθ. 723/30-10-2025 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Χ. Ασημακοπούλου, σας γνωρίζουμε ότι, στο υπ' αριθ. πρωτ. 1434 οικ. Φ.704.1/13-01-2025 έγγραφο του Τμήματος Προληπτικής Πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Α.Π.Σ. με θέμα : *«Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων»*, ορίζεται ότι:

1. Αναφορικά με την συνθήκη ότι ο θεωρητικός πληθυσμός αποτελεί κριτήριο για τον ανώτατο (μέγιστο) επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών/-τριών σε μία αίθουσα διδασκαλίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.1. Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80), ως θεωρητικός πληθυσμός ορίζεται ο τεχνικός υπολογισμός των ατόμων του χώρου, ο οποίος είναι η βάση υπολογισμού για την λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου και τις καθαρές επιφάνειες.

1.2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 16/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β' 2326), ως θεωρητικός πληθυσμός ορίζεται ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του εκπαιδευτηρίου ως βάση υπολογισμού για την λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.

2. Ειδικότερα, ο θεωρητικός πληθυσμός των αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων, ανάλογα με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο πυροπροστασίας που υπάγεται και εξετάζεται με βάση το έτος κατασκευής του κτιρίου, υπολογίζεται ως ακολούθως:

2.1. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80), για τις οποίες αντιστοιχίζεται η αναλογία 1 ατ. / 2 τ.μ. δαπέδου ή εφόσον πρόκειται για αίθουσα διδασκαλίας με σταθερά καθίσματα βάσει του μεγαλύτερου αριθμού που προκύπτει είτε από τον αριθμό των καθισμάτων της είτε από την αναλογία 1 ατ. / 2 τ.μ. δαπέδου. (Κατ. Δ).

2.2. Σύμφωνα με την παρ. παρ. 2.1.1 του άρθρου 7 του π.δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 32): «Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς όμως να υπολείπεται την αναλογία 1 ατόμου / 2 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας» (περ. α).

2.3. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 16/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β' 2326): «Για τις αίθουσες διδασκαλίας ισούται με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς να υπολείπεται της αναλογίας 1 ατόμου / 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου.».

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80): «Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως ειδικός κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδικεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.», και «Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας εξετάζει την κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων κανονισμών - ειδικών διατάξεων.». Για την ως άνω παρ. διευκρινίζεται με την υπ' αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α' /7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ) ότι: «...Σημειώνεται ότι το π.δ. 41/18 ως ειδικός κανονισμός εξειδικεύει τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ν.4067/2012, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό / Αποφ. 3046/204/89) και κατισχύει των γενικών απαιτήσεων που αυτοί ορίζουν κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα. Ωστόσο, ως ειδικός κανονισμός που αναφέρεται στην κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας, ισχύει παράλληλα με τους άλλους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν άλλες κτιριοδομικές απαιτήσεις (όπως την στατική επάρκεια, την προσβασιμότητα, την θερμομόνωση /

ενεργειακή αποδοτικότητα, κ.λ.π.) και συνισχύει με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς και οδηγίες (όπως κανονισμός φυσικού αερίου, υγραερίου, ανελκυστήρες, κ.λ.π.).».

4. Κατόπιν των προεκτεθέντων, προκύπτει με σαφήνεια ότι:

4.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός δεν αποτελεί κριτήριο του ανώτατου (μέγιστου) επιτρεπόμενου αριθμού μαθητών/-τριών σε μία αίθουσα διδασκαλίας, αλλά λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τον καθορισμό των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

4.2. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών/-τριών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται από λοιπές γενικές (π.χ. (στ) σχετικό) και ειδικές κτιριολογικές και λοιπές διατάξεις και απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως συμβαίνει αντιστοίχως και σε άλλες χρήσεις/δραστηριότητες κτιρίων, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης, κλπ. όπου ισχύουν για τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό (δυναμικότητα) ατόμων οι υγειονομικές διατάξεις, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κλπ.

5. Τα λοιπά διαλαμβανόμενα σε αυτήν ζητήματα δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Ο Αρχηγός
Θεόδωρος Κ. Βάγιας
Αντιστράτηγος ΠΣ