



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Β' 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Αποστόλων
Τ.Κ. - Πόλη : 461.00 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες : Τσόδουλος Κυριάκος
Τηλέφωνο : 2665022293
FAX : 2665022293
E-mail : mail@2dim-igoum.thesp.sch.gr

Ηγουμενίτσα 07-11-2025

Αριθ. Πρωτ. : **167**

ΠΡΟΣ : - Δνση ΠΕ Ν Θεσπρωτίας
- Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ.
Εκπαίδευσης Ηπείρου

ΚΟΙΝ: - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
2^{ου} Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά Επείγον: Πτώση των σοβάδων οροφής σε αίθουσα του 1ου ορόφου του Σχολείου μας.

Αξιότιμοι Κυρίες /Κύριοι,

Σήμερα, 7/11/2025, διαπιστώσαμε κατά την έναρξη των μαθημάτων (08:15) ότι σημειώθηκε πτώση τμημάτων σοβάδων οροφής σε αίθουσα του 1ου ορόφου του Σχολείου μας σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κτιριακών προβλημάτων που σας έχουμε γνωστοποιήσει με αντίστοιχα έγγραφα μας.

Αμέσως, η Δ/ση του Σχολείου αφού έλαβε μέριμνα για την ασφαλή παραμονή των μαθητών με απόλυτη συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες, ενημερώθηκε ο Δντης Π.Ε Ν. Θεσπρωτία, η ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Ηγουμενίτσας (ο Γενικός Γραμματέας, όλοι οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας και ο Αντιδήμαρχος)

Οι τεχνικές υπηρεσίες, αποδίδουν την πτώση των σοβάδων στην έντονη και παρατεταμένη υγρασία που έχει εισχωρήσει στην πλακά οροφής, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μόνωσης της οροφής του κτιρίου.

Ακολούθησε έκτακτη σύσκεψη στο γραφείο της Διεύθυνσης, όπου παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της ΚτΥπ, ο Βουλευτής του νομού, ο Γενικός γραμματέας του Δήμου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Διευθυντής του Σχολείου, το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και όλοι οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, **αποφασίστηκε** να λειτουργήσει κανονικά το Σχολείο την Δευτέρα 10-11-2025 επανεκτιμώντας την κατάσταση για την ασφαλή λειτουργία του αφού πραγματοποιηθούν όλα τα παρακάτω άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών:

1. **Άμεση Αποξήλωση:** Ο ανάδοχος του έργου θα προχωρήσει **αμελλητί** στην πλήρη αποξήλωση όλων των επισφαλών οροφοκονιαμάτων (σοβάδων) από το σύνολο των αιθουσών του 1ου ορόφου, προς άρση κάθε κινδύνου.

2. **Έλεγχος Φωτιστικών:** Να διενεργηθεί άμεσος έλεγχος ασφαλείας του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων στις εν λόγω αίθουσες.
3. **Επίσπευση Έργου:** Να επισπευσθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της μόνωσης ταράτσας από τον ανάδοχο, αξιοποιώντας άμεσα το πρώτο χρονικό διάστημα που οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες (απουσία βροχόπτωσης) για την εφαρμογή των υλικών.

