

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, EMAIL: tee@central.tee.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: 210 3291660-1
Email: gd-aece@central.tee.gr

Αθήνα, 15.10.2025
Αριθμ. Πρωτ.: 45357

Προς
Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
Email: tkvel@yme.gov.gr

Θέμα : Ερώτηση 09/06.10.2025


Σε απάντηση του με Αριθμ.Πρωτ.:161780/07.10.2025 εγγράφου σας, σχετικά με την Ερώτηση 09/06.10.2025 του Βουλευτή κ. Ιωάννη Δημητροκάλλη με θέμα: «Φωταγωγοί: Άμεση ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων», αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» (ΦΕΚ 193/Β/26.08.1980) φωταγωγοί, φρέατα ανεκκυστήρων και εν γένει ανοίγματα επί των δαπέδων, δέον όπως προστατεύονται είτε περιμετρικώς δι' ανθεκτικών κιγκλιδωμάτων ύψους τουλάχιστον ενός (1,00) μέτρου και θωρακίων ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του μέτρου, είτε διά της πλήρους καλύψεώς των δι' αμετακινήτου στερεού σανιδώματος πάχους δύο και ημίσεος εκατοστών (0,025) του μέτρου, ηλουμένου επί ανθεκτικού πλαισίου εκ ξυλίνων λατακίων, είτε διά της τοποθέτησεως σιδήρου πλέγματος οπλισμού στερεουμένου εντός της πλακός κατά την κατασκευήν της.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιστό στον θεσμικό του ρόλο, βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας προκειμένου και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευών, με γνώμονα την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών.

Ο Πρόεδρος



Γιώργος Ν. Στασινός