



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Αναπαύσεως & Ραζηκότσικα 20

Ταχ. Κώδ. : 11636

Πληροφορίες: Ν. Παναγόπουλος

Τηλ.: 210 9231489

Ηλεκ.Ταχ. t.elektrofotismou@athens.gr

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον
Χρόνος Διατήρησης : Πενταετία

Αθήνα 2025

ΠΡΟΣ: 1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Τμήμα Επικοινωνίας και Διαφάνειας

ΚΟΙΝ: 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης κ. Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Υποδομών κ. Α. Γραμματικογιάννη
3. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων
5. Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμόν 1025/10-11-2025 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Χαλκιά.

Σχετικό: Το με Α.Π. 293690/19-11-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Απάντηση στο ερώτημα 1:

Η Υπηρεσία μας είναι ενήμερη για την κλοπή των καλωδίων στο οικοδομικό τετράγωνο που αναφέρεται στο σχετικό.

Έχουμε ήδη αποστείλει σχετικά έγγραφα όπως παρακάτω:

1. Το με Α.Π. 214894/03-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
2. Το με Α.Π. 217031/05-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
3. Το με Α.Π. 231397/22-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
4. Το με Α.Π. 239597/30-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Όσον αφορά στο ΚΑΦΑΟ επί της οδού Στουρνάρη, σας γνωρίζουμε ότι απομακρύνθηκε από συνεργείο της Υπηρεσίας μας παρόλο που δεν είχε ενεργή τροφοδοσία ρεύματος.

Απάντηση στο ερώτημα 2:

Τα μέτρα που λαμβάνουμε ως Υπηρεσία είναι:

- α. Ασφάλιση των ΚΑΦΑΟ με λουκέτα.
 - β. Ασφάλιση των θυρίδων στους ιστούς με ειδικά πορτάκια και αυτοδιάτρητες βίδες.
- γ. Πλήρωση των φρεατίων με χώμα και τσιμεντάρισμα για να μην είναι προσβάσιμα για την κλοπή των καλωδίων.

Απάντηση στο ερώτημα 3:

Τα συνεργεία της Υπηρεσίας μας πραγματοποιούν καθημερινά ελέγχους για εκτεθειμένα καλώδια λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας για ηλεκτροπληξία.

Η ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε αιτήματα που αφορούν εκτεθειμένα καλώδια είναι άμεση και κατά προτεραιότητα.

Απάντηση στο ερώτημα 4:

Οι αποκαταστάσεις των καλωδίων που εκλάπησαν και των υπογείων βλαβών του δικτύου οδοφωτισμού πραγματοποιούνται με επεμβάσεις του συνεργείου της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και όσες βλάβες δεν μπορούν να αποκατασταθούν με αυτεπιστασία δρομολογούνται με εντολές προς τις εργολήπτριες εταιρείες με τις οποίες έχει σύμβαση ο Δήμος Αθηναίων και η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού.

Όμως, λόγω του μεγάλου μήκους καλωδίων που εκλάπησαν, η αποκατάσταση των βλαβών διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν των τριών μηνών από την εύρεση της βλάβης, λόγω και της δυναμικότητας των συνεργείων της εργολήπτριας εταιρείας.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση των βλαβών στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Να ληφθεί υπόψη πως στις οδούς Αριστοτέλους και Μάρνης υπάρχουν φωτιστικά σώματα εκατέρωθεν των οδών και μόνο η μία πλευρά αυτών παρουσιάζει βλάβη.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

- Συνημμένα: 1. Το με Α.Π. 214894/03-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
2. Το με Α.Π. 217031/05-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
3. Το με Α.Π. 231397/22-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
4. Το με Α.Π. 239597/30-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

----- ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ -----