



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 213 1510 996
Email: koinel@civilprotection.gr

Μαρούσι, 18 Μαΐου 2026
Αριθ. Πρωτ.: ΥΠ 1570

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 4821/ 27.04.2026 Ερώτηση

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζεται ότι μέχρι τις 15.05.2026, και κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν ελεγχθεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ιδιοκτησίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), που βρίσκονται εντός χωρικής αρμοδιότητας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών Άρτας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Δράμας, Καρδίτσας, Αθηνών, Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Τρικάλων, Αχαΐας, Καβάλας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Αναφορικά με τον έλεγχο των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας δέκα (10) Βρεφονηπιακών Σταθμών ιδιοκτησίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), που βρίσκονται εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, δυνάμει της υπ' αρ. 65917οικ.Φ.708.4/13.12.2024 απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα: «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) στις περιπτώσεις παραβάσεων ως αποτέλεσμα των ελέγχων των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος» (Β' 7069), έγιναν συστάσεις και χορηγήθηκε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, προκειμένου οι υπεύθυνοι πέντε (5) Σταθμών εντός χωρικής αρμοδιότητας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα προβεί στην επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Προσέτι, επιδόθηκε σε δυο (2) Σταθμούς εντός χωρικής αρμοδιότητας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών Δελτίο Βεβαίωσης Παράβασης (διοικητικό πρόστιμο), συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ' αρ. 69019οικ.Φ.700.13/19.11.2021 υπουργικής απόφασης περί έγκρισης της υπ' αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 5519) και της υπ' αρ. 22888οικ.Φ.700.19/29.04.2024 υπουργικής απόφασης περί έγκρισης της υπ' αρ.

19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 2550). Επιπλέον, κατόπιν σχετικών ελέγχων σε Βρεφονηπιακό Σταθμό εντός χωρικής αρμοδιότητας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζεται υψηλή συμμόρφωση.

Τέλος, διενεργήθηκε έλεγχος των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας δυο (2) Βρεφονηπιακών Σταθμών ιδιοκτησίας της Δ.ΥΠ.Α που βρίσκονται εντός χωρικής αρμοδιότητας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά και επιδόθηκε σε αυτούς Δελτίο Βεβαίωσης Παράβασης (διοικητικό πρόστιμο).

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

-Ο-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευάγγελος Τουρνάς