



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433
2132161428, 2132161429
E-mail: tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 10/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 13054

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σε απάντηση της με αρ. **3912/16.03.2026** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους κ.κ. Βουλευτές Βελόπουλο Κυριάκο και Χήτα Κωνσταντίνο, με θέμα: «Χρόνιο και οριακό πρόβλημα υδροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας (Δρυμός, Λητή, Μελλισοχώρι – Δήμος Ωραιοκάστρου) και ανάγκη άμεσης κρατικής χρηματοδότησης για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΑΘ», και κατά το μέρος της δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Σχετ:**
- α. Η Η υπ' αριθμ. Δ1(δ) /Γ.Π. οικ. 27829/15-05-2023 (ΦΕΚ Β' 3525) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)»
 - β. Το με α.π. . ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ: 203873 (1550)/ 18-03-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) (ΦΕΚ Β' 3525).

Στην ως άνω διάταξη καθορίζονται οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης και οι αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως εξής:

- 1) Για τις υδρεύσεις Δήμων **υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης** (πρώτος βαθμός ευθύνης) είναι οι Δήμοι, ή Σύνδεσμοι Δήμων ή ΔΕΥΑ, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης και της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων και εργαστηριακών εξετάσεων - με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Για την ΤΚ Αρχαγγέλου υπεύθυνος φορέας ύδρευσης είναι η ΔΕΥΑ Αλμωπίας.
- 2) Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ή οι Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (β' βαθμός ευθύνης) είναι οι αρμόδιες αρχές οι οποίες:
 - Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι της παρ. 1 αρ. 19 της (α) σχετ. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι αυτής.
 - διασφαλίζουν τη λήψη επανορθωτικών μέτρων και περιορισμού χρήσης νερού από τον υπεύθυνο φορέα ύδρευσης
- 3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 14 της (α) σχετ. «Η μη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι μέρη Α και Β συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, εκτός εάν, με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση

της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας ΠΕ, η μη τήρηση της παραμετρικής τιμής θεωρηθεί ασήμαντη.»

- 4) Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. α' της παρ. 3 του άρθρου 14 της (α) σχετ. «Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι μη συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε. σε συνεργασία με τους υπευθύνους φορείς ύδρευσης διασφαλίζουν ότι απαγορεύεται η υδροδότηση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή ότι περιορίζεται η χρήση του εν λόγω νερού ή ότι αναλαμβάνονται όλες οι άλλες επανορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία.»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 της (α) σχετ., όταν η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών των σχετικών παραμέτρων θεωρείται ότι συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την υγεία, οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής υγιεινής των οικείων ΠΕ, λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

- **Ειδοποιούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους θιγόμενους καταναλωτές για τον δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τα αίτιά του, για την υπέρβαση της παραμετρικής τιμής και για τις επανορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ή των περιορισμών χρήσης ή άλλων ενεργειών,**
- **παρέχουν, και επικαιροποιούν τακτικά, τις απαραίτητες συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις προϋποθέσεις κατανάλωσης και χρήσης του νερού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους που σχετίζεται με το νερό**
- **ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν εξακριβωθεί ότι έχει πάψει να υφίσταται δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και τους πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.**

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το (β) σχετ. και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ως άνω αναφέρονται, μας ενημέρωσε ως ακολούθως:

Το πρόβλημα των αυξημένων συγκεντρώσεων νιτρικών στο νερό της περιοχής Μυγδονίας είναι γνωστό από το 2012 με αυξομειώσεις στις τιμές.

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, αξιολογεί τα προγράμματα παρακολούθησης της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, αποστέλλει έγγραφα σε Υπηρεσίες για τις κατά νόμο ενέργειές τους και συμμετέχει σε συσκέψεις για την εξεύρεση οριστικής λύσης.

Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στους τρεις οικισμούς Δρυμό, Λητή, Μελισσοχώρι βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση χρήσης νερού για πόση και μαγειρική χρήση.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΚΜ παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή αρμοδιότητάς της και συνεργάζεται με τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης με απώτερο σκοπό να εξασφαλισθεί ότι παρέχεται στους καταναλωτές υγιεινό πόσιμο νερό πλήρως απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θέματα κατασκευής ή χρηματοδότησης των υποδομών των δικτύων, όπως αυτά διατυπώνονται στην εν θέματι ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κ.

Βουλευτή κ. Χήτα Κ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ