

Αθήνα, 09/06/2026

Αρ. Πρωτ.: ΔΤ/ΚΟΙΝ/47

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5627/26.05.2026 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο με θέμα: «Απαράδεκτη έλλειψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

Έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας από κλιμάκιο Μηχανικών της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με αντικείμενο την προσβασιμότητα του κτιρίου. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Η ράμπα που έχει ήδη κατασκευαστεί στη νότια πλευρά του κτιρίου είναι εκτός προδιαγραφών. Η μοναδική δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να γίνει μέσω του κεντρικού εξωτερικού κλιμακοστασίου από το πεζοδρόμιο με εγκατάσταση αναβατορίου σκάλας προκειμένου να είναι προσβάσιμο το επίπεδο του ισόγειου. Για την πρόσβαση στα ακροατήρια, τα οποία βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της κεντρικής εισόδου, απαιτείται τοποθέτηση 2ου αναβατορίου σκάλας.

Επισημαίνεται ότι, για τις επεμβάσεις αυτές, δεδομένου ότι το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ακολούθως δε θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

