



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ηράκλειο : 9-7-26

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

E-mail: info@ypes.gr

**ΚΟΙΝ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Αριθμ.Πρωτ.: 7707/9-7-26
Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Χατζηγεωργίου 2 - Β.Κ.
Φοινικιά. Τ.Κ 71500
Πληροφορίες : Γραφείο Προέδρου
Τηλέφωνο: 2810-529351
FAX: 2810-263329
Email: proedros@deyah.gr

ΘΕΜΑ : ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 36440/30-6-2026 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΕΥΑΗ 7300/1-7-2026)

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού ερωτήματος σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με τους πυροσβεστικούς κρουνούς στην χωροθετημένη ως ΒΙΟΠΑ περιοχή Φοινικιάς -Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου (ερώτημα 1), υπάρχει επαρκής αριθμός πυροσβεστικών κρουών, για την διάταξη των οποίων είναι ενήμερη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου. Οι κρουνοί αυτοί συντηρούνται ετησίως και είναι λειτουργικοί, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς στην περιοχή στις 25/6/2026, καθώς από αυτούς εξυπηρετήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης δεν έχουμε λάβει από κάποια αρμόδια υπηρεσία αίτημα για την επαύξηση ή αναδιάταξή τους ή άλλο αίτημα σχετικά με αυτούς.

2. Σε σχέση με το ερώτημα 4, σας γνωρίζουμε ότι η προσωρινή τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφής (και όχι “μπαζών”) στον ευρύτερο χώρο της ΔΕΥΑΗ στην Φοινικιά έλαβε χώρα στο πλαίσιο παλαιότερων νόμιμων εργασιών και έργων για την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη έχει απομακρυνθεί σχεδόν το σύνολο αυτών.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑΗ**

Γεώργιος Βουρεξάκης

