



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/ 162367/15-07-2026

Προς: κ. Στ. Παπασταύρου
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 2932/8.7.2026 Αναφορά του Βουλευτή του Κόκκαλη Βασιλείου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Κόκκαλης Βασίλειος με θέμα: «Επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης σε Λάρισα, Τύρναβο και Αμπελώνα - Ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την αξιοπιστία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία μελετά και κατασκευάζει τα δίκτυά της σύμφωνα με Κανονισμούς και Πρότυπα ανάλογα με εκείνα που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ. Ακολουθώντας και τη διεθνή πρακτική, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιθεωρεί, συντηρεί, ανακαινίζει, ενισχύει και επιτηρεί τη λειτουργία των δικτύων της, σε συνεχή βάση, προκειμένου να εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο καθώς και για να παρέχει ηλεκτρική τάση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50160 "Χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα δημόσια δίκτυα διανομής" (το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50160).

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι τα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκτεθειμένα σε μεγάλο αριθμό εξωγενών επιδράσεων, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ποικιλία διαταραχών της τάσης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50 160 το οποίο καθορίζει τα χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα δημόσια δίκτυα διανομής, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ένας αριθμός διακοπών της τάσης είναι αναμενόμενος λόγω χειρισμών και βλαβών, ενώ σε περιπτώσεις μη



κανονικών συνθηκών (όπως καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι κ.λπ.), δεν είναι εφικτή η διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών της τάσης.

Επομένως, παρά τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι αντικειμενικά και πρακτικά αδύνατο να αποκλεισθεί παντελώς η εμφάνιση διαταραχών της τάσης (μειώσεις της τάσης, υπερτάσεις, διακοπές βραχείας ή μακράς διάρκειας κ.λπ.) που οφείλονται στις προαναφερόμενες αιτίες. Η αναπόφευκτη αυτή εμφάνιση διαταραχών τάσης προβλέπεται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50160, σύμφωνα με το οποίο υπό κανονικές συνθήκες οι "βραχείες" διακοπές ετησίως κυμαίνονται από λίγες δεκάδες μέχρι αρκετές εκατοντάδες ενώ αντίστοιχα οι "μακρές" διακοπές κυμαίνονται από 10 μέχρι 50 ετησίως.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση και μετά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων στις 3.7.26 στην περιοχή «ΚΙΟΣΚΙ» Λάρισας στην οποία βρίσκεται ο Υποσταθμός (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης 150/20 KV της εταιρίας προκλήθηκε φθορά υλικού από πτώση κεραυνού εντός του Υ/Σ, η οποία με τη σειρά της προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο σύνολο του μετασχηματιστή (Μ/Σ) που τροφοδοτεί ηλεκτρικά τις περιοχές Τυρνάβου & Γιάννουλης με χρονική διάρκεια από 21:06 έως 22:01. Η συγκεκριμένη φθορά προκάλεσε ακόμα μία διακοπή τάσης στις 4.7.26 από 13:35 έως και 14:35 μέχρι να μπορέσει να εντοπισθεί και να απομονωθεί. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία άλλη απροειδοποίητη διακοπή τάσης. Η βλάβη αποκαταστάθηκε από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας στις 9.7.2026 .

Στις 5.7.26 από 7:30 έως 11:30 υπήρξε προγραμματισμένη διακοπή στην περιοχή της Γιάννουλης για εργασίες συντήρησης στο δίκτυο της περιοχής. Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος είναι απολύτως απαραίτητες τόσο για τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και πλήθος άλλων εργασιών που εκτελούνται σε αυτό (νέες ηλεκτροδοτήσεις, ενισχύσεις, παραλλαγές κ.λπ.). Οι εν λόγω εργασίες έχουν σκοπό αφ' ενός μεν την λειτουργία του δικτύου με ασφάλεια και αξιοπιστία και αφ' ετέρου την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Οι προγραμματισμένες διακοπές προβλέπονται:

- Από την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ 78/Β/20-01-2024)
- Από το συμβόλαιο που διέπει κάθε παροχή
- Από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50160 που ισχύει και στη χώρα μας.

Σε όλες τις περιπτώσεις προγραμματισμένων διακοπών, προηγείται ενημέρωση του κοινού από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και αναγγελία στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η ασφαλής λειτουργία του δικτύου και η άριστη ποιότητα της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, ήταν και θα



είναι πάντα αδιαπραγμάτευτοι στόχοι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Η όχληση των πολιτών κατά τη διάρκεια των πάσης φύσεως διακοπών είναι κατανοητή και δικαιολογημένη ωστόσο οι διακοπές αυτές είναι αναπόφευκτες κατά την εκδήλωση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό, τόσο του αριθμού των ανωτέρω διακοπών όσο και της διάρκειάς τους.

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κ. Νικόλαο Τσάφο,
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κ. Νικολάου Τσάφου

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων