



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 03 - 8 - 2026

Αρ. Πρωτ.: 29616

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών

Απαντώντας στην με **αρ. 2751/24-6-2026 αναφορά**, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χρ. Τσοκάνη, Β. Δάγκα, Ν. Αμπατιέλο, Γ. Γκιόκα, Σ. Διγενή, Λ. Κανέλλη, Χρ. Κατσώτη, Αφρ. Κτενά, Δ. Μανωλάκου, Θ. Παφίλη, με θέμα «Να εξαλειφθεί η ανθυγιεινή εστία από λιμνάζοντα, ακάθαρτα ύδατα στην είσοδο των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας. Να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας Ελευσίνας με προσλήψεις γιατρών βασικών ειδικοτήτων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, άμεσα επικοινωνήσε τηλεφωνικά με την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας, για σχετική ενημέρωση επί των αναφερόμενων και η Ε.Τ.Υ. επιβεβαίωσε την ύπαρξη ανθυγιεινής εστίας από λιμνάζοντα, ακάθαρτα ύδατα στην είσοδο του Κ.Υ. Ελευσίνας και μας απέστειλε (ηλεκτρονικά) έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας η οποία διενήργησε αυτοψία στο πλαίσιο διερεύνησης για το ίδιο θέμα.

Εν συνεχεία, η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχετικό έγγραφο επισημαίνονται ζητήματα όχι μόνο περιβαλλοντικής υποβάθμισης αλλά και ζητήματα ασφάλειας του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Υ. Ελευσίνας (περί επικινδύνων κτιρίων), με έγγραφό της διαβίβασε τη σχετική Αναφορά στους αποδέκτες κατά λόγο αρμοδιότητας και συγκεκριμένα στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και στη Διοίκηση της 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και ζητήθηκε η ενημέρωση σχετικά με τις επανορθωτικές ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και την άρση των κινδύνων που αναφέρονται στο έγγραφο αυτοψίας.

Η Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περι/κής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με έγγραφό της, ενημέρωσε την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Υγείας, σχετικά με τις ενέργειες της επί του θέματος και επισυνάπτει έγγραφο διενέργειας αυτοψίας κλιμακίων της που διενεργήθηκε στις 19-5-2026, μετά από καταγγελίες πολιτών. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ. Ελευσίνας, επισημαίνονται οι κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία και ακολουθούν οι συστάσεις που δόθηκαν προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, για την άμεση επίλυση των ανθυγιεινών ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Η Δ/ση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου απαντώντας με έγγραφό της, αναφέρει τα εξής:

«στο κτίριο του ΚΥ Ελευσίνας αρμοδιότητάς μας, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα λόγω του πολύ υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, που πιθανόν οφείλεται στη γεινίαση με τη θάλασσα και προκαλεί συνεχή και χρόνια προβλήματα υγρασίας στο κτίριο.

Για την επίλυση των προαναφερόμενων σοβαρών προβλημάτων, στα πλαίσια εκτέλεσης έργου ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του ΚΥ Ελευσίνας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), κατασκευάστηκε περιμετρικά του κτιρίου αποστραγγιστική τάφρος και δύο (2) φρεάτια συλλογής των υπόγειων υδάτων, τα οποία αντλούνται και απορρίπτονται, προκειμένου η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα (υπόγειων υδάτων) να διατηρείται χαμηλά, ώστε να προστατεύεται το κτίριο από διαβρώσεις και υγρασίες.

Με δεδομένο ότι τα ύδατα που συλλέγονται από τα φρεάτια οφείλονται στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα, δεν παρουσιάζουν επιβαρυνμένη σύσταση κι επομένως μπορούν τεχνικά να αντιμετωπιστούν ως όμβρια ύδατα.

Σύμφωνα με τον Νέο Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β' 3985/22-06-23), οι τρόποι διάθεσης των ομβρίων περιλαμβάνουν:

- Διάθεση σε δίκτυο ομβρίων,
- Απόρριψη στο ρείθρο του πεζοδρομίου,
- Αποθήκευση σε δεξαμενή.

Κατόπιν της πρόσφατης επέκτασης του αγωγού ομβρίων από το Δήμο Ελευσίνας, έμπροσθεν του ΚΥ, προβήκαμε στη σύνδεση του προαναφερόμενου δικτύου αποστράγγισης του κτιρίου με αυτό, μέσω του φρεατίου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της εισόδου του ΚΥ.

Η διαρροή υδάτων που διαπιστώθηκε οφείλεται σε αστοχία του σωλήνα του δικτύου απορροής των ομβρίων, η αποκατάσταση της οποίας είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου Ελευσίνας.

Σχετικά με τον υφιστάμενο βόθρο έμπροσθεν του κτιρίου, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν διαπιστωθεί διαρροές και εκκενώνεται ανελλιπώς. Επιπλέον, γίνονται ενέργειες για τη σύνδεση του κτιρίου με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό που διέρχεται όπισθεν του κτιρίου και για την κατάργηση του υφιστάμενου βόθρου».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί επί των σοβαρών προβλημάτων τεχνικής φύσης που έχουν προκύψει, ωστόσο όπως προκύπτει, γίνονται ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα έργα ευθύνης του Δήμου Ελευσίνας.

2. Αναφορικά με τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- **Στο 1^ο Κ.Υ. Ελευσίνας** υπηρετούν δεκαέξι (16) ιατροί, εκ των οποίων ένας (1) μετακινημένος σε άλλο φορέα και εξήντα (60) άτομα λοιπό προσωπικό εκ των οποίων οκτώ (8) είναι μετακινημένοι σε άλλο φορέα.
- **Στο 2^ο Κ.Υ. Ελευσίνας** υπηρετούν επτά (7) ιατροί και είκοσι τέσσερα (24) άτομα λοιπό προσωπικό, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι μετακινημένοι σε άλλο φορέα.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 72421-11/11/2025 προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, καλύφθηκαν μία (1) θέση Επιμελητή Β' Παιδιατρικής και μία (1) θέση Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής για το 1^ο Κ.Υ. Ελευσίνας.

Η αρμόδια 2^η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στις μονάδες της και προβαίνει, όταν απαιτείται, στη μετακίνηση ιατρικού και λοιπού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου εφαρμόζει σε ετήσια βάση πρόγραμμα εντομοκτονίας και μυοκτονίας για όλες τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς της, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα Κέντρα Υγείας Ελευσίνας (1ο & 2ο).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, προγραμματισμένες εφαρμογές εντομοκτονίας και μυοκτονίας διενεργούνται δύο (2) φορές κατ' έτος από ανάδοχο, σύμφωνα

με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τη σχετική σύμβαση. Πέραν των τακτικών εφαρμογών, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται έκτακτη ανάγκη ή προκύπτουν ιδιαίτερες συνθήκες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, πραγματοποιούνται πρόσθετες παρεμβάσεις κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκάστοτε Κέντρου Υγείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές: Χρ. Τσοκάνη, Β. Δάγκα, Ν. Αμπατιέλο,
Γ. Γκιόκα, Σ. Διγενή, Λ. Κανέλλη,
Χρ. Κατσώτη, Αφρ. Κτενά, Δ. Μανωλάκου,
Θ. Παφίλη

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Αναπλ. Υπουργού
Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων