



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/180875/10.08.2026

Προς: κ. Σ. Παπασταύρου
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 3135/31.07.2026 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Παρασύρης Φραγκίσκος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Αναφοράς του Βουλευτή κ. Παρασύρη Φραγκίσκου, με θέμα «Σοβαρά ζητήματα από τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος», και προς πλήρη και ακριβή ενημέρωσή σας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τις διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν στην περιοχή Βραγκιανών, Μαράθου και Αετοχωρίου του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας κατά το έτος 2026.

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν στις ανωτέρω περιοχές του Δήμου Αργιθέας το έτος 2026 συνδέονται με βλάβες που προκλήθηκαν αποκλειστικά από ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα και ειδικότερα από ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κεραυνική δραστηριότητα και θυελλώδεις ανέμους στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας Περιοχής Άρτας του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα:

Τον Ιανουάριο του 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα με ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροχόπτωσης, τα οποία προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας όπως κατολισθήσεις, καταστροφή οδικών συνδέσεων καθώς και τοπικές βλάβες σε τμήματα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που ηλεκτροδοτούν οικισμούς του Δήμου Αργιθέας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ προέβησαν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης, με αποτέλεσμα την επαναφορά της ηλεκτροδότησης των επηρεαζόμενων καταναλωτών.

Επιπλέον, το Μάρτιο του 2026, κατά τη διέλευση της κακοκαιρίας «Deborah», εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που κατά τόπους έφθασαν τα 10 μποφόρ, συνοδευόμενοι από έντονες καταιγίδες. Τα



φαινόμενα αυτά προκάλεσαν βλάβες σε επιμέρους σημεία του δικτύου, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Την 16 Μαΐου 2026 και ώρα 18:15 προκλήθηκε σοβαρή βλάβη σε στύλο του δικτύου που τροφοδοτεί την περιοχή των Βραγκιανών, συνεπεία κεραυνικής δραστηριότητας στην περιοχή Αηδονιά Πηγών. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το δυσπρόσιτο της περιοχής, καθώς το σημείο της βλάβης βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από την Άρτα, η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε αυθημερόν και η ηλεκτροδότηση επανήλθε πλήρως στις 22:20 της ίδιας ημέρας.

Στις 24 Ιουλίου 2026 και περί ώρα 18:30 εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, καθώς και σε μεγάλο τμήμα της χώρας, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από εκτεταμένη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το συγκεκριμένο καιρικό συμβάν καταγράφηκαν πανελλαδικά δεκάδες χιλιάδες κεραυνικές εκκενώσεις. Κατά την εξέλιξη των φαινομένων και συγκεκριμένα περί ώρα 18:45, σημειώθηκαν διαδοχικές κεραυνικές προσβολές στον Υποσταθμό Υψηλής/Μέσης Τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες σε έξι από τις δώδεκα εξερχόμενες γραμμές Μέσης Τάσης του Υποσταθμού. Οι βλάβες είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε στοιχεία και εξοπλισμό του δικτύου διανομής και, συνακόλουθα, τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της πόλης της Άρτας, των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και περιοχών των Δήμων Αρταίων, Αμφιλοχίας και Αργιθέας.

Το Βλαβοηπτικό Κέντρο της Περιοχής Άρτας κατά το απόγευμα της 24ης Ιουλίου 2026, δέχθηκε πολλαπλάσιο του συνήθους αριθμού αναγγελιών βλαβών λόγω των έκτακτων φαινομένων, στους νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας, αρμοδιότητας της Περιοχής Άρτας του ΔΕΔΔΗΕ.

Αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων, για την αντιμετώπιση των βλαβών, κινητοποιήθηκαν το σύνολο των διαθέσιμων συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και οι συνεργαζόμενοι ανάδοχοι, οι οποίοι προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες εργασίες εντοπισμού, απομόνωσης και αποκατάστασης των βλαβών, καθώς και στις αναγκαίες ενέργειες επανατροφοδότησης των επηρεαζόμενων περιοχών. Ως αποτέλεσμα των συντονισμένων αυτών ενεργειών, η ηλεκτροδότηση της πόλης της Άρτας αποκαταστάθηκε περί ώρα 20:10, των οικισμών του Δήμου Αρταίων περί ώρα 22:00 και της περιοχής των Βραγκιανών, Μαράθου και Αετοχωρίου του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας καθώς και των οικισμών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη που τροφοδοτούνται από την ίδια γραμμή Μέσης Τάσης, περί ώρα 22:30 της ίδιας ημέρας. Βάσει των ανωτέρω, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκε εντός λίγων ωρών, παρά την έκταση των ζημιών και τον εξαιρετικά αυξημένο αριθμό βλαβών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν στην περιοχή των Βραγκιανών Μαράθου και Αετοχωρίου του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας κατά το έτος 2026 συνδέονται με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων ιδιαίτερης έντασης, τα οποία




προκάλεσαν εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με τους αναδόχους που συνδράμουν στις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης των επηρεαζόμενων περιοχών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή και υλοποιεί σε συνεχή βάση εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών του, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ηλεκτροδότησης και τη μείωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα πλην όμως, η εκδήλωση των βλαβών αυτών δεν δύναται να εξαλειφθεί εντελώς και δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλεισθεί η εμφάνισή τους ακόμα και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις.

Αναφορικά με τους συνεργαζόμενους αναδόχους του ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Άρτας, επισημαίνεται ότι αυτοί επιλέγονται κατόπιν ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών, βάσει αυστηρών όρων και κριτηρίων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας, τη διαθεσιμότητα κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού και τη στελέχωση με το απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η συμμόρφωσή τους με τους συμβατικούς όρους παρακολουθείται και ελέγχεται σε καθημερινή και μηνιαία βάση, ενώ η μέχρι σήμερα ανταπόκρισή τους κρίνεται απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Εταιρεία.

Με εκτίμηση,



Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κ. Νικόλαο Τσάφο
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Νικόλαου Τσάφου

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων