



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 03 - 9 - 2026

Αρ. Πρωτ.: 33725

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών

Απαντώντας στην με **αρ. 3017/15-7-2026 αναφορά**, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χρ. Τσοκάνη, Ν. Αμπατιέλο, Γ. Γκιόκα, Β. Δάγκα, Σ. Διγενή, Λ. Κανέλλη, Χρ. Κατσώτη, Αφρ. Κτενά, Δ. Μανωλάκου, Θ. Παφίλη, με θέμα «Για την πρόσφατη πυρκαγιά στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο», σας γνωρίζουμε ότι στο εν λόγω νοσοκομείο υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας, το οποίο συντηρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ειδικότερα:

Στο Γ.Ν.Ε «Θριάσιο» είναι εγκατεστημένο σύστημα πυροπροστασίας με σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης και ανίχνευσης καπνού και φωτιάς. Υπάρχει επίσης σύστημα αυτόματης κατάσβεσης φωτιάς, CO₂, NAF, σε κρίσιμα σημεία του Νοσοκομείου, όπως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια. Υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες σε πολλά σημεία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τη μελέτη πυρασφάλειας καθώς υπάρχει και μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης με νερό.

Όλα τα συστήματα συντηρούνται σχολαστικά και υπάρχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συντήρησης.

Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για φωτιά και σεισμό και γίνονται ασκήσεις προσομοίωσης, με σενάρια εκκένωσης χώρων του νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους φορείς.

Η φωτιά της 11^{ης} Ιουλίου 2026, αντιμετωπίστηκε άμεσα από το προσωπικό και κατασβήστηκε εν τη γενέσει της και κατά συνέπεια δεν προκλήθηκαν ουσιώδης ζημιές παρά μόνο σε μικρό τμήμα της ψευδοροφής.

Τις επόμενες ημέρες μετά τη φωτιά, έγινε σχολαστικός έλεγχος στους αισθητήρες ανίχνευσης καπνού και όλα λειτουργούσαν κανονικά.

Όσον αφορά τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Ειδικότητα	Οργανικές Θέσεις	Υπηρετούν	Κενές	Δεσμευμένες
ΠΕ Μηχανικών	4	1	1	2
ΤΕ Μηχανικών	8	7	1	

ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας	1	0		1
ΔΕ Ξυλουργών	1	0	1	
ΔΕ Μηχανολόγων	6	5	1	
ΔΕ Θερμαστών	4	2	2	
ΔΕ ηλεκτροτεχνιτών	7	4	3	
ΔΕ Ψυκτικών	3	1	2	
ΔΕ Πυρασφάλειας	1	1		
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών	1	1		
ΔΕ Υδραυλικών	6	4	2	
ΔΕ Ένδυσης Υπόδησης	2	2		
ΔΕ Οξυγονοκολλητών	2	0	1	1
ΔΕ Χειριστών Εργαλειομηχανών	1	0	1	
ΔΕ Δομικών Έργων	1	0	1	
ΔΕ Κλιβανιστών	4	2	1	1

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ Πολιτικών μηχανικών	1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών	3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων	1
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών	1
ΔΕ Θερμοϋδραυλικών	1
ΔΕ Κλιβανιστών	1

Δ.Υ.Π.Α

ΔΕ Ψυκτικών	2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών	1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές: Χρ. Τσοκάνη, Ν. Αμπατιέλο, Γ. Γκιοκά,
Β. Δάγκα, Σ. Διγενή, Λ. Κανέλλη, Χρ. Κατσώτη,
Αφρ. Κτενά, Δ. Μανωλάκου, Θ. Παφίλη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού
Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ