



28 JUN 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11323

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ /
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗ, Γ.
ΖΙΩΓΑ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, Δ. ΜΑ-
ΝΩΛΑΚΟΥ, Ν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ και Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟ**
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :
α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤ-
ΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/
101 83
β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ/ 115 23
γ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ 156 69
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Πυροπροστασία κτιρίων.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 11080/ 04-06-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ, Γ. ΖΙΩΓΑΣ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Ν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι οι αρμόδιες πυροσβεστικές Υπηρεσίες χορηγούν πιστοποιητικά πυροπροστασίας σε κάθε είδος επιχείρησης ή εγκατάστασης, εφόσον ζητηθεί από ενδιαφερόμενο, προκειμένου να προσκομιστεί σε αδειοδοτούσα Αρχή ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, για ασφαλιστικούς λόγους κ.λπ. Αρκετές Αρχές αδειοδότησης, όπως Δήμοι, Διευθύνσεις Βιομηχανίας κ.λπ., απαιτούν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, την υποβολή πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Ωστόσο, για ορισμένες δραστηριότητες, όπως καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, τράπεζες κ.λπ., είτε δεν υφίσταται Αρχή ή Φορέας αδειοδότησης είτε, στις περιπτώσεις που υφίσταται, δεν απαιτεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Πέραν αυτών, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δε δύνανται εκ του νόμου να ελέγξουν τις αδειοδοτούσες Αρχές (π.χ. Δήμους, Ν/Α, Ε.Ο.Τ. κ.λπ.). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση πυρκαγιάς, όπου η προανάκριση που πραγματοποιείται από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους,

που είναι ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, είναι δυνατό να συμπεριλάβει και τον έλεγχο της αδειοδότησης της επιχείρησης-εγκατάστασης από την αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή. Το παραπάνω στοιχείο αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο για τη πληρότητα του φακέλου της σχηματιζόμενης δικογραφίας. Δεν αποτελεί όμως αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος ο έλεγχος των Αρχών αδειοδότησης.

Αναφορικά με το θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος και στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια για την ορθολογική κατανομή του πυροσβεστικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι το έργο των πυροσβεστών ενισχύουν και οι 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που επαναπροσλήφθηκαν από 01-04-2010. Ειδικότερα δε το προσωπικό, για ελέγχους όλων των επιχειρήσεων, αλλά και δημόσιων κτιρίων στερούμενων πιστοποιητικού πυροπροστασίας, που στελεχώνει τα Γραφεία Πυρασφάλειας δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, αφού ασκεί παράλληλα και άλλα πυροσβεστικά καθήκοντα και ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο όπου είναι αυξημένες οι επιχειρησιακές ανάγκες. Για τη λειτουργία των Γραφείων Πυρασφάλειας δεν προβλέπονται ειδικές οργανικές θέσεις και η στελέχωσή τους γίνεται από το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στην κάθε Υπηρεσία.

Αναφορικά με την ύπαρξη της αναγκαίας νομιμοποιητικής βάσης για ελέγχους πυρασφάλειας σε επιχειρήσεις, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 2 του ν.3511/2006, η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Η διαδικασία που τηρείται για τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων και της εξέτασης καταγγελιών από τα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα περιγράφεται στην 57830 Φ.701.1 / 01-12-2008 Εγκύκλιο Διαταγή 10 του Αρχηγείου «Διεξαγωγή Υπηρεσίας στα Γραφεία Προληπτικής Πυροπροστασίας – Τυποποίηση διαδικασίας».

Οι επιμέρους διατάξεις πυροπροστασίας προβλέπουν ότι οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές πρέπει να διευκολύνουν τα όργανα της πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά την άσκηση του καθήκοντός τους για τον έλεγχο των μέσων και μέτρων πυροπροστασίας. Σε περίπτωση που εμποδίζεται η άσκηση των νόμιμων ενεργειών των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ο υπόχρεος αρνείται να συνδράμει-διευκολύνει, εκτός των άλλων διατάξεων που παραβιάζει κατά περίπτωση (π.χ. αγορανομικών, αστυνομικών κ.α.), ο παραβάτης δύναται να διωχθεί ποινικά σύμφωνα με τα άρθρα 169 και 167 του Ποινικού Κώδικα, κατά περίπτωση. Τα παραπάνω αδικήματα, ως πλημμελήματα, δύναται να διωχθούν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σχετικά με το εάν γίνονται περιοδικοί επανέλεγχοι των επιχειρήσεων που έχουν λάβει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε συστηματική βάση, εάν τηρούνται βιβλία ελέγχων ή εάν διεξάγονται μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι λόγω έλλειψης ανεξάρτητης Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008 «Περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 13α/2010 όμοια, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για 1 ή 3 ή 5 ή 8 έτη, ανάλογα με τη χρήση της επιχείρησης-εγκατάστασης, έχει δηλαδή ημερομηνία λήξης οπότε εκ των πραγμάτων η επιχείρηση-εγκατάσταση επανελέγχεται σε περιοδική βάση κατά τη διαδικασία επαναχορήγησης του.

Πέραν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι, με την 57830 Φ.701.1 / 01-12-2008 Εγκύκλιο Διαταγή 10 του Αρχηγείου, έχουν καθιερωθεί έκτακτοι έλεγχοι που διενεργούν οι περιφερειακές πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις διάφορες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των επιχειρηματιών, καθ' όλη τη διάρκεια

του έτους στο πλαίσιο άσκησης της προληπτικής πυροπροστασίας, προς διαπίστωση της τήρησης ή όχι των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία. Οι έκτακτοι έλεγχοι εντείνονται περισσότερο τις μέρες των εορτών του Πάσχα και Χριστουγέννων σε κέντρα διασκέδασης - μπαρ, μεγάλα εμπορικά κέντρα, υπεραγορές κλπ, που υπάρχει μεγάλος συνωστισμός ατόμων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εκτάκτων ελέγχων προκύπτει σε ορισμένες των περιπτώσεων η διοικητική πράξη της ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, καθώς και της ενημέρωσης της αδειοδοτούσας Αρχής, κυρίως όταν παρουσιάζονται σοβαρές αποκλίσεις στα μέσα πυροπροστασίας σε σχέση με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι κάθε τρίμηνο, η Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των εκτάκτων ελέγχων, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων από τις περιφερειακές πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα υποβάλλει στη φυσική και πολιτική Ηγεσία του Σώματος. Επίσης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Υπηρεσία ελέγχων πυρασφαλείας, αλλά λειτουργούν Τμήματα ή Γραφεία Πυρασφαλείας, υφιστάμενα των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 περί απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης διοικητικών πράξεων του ν.3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρησης της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», η Υπηρεσία υποχρεούται στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Από το Πυροσβεστικό Σώμα έχει καθιερωθεί, με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο Διαταγή 10, ότι για τις επιχειρήσεις που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ύστερα από τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 13α/2010 όμοια, να επιβάλλεται η διενέργεια έκτακτου ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του αριθμού των χορηγηθέντων πιστοποιητικών πυροπροστασίας, σε εξάμηνη βάση.

Πάντως, οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν ενημερώνονται συστηματικά για την καταγραφή των επιχειρήσεων που λειτουργούν, από τις αδειοδοτούσες Αρχές και όταν λαμβάνουν τέτοιες κοινοποιήσεις απόφασης αδειών λειτουργίας ή ανακλήσεων αυτών, ενημερώνουν τους αντίστοιχους φακέλους πυροπροστασίας που τηρούνται στο Γραφείο Πυρασφαλείας, καθώς και το Γραφείο Επιχειρήσεων (πχ για τη σύνταξη Σχεδίου Επέμβασης για τις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης του κτιριοδομικού κανονισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχει συσταθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχει αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, με αντικείμενο την αναμόρφωση του Π.Δ.71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων». Η εν λόγω Επιτροπή, έως σήμερα, δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της. Παράλληλα, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό εμπρησμού σε υποκατάστημα Τράπεζας της οδού Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας με τραγικό απολογισμό τον θάνατο 3 υπαλλήλων αυτής, το Τ.Ε.Ε. συνέστησε Ομάδα Εργασίας με έργο την καταγραφή και υποβολή προτάσεων σε θέματα, μεταξύ άλλων και πυρασφάλειας των υφιστάμενων κτιρίων και των διατάξεων που διέπουν αυτά. Στην εν λόγω Ομάδα, το έργο της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί, συμμετέχει επίσης αξιωματικός του Σώματος.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ**

