



09 AUG 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11541

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/
156 69
(Γραφείο κ. Υπουργού)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Πυρκαγιά στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 46/ 21-07-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι την 05-07-2010 και ώρα 15,40' η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε εφεδρικό κενό βαγόνι τρένου που βρισκόταν στη γραμμή Νο 8 του Νέου Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Στην κατάσβεσή της συμμετείχαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 11 πυροσβέστες.

Από την πυρκαγιά, η οποία κατεσβέσθη πλήρως την 17,15' ώρα της ίδιας ημέρας, κάηκαν ταπετσαρίες, μοκέτες, σανιδώματα, έπιπλα κ.λπ. από το εσωτερικό του βαγονιού, ενώ δεν προκλήθηκε τραυματισμός ανθρώπου. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ, για την εξακρίβωση της αιτίας της πυρκαγιάς, από το αρμόδιο Ανακριτικό Γραφείο διενεργείται προανάκριση.

Πέραν αυτών, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σας πληροφορούμε ότι, για το κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, υφίσταται η από 30-05-2002 εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, αλλά δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, διότι αυτό δεν έχει ζητηθεί από την Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ενώ στην εν λόγω Υπηρεσία μας δεν έχει προσκομισθεί σχέδιο εκκένωσης του Σταθμού σε περίπτωση ανάγκης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Το Γραφείο Προστασίας του Πολίτη

