



000000 / 000

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11582**

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2010

**ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

- ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ, Θ.
ΛΕΒΕΝΤΗ, Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗ και
Γ. ΨΑΡΙΑΝΟ**
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :
α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ 101 83
β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ/ 115 23
γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ 104 32
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Πυρκαγιά σε επιχείρηση στη Δράμα. Μέτρα πυρασφάλειας.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 12474/ 01-07-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Θ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ και Γ. ΨΑΡΙΑΝΟΣ και μας διαβίβασε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το 42157 από 26-07-2010 έγγραφό του, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, την 20-06-2010 και ώρα 02,10', εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο επιχείρησης αποθήκευσης παλαιών (προς ανακύκλωση) ελαστικών, έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση αγρόκτημα Ξηροποτάμου του Δημοτικού Διαμερίσματος Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας. Του συμβάντος επελήφθησαν άμεσα δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα 5 tn και 10tn με πέντε (5) άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.

Κατά την άφιξη των πρώτων πυροσβεστικών οχημάτων στον προαναφερόμενο τόπο της πυρκαγιάς διαπιστώθηκε το μέγεθος και η σοβαρότητα αυτής και ζητήθηκαν ενισχύσεις από την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Δ.Π.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Λόγω τη φύσης του καιγόμενου υλικού, του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου, των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν και του τρόπου αποθήκευσης, η χρήση νερού ή/και αφρού που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά κρίθηκε αναποτελεσματική και για το λόγο αυτό ζητήθηκαν μεγάλα

χωματουργικά μηχανήματα (φορτωτές και μπουλντόζες), σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας. Αφού εκτιμήθηκε η εξέλιξη της πυρκαγιάς, ζητήθηκε η σύγκληση του συντονιστικού οργάνου (ΣΝΟ), στο οποίο προτάθηκε και αποφασίστηκε, ως τρόπος κατάσβεσης, η επικάλυψη των καιγόμενων υλικών με αδρανή υλικά. Οι εργασίες της επικάλυψης-επιχωμάτωσης, ολοκληρώθηκαν στις 23-06-2010 και ώρα 19,20', οπότε όλη η έκταση με τα καιγόμενα ελαστικά καλύφθηκε με αδρανή υλικά και σταμάτησαν να εκλύονται καπνοί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν συνολικά ένδεκα (11) πυροσβεστικά οχήματα και δραστηριοποιήθηκαν είκοσι δύο (22) πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Από την πυρκαγιά κάηκαν όλα τα αποθηκευμένα παλαιά ελαστικά και ένα μικρό ξύλινο φυλάκιο, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, σε συνεργασία με την Ασφάλεια και το Αστυνομικό Τμήμα Δράμας, διενεργείται προανάκριση.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είχε χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό πυρασφαλείας ισχύος ενός (1) έτους που έληξε την 26 Οκτωβρίου 2008, ενώ δεν είχε διενεργηθεί κανένας έκτακτος έλεγχος.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Μη. Προδ. του Πολίτη

