



23 ΣΕΠ. 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ.Πρωτ: 2723 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ. κ.
-Σπυρίδων-Αδωνι Γεωργιάδη
-Αθανάσιο Πλεύρη

Θέμα : «Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Πλωμαρίου»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2097/31-8-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2097/31-8-2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων-Αδωνι Γεωργιάδη και Αθανάσιο Πλεύρη, σας γνωρίζουμε ότι η σωστή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Πλωμαρίου άπτεται των αρμοδιοτήτων της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με το θέμα, σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ' 34422/3679/22-9-10 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Συνημμένα:

το υπ' αριθμ' 34422/3679/22-9-10 έγγραφο
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



Μυτιλήνη, 22-09-2010
Αρ. πρωτ.: 34422/3679

Ταχ. Δ/ση: Π. Κουντουριώτου 77
Τ.Κ.: 81 100 Μυτιλήνη
Τηλ: 22513 - 50800
Fax: 22510 - 27601

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

FAX: 210 64 29 137
e-mail: voull@gtyp.minenv.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του βουλευτή κ. Σ.-Α. Γεωργιάδη του ΛΑ.Ο.Σ. με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού στο Πλωμάρι Λέσβου»

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρ. 2723/Β/249/02-09-2010 / δικό σας που αφορά στην υπ' αριθμ. 2097/31-08-2010 Ερώτηση της Βουλής

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την έκθεση του υπεύθυνου μηχανολόγου για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η παρουσία αφρών και επιπλεόντων απορριμμάτων στις αναφερόμενες παραλίες δεν συνδέονται με την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η παρουσία αφρών δε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνή γενικότερα στα παράλια της Μυτιλήνης και είναι κυρίως ενδογενής προερχόμενη από την θάλασσα,
Από την μονάδα επεξεργασίας δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής απορριμμάτων ή επιπλεόντων λόγω σχεδιασμού.

Κατά την χειμερινή περίοδο τόσο από τα αντλιοστάσια του δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων όσο και από τις παρακαμπτήριες διατάξεις του Βιολ. Καθαρισμού, οι υπερβάλλουσες ποσότητες προερχόμενες από εισροές όμβριων υδάτων οδηγούνται στην θάλασσα λόγω αδυναμίας των αντλιών - αλλά και της εγκατάστασης να παραλάβουν τα επιπλέον φορτία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε εξωτερική αντλία (μοτέρ) για την αποφυγή υπερχειλίσσης του αντλιοστασίου κεντρικής πλατείας και την ορθή διοχέτευση των υδάτων στον προσωρινό αποδέκτη.

Κατά την περίοδο του Αυγούστου σημειώθηκε μία (1) διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου Αγ. Ισιδώρου (και υπερχειλίσσης του) λόγω πτώσης τάσης του δικτύου ΔΕΗ, οι διακοπές του οποίου είναι ιδιαίτερα συχνές.

Διαρροή επίσης σημειώθηκε την ίδια περίοδο σε ρέμα της περιοχής - χωρίς όμως να καταλήξουν τα λύματα στην θάλασσα - κατά την επισκευή του αγωγού στο αντλιοστάσιο Κόκκινος Πύργος.

Στην περίπτωση εμφάνισης βλαβών στην μονάδα του βιολογικού καθαρισμού τίθενται σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται εφεδρικές δεξαμενές (αερισμός -καθίζηση) και εξοπλισμός (αντλίες - φουσητήρες).

Οι μετρήσεις της εξόδου της μονάδας (BOD5, COD και αιωρούμενα στερεά) πληρούν στο σύνολο τους τα όρια των περιβαλλοντικών όρων.

Εσωτ. Διανομή

Φ. Επιστημονικών



Ακριβές Αντίγραφο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ

ΕΥΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων

Με βαθμό Α'