



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 29-11-2010
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/181/25180

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοιν:

1. Βουλευτή κ. Β. Αποστολάτο
2. ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 5297/20-10-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της 5297/20-10-10 Ερώτησης του βουλευτή κ. Β. Αποστολάτου, σας στέλνουμε το ΓρΔ/5038/04-11-10 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γ. Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (9253/22-10-10)
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

JJ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/5038/4-11-10

**ΠΡΟΣ: κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής**

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 5297/20.10.2010 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ.

Κυρία Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Τα νησιωτικά συστήματα είναι ευάλωτα, καθώς λειτουργούν σε περιβάλλον με ιδιαίτερη επιβάρυνση, λόγω της αυξημένης υγρασίας και των καθαλατώσεων.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικρατούσαν κατά τη χρονική περίοδο 12 - 15.10.2010 σε πολλές περιοχές της νήσου Ρόδου και σε συνδυασμό με την ασθενή λασπώδη βροχή είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν βλάβες στο δίκτυο, λόγω των έντονων υπερπηδήσεων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Περισσότερα από πέντε (5) συνεργεία - συνεργεία ΔΕΗ και συνεργεία του Εργολάβου Κατασκευής Δικτύων Διανομής - κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και εργάστηκαν σε εντατικούς ρυθμούς κατά το υπόψη χρονικό διάστημα, ώστε η επαναφορά του ρεύματος, που ήταν δυσχερές εγχείρημα μετά από τέτοιας έκτασης διακοπές, να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται προληπτικά με τακτικό πλύσιμο του δικτύου. Εν τούτοις, είναι αδύνατο να αποκλειστεί ακόμα και στις πιο τέλεια συντηρούμενες εγκαταστάσεις, η εμφάνιση βλαβών που οφείλονται σε έκτακτα φυσικά φαινόμενα, όπως στην προκειμένη περίπτωση της λασποβροχής, η οποία ρύπανε καθ' ολοκληρία το δίκτυο του νησιού και δεν ήταν δυνατό το ταυτόχρονο πλύσιμο του εν λόγω δικτύου σε όλο του το μήκος.

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και τον περιορισμό στο ελάχιστο των βλαβών και των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, έχει υιοθετηθεί και είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των μονωτήρων του δικτύου με νέους συνθετικούς μονωτήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Με τιμή

Αλθούρος Ζερβός

**Κρινοποιήσεις:**

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου