

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **7/12/2010**
Αρ. Πρωτ **1907**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή της Δραπετσώνας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5182/19.10.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ανατολάκης

ΚΟΙΝ.: 1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Γεώργιο Ανατολάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, η οποία μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το υπ' αριθμ. 3478 Β/12.11.2010 έγγραφό του, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Όσον αφορά το αναφερόμενο στη σχετική Ερώτηση περιστατικό, όπως μας πληροφόρησε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στις αρμοδιότητες της οποίας εμπίπτει η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, το υλικό που διαχύθηκε στη θαλάσσια περιοχή πέριξ της Ψυττάλειας δεν ήταν λυματολάσπη, αλλά λύματα σε υψηλή αραιώση λόγω ανάμειξής τους με όμβρια ύδατα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στις 11/10/2010 παρουσιάστηκε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου εισόδου του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) στον Ακροκέραμο. Ταυτοχρόνως, λόγω της υψηλής βροχόπτωσης εισέρεαν από το δίκτυο αποχέτευσης στις εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου αυξημένες ποσότητες ομβρίων υδάτων και λυμάτων.

Η ατυχής χρονική σύμπτωση εκδήλωσης των δύο προβλημάτων οδήγησε στην περιορισμένη υπερχειλίση των εισερχόμενων λυμάτων και ομβρίων από τον αγωγό υπερχειλίσης έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων στον Ακροκέραμο, πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε άμεσα. Σημειώνεται, ότι η λειτουργία του αγωγού υπερχειλίσης έκτακτης ανάγκης προβλέπεται και επιτρέπεται ως εξαιρετική περίπτωση στους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του ΚΕΛΨ.

Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ μας πληροφόρησε ότι από το 2008 στην Ψυττάλεια δεν υπάρχει συσσωρευμένη αφυδατωμένη ιλύς, καθώς λειτουργούν ανελλιπώς και χωρίς κανένα πρόβλημα οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος και η μονάδα θερμικής επεξεργασίας. Επίσης, οι ποσότητες που είχαν αποθηκευτεί πριν το 2008 αδρανοποιήθηκαν πλήρως με την μέθοδο της ασβεστοποίησης και αποτέλεσαν την υπόβαση για τη δημιουργία ενός δασυλλίου στην Ψυττάλεια.



Τέλος, σχετικά με τα αναφερόμενα στη Ερώτηση περί ρύπανσης του Σαρωνικού από τοξικές ουσίες προερχόμενες από το ΚΕΛΨ, το ΚΕΛΨ όχι μόνο δεν επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον του Σαρωνικού αλλά έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση της οικολογικής του ισορροπίας, σύμφωνα και με σχετικές μετρήσεις και μελέτες που έχει πραγματοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

