

19 ΔΕΛ. 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα
τηλ.210- 64 67 912

Αθήνα 9/12/2010

Αρ. Πρωτ :1911

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με κτιριακά θέματα στο 3^ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6148/15-11-10 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κα Ελισάβετ Βόζεμπεργκ

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Ελισάβετ Βόζεμπεργκ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την
κα Βουλευτή, τα εξής:

Ο ΟΣΚ προέβη στη διενέργεια αυτοψίας στο 3^ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου και συνέταξε τεχνική έκθεση για τον τρόπο επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας του ΟΣΚ, παλαιές υγρασίες κακοσυντηρημένης μόνωσης προκάλεσαν πτώση τμήματος επιχρισμάτων. Ήδη ο Δήμος έχει ολοκληρώσει την επισκευή της μόνωσης και έχει καθαιρέσει τα επικίνδυνα επιχρίσματα στις αίθουσες διδασκαλίας του Β' ορόφου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο



✓