



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21.01.2011

Αρ. Πρωτ.: 123623

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 4389/4-10-2010 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Μουλόπουλο, με θέμα «*Προβλήματα στο πόσιμο νερό της Κορίνθου*», όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σύμφωνα με στοιχεία της Δ/σης Υγείας της Ν.Α. Κορίνθου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/σης Υγείας της Ν.Α. Κορίνθου πραγματοποίησαν επιτόπια υγειονομική έρευνα στην περιοχή των πηγών Δρίζας Στυμφαλίας, όπου και διαπίστωσαν τα κάτωθι:

- Οι πηγές της Δρίζας απορρέουν σε μέρος που βρίσκεται εντός οικισμού και πλησίον διέρχεται επαρχιακός δρόμος. Οι κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή αφορούν κυρίως καλλιέργειες εκτάσεων, λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, επιχειρήσεων (εστιατόρια, ξενώνες, κλπ).
- Η άντληση του νερού για την υδροδότηση της Κορίνθου από τις πηγές γίνεται με φυσική ροή μέσω μικρο-φράγματος (υδραύλακας-κανάλι) σε κλειστή δεξαμενή, που εν συνεχεία μέσω κλειστού αγωγού οδηγείται στην πόλη προς κατανάλωση. Ο χώρος πέριξ του σημείου υδροληψίας δεν έχει καμία υγειονομική προφύλαξη (περίφραξη), ώστε να προστατεύεται ανάλογα από τη ρίψη απορριμμάτων, την πρόσβαση ανθρώπων και την είσοδο ζώων, ερπετών, κλπ. Τα πρανή του σημείου υδρομάστευσης δεν έχουν προστασία από την εισροή όμβριων υδάτων.
- Τα αστικά λύματα του οικισμού διατίθενται στο έδαφος μέσω απορροφητικών βόθρων, οι οποίοι δεν τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αποτελώντας πιθανό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

Μετά τον επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο, η προαναφερόμενη Δ/ση Υγείας της Ν.Α. Κορίνθου απέστειλε σχετικό έγγραφο προς την υπεύθυνη για την ύδρευση ΔΕΥΑΚ, στο οποίο ανέφερε τα αποτελέσματα της αυτοψίας και πρότεινε την εφαρμογή άμεσων μέτρων προστασίας και παρακολούθησης των πηγών, καθώς και την επιβολή προληπτικών μέτρων, ώστε να εξαιρεθεί κάθε κίνδυνος μόλυνσης του νερού και να εξασφαλιστεί η υγιεινότητα του πόσιμου νερού, με απώτερο σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Γενικά όμως, για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/01, ΦΕΚ 892/11-7-01, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ/Π/οικ. 38295/2007, ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β./18-6-07, σε

J J

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998):

- Υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (πρώτος βαθμός ευθύνης), οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων- με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.
- Οι Δ/νσεις Υγείας της Ν.Α. (δεύτερος βαθμός ευθύνης) είναι οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Β. Μουλόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ.Υφυπουργού

3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

4.Δ/ση Υγιεινής Περιβάλλοντος

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

