

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 23 ΦΕΒ. 2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 23/2/2011

Αρ. Πρωτ 2206

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : «Χωροθέτηση Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στη Ραφήνα»

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 10434 /3.2.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης

ΚΟΙΝ.: 1) Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γρ.Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Μαυρουδή Βορίδη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

1. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων(ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων χωροθετείται οριστικά στη θέση «Πλατύ Χωράφι» που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάτων, μετά την έκδοση στις 10-9-2003 της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επιβολή των περιβαλλοντικών όρων. Οι όροι αυτοί λαμβάνουν υπόψη την απαραίτητη απόσταση από τους οικισμούς και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα καθώς και την κατάλληλη υψομετρία του εδάφους για την ελαχιστοποίηση των αναγκών αντλιοστασίων για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την προαναφερόμενη απόφαση με το αιτιολογικό ότι προέχει η οριοθέτηση του ρέματος της Ραφήνας που διατρέχει πλησίον της περιοχής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Κατόπιν τούτου η ΕΥΔΑΠ στις 23-12-2010 επικαιροποίησε τον όλο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας προτείνοντας: την εφαρμογή προχωρημένης τριτοβάθμιας επεξεργασίας με το σύστημα βιοαντιδραστήρων με μεμβράνες και προωθημένης απολύμανσης για την παραγωγή προϊόντος κατάλληλου για άρδευση σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις περί της διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.



Παράλληλα η ΕΥΔΑΠ με τον νέο σχεδιασμό προτείνει την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου σε ειδικές μονάδες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα καλύπτει τμήμα των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

Επίσης η ΕΥΔΑΠ προτείνει την τροποποίηση της αρχικής χωροθέτησης των έργων στη θέση «Πλατύ Χωράφι» λαμβάνοντας υπόψη την οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας στο τμήμα που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Πιο αναλυτικά η κατασκευή των εγκαταστάσεων όπως σχεδιάσθηκε από την ΕΥΔΑΠ θα καταλάβει λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του οικοπέδου και τα δύο τρίτα περίπου θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία ως έργα πρασίνου και ως έργα ηχητικής, οπτικής και οσμικής αντιρρύπανσης.

2. Ο προϋπολογισμός του επικαιροποιημένου έργου εκτιμάται κατά προσέγγιση στα 90 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο


Σταμάτη