




15 ΜΑΡ. 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 08.03.2011

Αρ. Πρωτ.: 4847

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 8873/11-1-11 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, με θέμα «Κατασκευαστικές αστοχίες στο νέο κτίριο του νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας», όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η νέα πτέρυγα του ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» έχει κτιριακά ολοκληρωθεί, πλην όμως, σε ότι αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό της νέας πτέρυγας ΤΕΠ, Χειρουργείων και ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ο σχετικός διαγωνισμός (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΟΕΣΠΑ 2007-2013) πραγματοποιήθηκε στις 12-7-10, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω δικαστικών εμπλοκών.

Αναφορικά με τις καταγγελίες περί αστοχιών στη νέα πτέρυγα, σας γνωρίζουμε ότι:

- Στο κτίριο αναπτύσσονται 6 ανελκυστήρες, ήτοι 2 ανελκυστήρες κοινού, 2 για τα ασθενοφόρα, 1 ανελκυστήρας μεταφοράς αποστειρωμένου υλικού και 1 ανελκυστήρας ακαθάρτων.
- Το κτίριο διαθέτει στο επίπεδο της ΜΕΘ τρία κλιμακοστάσια που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Παθητικής Πυροπροστασίας, από την άποψη αριθμού, των αναγκών αποστάσεων διαφυγής και των απαιτούμενων μονάδων οριζοντίων οδεύσεων. Επιπλέον ο χώρος της ΜΕΘ αποτελεί και ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα.
- Ο φυσικός αερισμός των χώρων της ΜΕΘ δεν είναι επιτρεπτός λόγω των ειδικών συνθηκών του χώρου. Επιβάλλεται μόνον ελεγχόμενος κλιματισμός. Ο φυσικός φωτισμός, όπου χρησιμοποιείται, έχει μόνο «ψυχολογικό» χαρακτήρα και σε σχεδόν κανένα νοσοκομείο όπου έχει εφαρμοσθεί η επιφάνεια των παραθύρων δεν καλύπτει τις ανάγκες των χώρων. Λόγω δε της ειδικής ιδιομορφίας της λειτουργίας μίας ΜΕΘ, είναι προτιμότερο κατά πολλούς μελετητές, να είναι οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού απόλυτα ελεγχόμενες, όπως εφαρμόζονται στο εν λόγω κτίριο.
- Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο είναι πλήρες και άρτια εξοπλισμένο, πέραν των υποστηρικτικών χώρων, αναπτύσσονται:
 - Ενιαίος χώρος εξεταστηρίων, με εσωτερική στάση αδελφής και 8 μονάδες εξεταστηρίων. Τα εξεταστήρια διαθέτουν κινητά πετάσματα για την απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια εξετάσεων. Τα εξεταστήρια αφορούν σε 2 γενικά, 1 ορθοπεδικό, 1 καρδιολογικό, 1 ουρολογικό, 1 παθολογικό, 1 γυναικολογικό και 1 χειρουργικό.
 - Μεμονωμένο οφθαλμολογικό εξεταστήριο

- Μεμονωμένο εξεταστήριο ΩΡΛ
- Χώρος αναζωογόνησης 3 θέσεων
- Χώρος triage 5 θέσεων
- Βραχεία νοσηλεία 5 κλινών
- Μόνωση βραχείας νοσηλείας 1 κλίνης
- Χειρουργείο
- Αίθουσα χειρουργείου-γύψου
- Αίθουσα ενδοσκοπήσεων
- Χώρο υπερηχογράφου
- Ακτινοδιαγνωστικό
- Ακτινογραφικό τραυματιολογικού
- Εργαστήριο αναλύσεων

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ.Υφυπουργού

3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

