




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254  
Fax : 2105237254  
E-mail : tke@yyka.gov.gr

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 11/3/11

Αρ. Πρωτ.: 16383

Σχετ: 16416

**ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών**

Απαντώντας στις με αρ. 10387/03-02-11 και 10499/04-02-11 ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ο. Παπανδρέου-Παπαδάκη και Π. Μαρκάκη, σχετικά με βλάβες στο σύστημα θέρμανσης του ΓΝ Βόλου, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά τη μετεγκατάσταση, το έτος 2007, των περισσότερων Ιατρικών Τμημάτων και Υπηρεσιών στη Νέα Πτέρυγα το ΓΝ Βόλου, το Νοσοκομείο διαθέτει τρεις ατμολέβητες.

Ο ένας ατμολέβητας παρουσίαζε το τελευταίο διάστημα βλάβες, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Προς αποφυγή ανεξέλεγκτων καταστάσεων, προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την εγκατάσταση τριών νέων λεβήτων. Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με σχετική κατακύρωση. Παρόμοιοι ατμολέβητες δεν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτοι στην αγορά, εξαιτίας του μεγέθους και των νέων προδιαγραφών που απαιτούνται. Σε συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρία αναμένεται η εγκατάσταση των νέων λεβήτων να ολοκληρωθεί άμεσα.

Στο μεταξύ, με τους υπάρχοντες λέβητες του ΓΝ Βόλου υλοποιείται πρόγραμμα διαχείρισης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, ανάλογα και με τις εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες, το οποίο είναι σε γνώση όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ο. Παπανδρέου-Παπαδάκη και Π. Μαρκάκη

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ**

