




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Τμήμα Α'



28 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2011

Αρ. Πρωτ.: Δ3/Α/οικ.9713

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Σ. Τσιαντούλας
Τηλ. : 210-6969409
Fax : 210-6969402
E-mail : egatpetrel@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων ✓
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ιωάννη Δημαρά
Βουλευτή κ. Βασίλειο Οικονόμου


ΘΕΜΑ: **Απάντηση στην Ερώτηση 13171/16-03-2011 των Βουλευτών κ.κ. Ιωάννη Δημαρά και Βασιλείου Οικονόμου.**

Σε απάντηση της 13171/16-03-2011 Ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Δημαράς και Βασίλειος Οικονόμου, και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας σε θέματα εφαρμογής της 12044/613/19-03-2007 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/EK – Οδηγία Seveso (ΦΕΚ 376/Β/19-03-2007), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την Φ.7815/615/14-04-2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης στις δραστηριότητες του Ν. 3325/2005, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων διύλισης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών, απαιτείται η υποβολή, από τον ασκούντα την εκμετάλλευση προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, μελέτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην ΚΥΑ της ανωτέρω παραγράφου.

Επί των θεμάτων αντισεισμικής επάρκειας καθώς και για την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας, καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες, οι οποίες, αφού μελετήσουν τον πλήρη φάκελο μελετών, εκδίδουν την απαιτούμενη οικοδομική άδεια έναρξης εκτελέσεως των εργασιών, την οποία θεωρούν για το πέρας αυτών έπειτα από την διενέργεια αυτοψίας. Η οικοδομική άδεια, θεωρημένη για το πέρας των εργασιών, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Επιπλέον, ασκήσεις συνεργασίας διαφόρων φορέων (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Νομαρχία, Λιμενικό, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση



μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ΣΑΤΑΜΕ (Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης) έχουν γίνει κατά καιρούς στο παρελθόν. Περισσότερα στοιχεία μπορούν να δοθούν από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας διαβιβάζουμε το από 28-03-2011, σχετικό με το θέμα, ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής
3. Γενική Διεύθυνση
4. Δ3/Α (3)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ




**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ**

Ιωάννης Κωστόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

161
30.3.11

Δ3/Α'
29/3/11



Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2011

**Ενημερωτικό Σημείωμα για την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, κα. Τ. Μπιρμπίλη**

Αναφορικά με το από 21.03.2011 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου ΠΕΚΑ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η με αριθ. Πρωτ. Ερωτήσεων της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής 13171/16.03.2011 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δημαρά και Β. οικονόμου (η οποία απευθύνεται στην Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.) επαγόμεθα τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες μ' αυτήν (θυγατρικές) εταιρείες, ως εμπίπτουσες στο Κεφάλαιο Β' του νόμου 3429/2005, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν υπάγονται πλέον στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και η επ' αυτών Κρατική Εποπτεία περιορίζεται και ασκείται κατά το άρθρο 16 του προαναφερθέντος ν. 3429/2005, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν όλες τις ανώνυμες εταιρείες, ήτοι κατά τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί «Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3016/2002 περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης». Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι δεν απαιτείται η παροχή απαντήσεων ή εξηγήσεων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» επί ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι οποίες δεν αφορούν ευθέως θέματα του Ν.2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιρειών» ή και του Ν.3016/2002 περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Προς διευκόλυνση όμως του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. και προκειμένου να παρασχεθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση στα τεθέντα ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για όλα τα νέα έργα - αναβαθμίσεις που πραγματοποιούνται στην Ελληνικά Πετρέλαια σχεδιάζονται κατ' ελάχιστον με τους πιο πρόσφατους Αντισεισμικούς Κώδικες (εθνικούς και διεθνείς) με τα αντίστοιχα προσαρτήματα, καθώς και εκτενείς εδαφολογικές μελέτες, ενώ για τον υφιστάμενο εξοπλισμό πραγματοποιείται έλεγχος στατικής επάρκειας.

Για το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου της Ελευσίνας που υλοποιείται, εκτός των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε, επιπλέον, μικροζωνική μελέτη της περιοχής.

Επίσης όλος ο εξοπλισμός των διυλιστηρίων, είτε αφορά λειτουργία, είτε δεξαμενισμό, επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από εξειδικευμένους επιθεωρητές, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κώδικες, για τη διασφάλιση της καλής του κατάστασης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα φορτία από ένα ενδεχόμενο σεισμό.

Ειδικά για τα διυλιστήρια του Νότου μετά τον σεισμό του 1999 έγινε συστηματικός έλεγχος για τυχόν ζημιές, χωρίς ευρήματα, καθώς και έλεγχος στατικής επάρκειας του εξοπλισμού. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μελέτη αντοχής σε σεισμό για τις σφαίρες υγραερίων από το Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια επιδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος.

Γιάννης Κωστόπουλος