



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλίδης
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

28 ΑΠΡ. 2011

Αθήνα, 26-4-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/079/9709

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοιν:

1. Βουλευτές κ.κ. Δ. Παπαδημούλη, Θ. Δρίτσα, Η. Διώτη
2. ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 14633/08-04-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της 14633/08-04-2011 Ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδημούλη, Θ. Δρίτσα και Η. Διώτη, σας στέλνουμε το ΓρΔ/1593/18-04-11 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γ. Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Handwritten signature



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/1593/18-4-11

Προς : κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβαλλοντος Ενέργειας
Και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των νήσων Άνδρου και Τήνου.

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 14633/8.4.2011 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδημούλη,
Θ. Δρίτσα και Η. Διώτη.

Κυρία Υπουργέ,

Απαντώντας στη σχετική ερώτηση σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η ΔΕΗ Α.Ε έχει ήδη αναθέσει την εγκατάσταση ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος 2.9 MW στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το ερχόμενο θέρος.
2. Σχετικά με τη Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα σημειώνουμε τα εξής:
 - 2.1. Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου που προβλέπεται να γίνει στις αρχές του ερχόμενου Μαΐου.
 - 2.2. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αναμένεται να επιλυθούν στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το στάδιο υπογραφής της Σύμβασης. Οι κύριες εκκρεμότητες είναι οι εξής:
 - Αλλαγή χρήσης γης σε αγροτεμάχιο στη Μύκονο.
 - Καθορισμός αιγιαλού παραλίας σε Τήνο, Σύρο και Μύκονο.
 - Χορήγηση άδειας χρήσης αιγιαλού παραλίας και παρακειμένου θαλάσσιου χώρου στα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο.
 - Διευθέτηση χορτολιβαδικής έκτασης στην Πάρο που διεκδικείται και από ιδιώτη.
3. Από τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 2010-2014 του ΔΕΣΜΗΕ, δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση Υποσταθμός Μεταφοράς στη Β. Τήνο παρά μόνο σύνδεση των νέων καλωδίων στον τερματικό χώρο των παλαιών καλωδίων. Η τροφοδότηση του νησιού προς το παρόν γίνεται με τάση 20 kV μόνο από την Άνδρο. Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με μικρές τροποποιήσεις των υφιστάμενων καλωδίων, εναλλακτικά θα είναι δυνατή και η τροφοδότηση από Σύρο και Μύκονο με τάση επίσης 20 kV.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
κ. Ι Μανιάτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
κ. Κ.Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική Δ/νση Ενέργειας/Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/νση Οργάνωσης/Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου