



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 3/6/ 2011
Αρ.Πρωτ: 5174 Β
Σχετ. 5184 Β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. - Βουλευτή
κ. Λευτέρη Αυγενάκη
- Βουλευτή & Αντιπρόεδρο
της Βουλής
κ. Βαΐτση Αποστολάτο
2. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λινοπεραμάτων»

✓
Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 16049/10-5-2011 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ. 16123/11-5-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση των **Ερωτήσεων με αρ. πρωτ. α) 16049/10-5-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη και **β) 16123/11-5-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ΑΕ έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 156760/17-2-06 έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του. Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνει το κύριο καύσιμο του ΑΗΣ από 1/1/2007 είναι το μαζούτ χαμηλού θείου (περιεκτικότητα σε θείο 1% κ.β.) το οποίο παρουσιάζει περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του θείου κατά την καύση του. Στην ευρύτερη περιοχή του ΑΗΣ λειτουργούν τρεις σταθμοί παρακολούθησης/καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις θέσεις Γαζί, Αμμουδάρα και Καβροχώρι και η ΔΕΗ ΑΕ υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ

✓

και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαμηνιαίες εκθέσεις για τυχόν υπερβάσεις των οριακών τιμών ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920Β/07) «Καθορισμός τιμών-στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα.....» οριακές τιμές για τη συγκέντρωση του νικελίου στην ατμόσφαιρα θα ισχύσουν από 31/12/2012. Αντίστοιχη νομοθεσία για το βανάδιο δεν υπάρχει.

Στο σχεδιασμό της ΔΕΗ Α.Ε. περιλαμβάνεται η σταδιακή μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπερασμάτων, στο νέο ΑΗΣ Κρήτης, που προβλέπεται να εγκατασταθεί στη θέση «Παλαιοί Γαληνοί-Κορακιά». Για το σκοπό αυτό έχει ληφθεί και η σχετική άδεια παραγωγής (ΥΠΑΝ/2007/22328/19-9-2008). Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπερασμάτων το έτος 2014, όμως, οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του νέου ΑΗΣ Κρήτης καθυστερούν, επειδή η ΔΕΗ αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου ανάπτυξης του νέου ΑΗΣ. Ήδη, για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, με την υπ' αρ. 81/03.05.2011 Απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., της απαιτούμενης έκτασης για την ανάπτυξη του υπόψη νέου Σταθμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ενημερωθεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ για να εντάξει στον προγραμματισμό της περιβαλλοντική επιθεώρηση στον εν λόγω ΑΗΣ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δόμνα Σωτηριάδου

