




1 - ΙΟΥΛ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα 17 Ιουνίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 4052

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2105295194, -216
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 16718/23-5-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ ✓

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 16718/23-5-2011 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μ. Κριτσωτάκη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σχετικά με τη στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε.

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Ιδρύθηκε με το Ν. 2639/98 και την οργανωτική του δομή την απέκτησε τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με το Π.Δ. 136/99. Στη συνέχεια με το Ν. 2956/01, το Ν.3144/03 και το Ν.3762/09 προβλέφθηκε η δημιουργία νέων υπηρεσιών, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων και η ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού.

2. Ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων πανελλαδικά σε υπηρεσίες Κοινωνικής και Τεχνικής Επιθεώρησης είναι 1.159 υπάλληλοι. Σήμερα στο Σ.ΕΠ.Ε. υπηρετούν 806 υπάλληλοι, εκ των οποίων 37 ιδιωτικού δικαίου και 13 απόφοιτοι της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης που καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις, καθώς και 13 αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες.

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους οι 454 είναι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας και οι 288 Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας.

3. Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων αποτελεί προτεραιότητα για το Σ.ΕΠ.Ε. και γίνεται ετήσιος προγραμματισμός ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσιακή κινητικότητα (συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις υπαλλήλων) και την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή της χώρας.

Όμως, υπό τις παρούσες δύσκολες για τη χώρα μας συγκυρίες, δεν ήταν εφικτή η προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας, γι' αυτό το λόγο το ΣΕΠΕ προχώρησε στην προκήρυξη μετατάξεων (πενήντα μετατάξεις) οι οποίες βρίσκονται στη φάση υλοποίησης.

✓✓

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι δεκαοκτώ (18) κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, καθώς και έξι (6) κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών προβλέπεται να καλυφθούν από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 3κ/2009 και 5κ/2009, αντίστοιχα. Από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε., υλοποιήθηκε η μεταφορά προσωπικού (32 υπάλληλοι), βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του ν. 3863/10 και ακόμη προβλέπεται η μεταφορά είκοσι εννέα ατόμων από τον όμιλο ΟΑΣΑ.

Β. Σχετικά με θέματα της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης

Όσον αφορά το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Επιθεωρητές του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου στις 19/05/11 και περί ώρα 18:00 ενημερώθηκαν από το ΕΚΑΒ για εργατικό ατύχημα (ηλεκτροπληξία στο δίκτυο της ΔΕΗ) στον οικισμό Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου. Κλιμάκιο της υπηρεσίας μετέβη άμεσα (18:50) στον τόπο του ατυχήματος όπου, από την αυτοψία του χώρου και τις πρώτες μαρτυρίες, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ο θανών Βεργάκης Ιωάννης, βοηθός εργατοτεχνίτη, μαζί με τον αδελφό του Βεργάκη Γεώργιο, Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ Εναερίων Δικτύων, και οι δύο εργαζόμενοι στην εταιρεία ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε. που έχει αναλάβει και εκτελεί εργολαβίες της ΔΕΗ, είχαν μεταβεί στον οικισμό Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να αντικαταστήσουν μετασχηματιστή της ΔΕΗ που είχε υποστεί βλάβη. Αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες τηλεφωνικές συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο της ΔΕΗ για την απομόνωση του δικτύου, ο θανών ανέβηκε στο στύλο για να αρχίσει η διαδικασία αντικατάστασης του μετασχηματιστή. Στη διαδικασία αυτή, υπέστη ηλεκτροπληξία καθώς το δίκτυο βρισκόταν ακόμα υπό τάση, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα του και, λόγω της κρισιμότητας της υγείας του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μετά τη νοσηλεία του κατέληξε την 01-06-2011.

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι ο παραλείψεις που οδήγησαν στο ατύχημα είναι βασικά δύο:

1. Η ΔΕΗ είχε προβεί σε διακοπή άλλου τμήματος του δικτύου Μέσης Τάσης με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου να διαρρέεται κανονικά από ηλεκτρικό ρεύμα.

2. Το συνεργείο της εταιρείας ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε που είχε επιφορτιστεί με την εργασία αντικατάστασης του μετασχηματιστή δεν έλεγξε το δίκτυο για ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο Μέσης Τάσης.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις θα κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων τόσο για τον εργολάβο όσο και για τη ΔΕΗ. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της έρευνας για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος (εκκρεμεί η λήψη της απαραίτητης κατάθεσης του αδελφού του), η σχετική έκθεση θα σταλεί στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές για την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης των υπευθύνων.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι από το 2008 μέχρι και σήμερα, το Τ.Τ.Υ.Ε Ηρακλείου έχει διενεργήσει έντεκα (11) ελέγχους στη ΔΕΗ και σε εργολάβους που εκτελούν έργα της. Έχει υποβληθεί μία μήνυση στον Εισαγγελέα Ηρακλείου για την εταιρεία ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε, μία διακοπή εργασιών και έχουν αποσταλεί επτά (7) μηνυτήριες αναφορές στον κ. Εισαγγελέα που αφορούν τόσο την εταιρεία ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε όσο και την ΔΕΗ Α.Ε.

Γ. Σχετικά με θέματα Κοινωνικής Επιθεώρησης

Η αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Ηρακλείου, με αφορμή τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση, μας ενημέρωσε ότι στις 19-05-2011 και ώρα 1800 και στην περιοχή Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης συνέβη σοβαρό εργατικό ατύχημα (ηλεκτροπληξία) στον εργαζόμενο κ. Ιωάννη Βεργάκη, της εταιρείας ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε. (οδός Νεάρχου Κοκοράκη 12, Ηράκλειο Κρήτης), η οποία φέρεται ως εργολάβος ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 21312/23-9-2010 κατατεθειμένο στο Τ.Κ.Ε. Ηρακλείου πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο του κ. Ιωάννη Βεργάκη είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 0700 – 1500.

Στις 20-05-2011 η τοπική μας Υπηρεσία ζήτησε με έγγραφό της από την εταιρεία ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε. γραπτές εξηγήσεις (άρθρο 16 Ν. 2639/98) για την τρίωρη υπέρβαση του καθορισμένου ωραρίου της 19^{ης} Μαΐου του συγκεκριμένου εργαζόμενου, προκειμένου να διερευνήσει τυχόν πραγματοποίηση παράνομης υπερωριακής εργασίας.

Στις 30-05-2011, η εταιρεία ΤΕΚΚΑΤ Α.Ε. επικαλέστηκε έκτακτη ανάγκη για αποκατάσταση βλάβης στις Δαφνές και την απασχόληση ολιγομελούς συνεργείου της. Συγκεκριμένα επικαλείται συμπληρωματική εργασία (αύξηση χρόνου απασχόλησης κατά 1 ώρα – υπερεργασίας) που άρχισε πριν τις 1800 και θα τελείωνε μέσα σε μία ώρα, αν δεν μεσολαβούσε το ατύχημα.

Σε κάθε περίπτωση, η Κοινωνική Επιθεώρηση Ηρακλείου θα εξετάσει λεπτομερώς τα αναφερόμενα την προαναφερόμενη εταιρεία, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε απαραίτητη περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

