




11 Αυγ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα 5 Αυγούστου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 4478

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Ι. Αντωνοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472, -475, -118
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις νέες εργατικές κατοικίες
Γιάννουλης Λάρισας.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 19419/13-7-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 19419/13-7-2011 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Ροντούλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, η κατασκευή ράμπας σύνδεσης του πεζοδρομίου με την στάθμη της εισόδου των κτιρίων κατοικίας, επιβάλλεται μόνο όταν είναι υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα, για κτίρια δηλαδή πλέον των τριών ορόφων. Κατά συνέπεια, στους οικισμούς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) «ΛΑΡΙΣΑ VII» και «ΛΑΡΙΣΑ VIII», για τα διώροφα και τριώροφα κτίρια, δεν απαιτείται από την κείμενη Πολεοδομική Νομοθεσία η κατασκευή ράμπας.

Επιπλέον, επειδή τα δάπεδα ισογείου των κτιρίων είναι υπερυψωμένα από το περιβάλλοντα χώρο κατά 1,00 ÷ 1,50μ., η ράμπα πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων, με κλίση 5%, προκύπτει με ανάπτυγμα 20 - 30μ., (μη συμπεριλαμβανομένων και των πλατύσκαλων) και κατά συνέπεια η κατασκευή τέτοιων ραμπών έχει σοβαρή τεχνική δυσκολία.

Παρόλα αυτά, λόγω της κοινωνικής ευαισθησίας του Ο.Ε.Κ., στον οικισμό «ΛΑΡΙΣΑ VII» κατασκευάσθηκαν ράμπες σε όλα τα κτίρια, ενώ στον οικισμό «ΛΑΡΙΣΑ VIII», δεν εγκρίθηκε η κατασκευή τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, λόγω εμπλοκής στην υπηρεσία παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Ο.Ε.Κ., όσον αφορά τους ήδη κατασκευασθέντες οικισμούς του, στους οποίους είναι αδύνατη η κατασκευή ραμπών πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες, λόγω των απαγορευτικών αναπτυγμάτων αυτών, διασφαλίζει την προσβασιμότητα με την εγκατάσταση μηχανοκίνητων αναβατορίων, στις κατοικίες εκείνες στις οποίες εγκαθίστανται μετά την κλήρωση δικαιούχοι με κινητικά προβλήματα.

Στην περίπτωση ειδικά του οικισμού «ΛΑΡΙΣΑ VIII», εγκρίθηκε από το Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ., η κατασκευή δύο (2) εξωτερικών αναβατορίων, στα κτίρια κατοικιών στα οποία κληρώθηκαν δικαιούχοι με αναπηρία.


Κατά αντίστοιχο τρόπο, όπου σε παλαιότερους οικισμούς, τεκμηριωμένα διαπιστώνεται παρόμοιο πρόβλημα, οι υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ. επιλαμβάνονται, στην προοπτική της εξεύρεσης της πλέον κατάλληλης, για κάθε οικισμό, παρέμβασης.

Όσον αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα όρασης, προβλέπεται η κατασκευή οδηγού τυφλών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Τέλος, ο σχεδιασμός των κατοικιών, ως προς την εσωτερική διαρρύθμισή τους, λαμβάνει υπ' όψιν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του εγχειριδίου του ΥΠΕΚΑ «οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμεΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Environment, Urban Planning and Climate Change (ΥΠΕΚΑ) of Greece. The stamp contains the text "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ" and "ΥΠΕΚΑ" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.