



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

22 ΑΠΡ. 2011

Αθήνα, 19-08-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/133/19461

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Ι. Αμοιρίδη
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 20483/26-07-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 20483/26-07-2011 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ι. Αμοιρίδη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/3143/05-08-2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Ι. Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ε.Ε.
Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ

✓



ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/3143/5-8-11

Προς : κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 20483/26-07-2011 Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αμοιρίδης.

Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αμοιρίδη, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η Νότια Πιερία τροφοδοτείται από τον Υ/Σ 150/20 ΚV Σκοτίνας με έξι (6) κύριες γραμμές Μέσης Τάσης οι οποίες επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των ηλεκτρικών της φορτίων και δεν υφίσταται θέμα περαιτέρω ενίσχυσης των δικτύων στη περιοχή αυτή.
2. Την τελευταία περίοδο υπήρξαν δύο μόνον ουσιαστικές διακοπές στην ευρύτερη περιοχή. Η πρώτη το Σάββατο 16/7/2011, από τις 20:30 έως τις 21:30, στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου Δίου, από τραυματισμένο αγωγό Μέσης Τάσης (πιθανότατα από πυροβολισμό), η οποία όμως δεν επηρέασε καθόλου τις παραλιακές περιοχές της Νότιας Πιερίας (Νέοι Πόρροι, Πλαταμώνας, Σκοτίνα, Νέος Παντελεήμονας, Λεπτοκαρυά).
3. Η δεύτερη το Σάββατο 23/7/2011, από τις 21:20 έως τις 22:20, από καμένο ασφαλειοαποζεύκτη διακλάδωσης Μέσης Τάσης, που άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέρος των χωριών Δίου, Καρίτσας και Κονταριώτισσας.
4. Τέλος κάποιες μικρές προγραμματισμένες, διακοπές, διάρκειας μισής ώρας, για την αρχική ηλεκτροδότηση νέων πελατών (ξενοδοχεία, καταστήματα, οικίες), έγιναν κατόπιν ειδοποιήσις και ήταν αναπόφευκτες.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός



Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου