



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- 3 ΝΟΕ. 2011

Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Υ.Α.Π.Ε./Φ38/οικ.24817

ΠΡΟΣ √ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ.Σοφιανόπουλος
Τηλ. : 210-69.69.449
Fax : 210-69.69.448
E-mail : SofianopoulosD@eka.ypeka.gr

Κοινοποίηση: Βουλευτή κ.Μ.Κυριακοπούλου

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 26/04.10.2011 Αναφορά της Βουλευτού κ. Μ.
Κυριακοπούλου**

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ.
ΓρΔ/4108/31.10.2011 έγγραφο της ΔΕΗ.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού (αρ.πρωτ. 6460/Β/2710/06.10.2011)
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)
5. Διεύθυνση Οργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
16. ΣΠΙΛΙΩΝ ΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/4408/31-10-11

ΠΡΟΣ: κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

Σχετικά : Η με αριθμό 26/4.10.2011 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής Ν. Αχαΐας κα Μαρία Κυριακοπούλου.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς της Βουλευτού Αχαΐας κας Μαρίας Κυριακοπούλου σχετικά με τους Φ/Β Σταθμούς των αγροτών στο Δήμο Ερυμάνθου Ν. Αχαΐας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ η γενική σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτημάτων συνδέσεως Φ/Β τα ταξινομεί στις παρακάτω κατηγορίες:
 - α. Αιτήματα με απόφαση εξαίρεσης ή άδεια παραγωγής, προ του ν. 3851/2010.
 - β. Αιτήματα ειδικού καταλόγου.
 - γ. Αιτήματα από λίστα ΡΑΕ εκτός ειδικού καταλόγου (ΜΤ και ΧΤ).
 - δ. Αιτήματα αγροτών που κατατέθηκαν μέχρι και την 11^η.10.2010.
 - ε. Αιτήματα για στέγες και βιομάζες (ΜΤ και ΧΤ) που κατατέθηκαν μέχρι την 11^η.10.2010.
 - στ. Όλα τα λοιπά αιτήματα που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες (δ) και (ε), με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος.
2. Η περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου ηλεκτροδοτείται κυρίως από δύο γραμμές ΜΤ (R-21 και R-39 ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ), στις οποίες έχουν υποβληθεί τα παρακάτω αιτήματα:
 - Επτά (7) αιτήματα Μέσης Τάσης (ΜΤ) της κατηγορίας (α) συνολικής ισχύος 13,07 MW, τα οποία όλα έλαβαν όρους σύνδεσης
 - Πενήντα ένα (51) αιτήματα Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) της κατηγορίας (α) συνολικής ισχύος 3,39 MW, τα οποία όλα έλαβαν όρους σύνδεσης.
 - Δύο (2) αιτήματα της κατηγορίας (γ) ισχύος 0,30 MW και σαράντα ένα (41) αιτήματα Φ/Β αγροτών κατηγορίας (δ) ισχύος 4,1 MW, τα οποία δεν έλαβαν όρους σύνδεσης λόγω κορεσμού του υφισταμένου δικτύου και αδυναμίας απορρόφησης της ισχύος με λελογισμένες ενισχύσεις του.
3. Επισημαίνουμε ότι η ΔΕΗ εξαντλεί όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες λελογισμένων έργων ενισχύσεων-επεκτάσεων του δικτύου της με μη δυσανάλογο ως προς το μέγεθος των υπό εξέταση μονάδων κόστους, εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη των περισσότερων δυνατόν φωτοβολταϊκών σταθμών. Τονίζουμε ότι, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα σχετική επί του θέματος Νομοθεσία, τα απαιτούμενα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης των



εγκαταστάσεών μας για την ένταξη στο δίκτυο της ΔΕΗ μονάδων ΑΠΕ βαρύνουν αποκλειστικά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

4. Στην περίπτωση των γραμμών Μέσης Τάσης του Δήμου Ερυμάνθου έχουν ήδη εξαντληθεί όλες οι πιθανές δυνατότητες ενίσχυσης του δικτύου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο για την ένταξη των έργων ΑΠΕ, τα οποία προηγούνται των φωτοβολταϊκών σταθμών αγροτών. Έτσι η σύνδεση των αιτημάτων των αγροτών καθίσταται τεχνικά εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή. Τα εν λόγω αιτήματα θα επανεξετασθούν μεταγενέστερα μαζί με παρόμοια αιτήματα της τελευταίας κατηγορίας (στ). Εφόσον προκύψει τεχνικά αποδεκτή λύση, το κόστος των απαιτούμενων σημαντικών και μεγάλου κόστους έργων, θα επιμερισθεί σε κατά το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερομένους.
5. Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος και αφού καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση τεχνικής λύσης που να μην παραβιάζει τις κατά τα ανωτέρω προτεραιότητες εξέτασης, κατέστη τελικά δυνατή η ένταξη στο δίκτυο δεκαοκτώ (18) περιπτώσεων που αφορούν τα αιτήματα των Φ/Β Σταθμών που βρίσκονται στις δύο από τις τρεις γραμμές μέσης τάσης.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου