



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 17.11.2011

Αρ. Πρωτ.: 98751

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 22139/1-9-2011 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Αιβαλιώτη, σχετικά με διακοπή ρεύματος στο ΓΝ Σάμου, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Χειρουργείο του ΓΝ Σάμου πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του και έχει στην αίθουσά του φώτα ασφαλείας. Επιπλέον όλα τα ιατρικά μηχανήματα ζωτικής σημασίας πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους και λειτουργούν μέχρι και 90 λεπτά χωρίς ρεύμα. Η όλη διαδικασία του τοκετού υπό τη χρήση κινητών τηλεφώνων έγινε στην αίθουσα τοκετών που λειτουργεί με τις ίδιες νόμιμες προϋποθέσεις εδώ και 17 χρόνια. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων των συγγενών της επίτοκης έγινε καθ' υπόδειξη του εφημερεύοντα ιατρού του περιστατικού, χωρίς να επιλεγούν από τον ίδιο οι άλλοι χώροι του Νοσοκομείου και άλλες δυνατότητές του.

Ήδη διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το συμβάν και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ Σάμου, στη 15^η Συνεδρίασή του στις 15-7-2011 (θέμα 3^ο), αποφάσισε την ανάθεση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε Διευθυντή ιατρό που υπηρετεί σε κοντινό Νοσοκομείο της οικείας Περιφέρειας, μετά και από έγκριση της 2^{ης} ΥΠΕ. Η ΕΔΕ έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Αιβαλιώτη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

