



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



07 Δεκ. 2011

Αθήνα, 07-12-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/188/27853

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Αναφορών

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 518/03-11-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 518/03-11-2011 Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην έκθεση με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης - Διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα», πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση διαφόρων «Σεναρίων Ανάπτυξης» για την περίοδο 2017 - 2040. Η Μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα αποτελεί την οικονομικά και περιβαλλοντικά βέλτιστη λύση, έναντι της αυτόνομης ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού με βάση ορυκτά καύσιμα.

Για τη Διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα επελέγησαν τα παρακάτω τρία σενάρια, ανάλογα με τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ (έως το 2040):

- Σενάριο Α, 1000MW ΑΠΕ (από τα οποία 800MW αιολικά, καλύπτοντας σε ενέργεια το ~35% περίπου)
- Σενάριο Β, 1535MW ΑΠΕ (από τα οποία 1200MW αιολικά, καλύπτοντας σε ενέργεια το ~50% περίπου)
- Σενάριο Γ, 2135MW ΑΠΕ (από τα οποία 1600MW αιολικά, καλύπτοντας σε ενέργεια το ~70% περίπου)

Για κάθε Σενάριο Διασύνδεσης εξετάστηκαν περισσότερες της μιας παραλλαγές όσον αφορά στο ρυθμό ανάπτυξης των ΑΠΕ, σε συνδυασμό και με τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης των διασυνδέσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πλήρης και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση της Κρήτης, ακόμη και σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις.

Η επιλογή, καθορισμός του μεγέθους και του τρόπου υλοποίησης της Διασύνδεσης θα γίνει σε επόμενο στάδιο, ανάλογα με την ισχύ των ΑΠΕ που θα διαπιστωθεί ότι μπορεί να εγκατασταθούν στο νησί, μετά την έκδοση των ΕΠΟ.



Τέλος, προς πληρέστερη ενημέρωση, σας διαβιβάζουμε το από 04-05-2011 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και το υπ' αρ. ΓρΔ/4413/16-11-2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, τα οποία αναφέρονται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γ. Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

