



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416

16 Feb 2012



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 14-02-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/35/3505

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Μ. Παπαδόπουλο
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5081/27-01-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5081/27-01-2012 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μ. Παπαδόπουλο, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/585/09-02-2012 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Υφυπουργός

Ι. Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣΤΑΛΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

✓



ΑΡ./ΗΜ./ΓΡΔ/ 585/9-2-12

Προς :
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Παπαδόπουλου, για τη
«Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας»

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 5081/27.01.2012 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Παπαδόπουλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5081/27.01.2012 ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Παπαδόπουλου, για την «Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας», και σε σχέση με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΕΗ Α.Ε., σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προγραμματισμός κράτησης για συντήρηση των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες μετατροπές και συνδέσεις με τις απομαστεύσεις ατμού των στροβίλων τους για την παροχή της αναγκαίας θερμικής ενέργειας του νέου Έργου της Τηλεθέρμανσης προσαρμόσθηκε στις απαιτήσεις των προθεσμιών που αναφέρονται στην σχετική Σύμβαση Έργου μεταξύ ΔΕΗ και Αναδόχου (έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας στις 17.03.2011).

Από την εξέταση όμως των πραγματικών στοιχείων προόδου του Έργου που έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο αναμένεται να προκύψουν αποκλίσεις σε σχέση με την παραπάνω προθεσμία έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, λόγω:

- 1.1 αναγκαιότητας περαιτέρω διερεύνησης μελετητικών θεμάτων τα οποία ανέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στο αρχικό στάδιο της μελέτης. Για την διασφάλιση οριστικής λύσης απαιτήθηκαν οι υπηρεσίες μετάκλησης εξωσυμβατικά ειδικού συμβούλου από τον κατασκευαστή των ατμοστροβίλων του οποίου όμως η ανταπόκριση δεν ήταν άμεση.
 - 1.2 καθυστερήσεων στη παράδοση τμημάτων εξοπλισμού του Έργου από τον Αναδόχο.
 - 1.3 καθυστερήσεων εργασιών στο χώρο του κτιρίου εναλλακτών θερμότητας λόγω καιρικών συνθηκών που την τρέχουσα περίοδο είναι ακραίες.
2. Στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος Συντηρήσεων που εκπονείται για όλες τις Θερμικές Μονάδες από την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών της ΔΕΗ, ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας πραγματοποίησε Ετήσια Συντήρηση στην Μονάδα III την Άνοιξη του 2011 και συγκεκριμένα στο διάστημα από 26/04/2011 έως 23/05/2011.



Σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα και τα απολογιστικά στοιχεία ο ΑΗΣ πραγματοποίησε επιθεώρηση, προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε όλο τον εξοπλισμό της Μονάδας περιλαμβανομένου του Λέβητα.

Έκτοτε η Μονάδα λειτούργησε σχεδόν αδιάκοπα μέχρι τη Πρωτοχρονιά του 2012, οπότε και εμφάνισε 6 συνεχόμενες διαρροές σε αυλούς ατμοποίησης του Λέβητα με συνέπεια την διακοπή λειτουργίας της τηλεθέρμανσης. Οι διαρροές αυτές ήταν διάσπαρτες στο Λέβητα και μη προβλέψιμες για να είναι δυνατή η προληπτική αντικατάστασή των αντίστοιχων αυλών.

Κατά την διάρκεια αποκατάστασης των εμφανισθεισών διαρροών ο ΑΗΣ προχώρησε σε προληπτική αντικατάσταση επί πλέον τμημάτων αυλών γύρω από την περιοχές των διαρροών, με στόχο την αποφυγή επανάληψης του φαινομένου στις επιβαρυνόμενες αυτές θέσεις. Σημειώνεται ότι ο Λέβητας έχει εγκατεστημένους 660 αυλούς μήκους 45 μέτρων ο καθένας, ήτοι 29.700 μέτρα του τύπου αυτού και λειτουργεί από το 1965.

Σημειώνεται ότι όλες οι αποκαταστάσεις βλαβών πραγματοποιήθηκαν στους συντομότερους δυνατούς χρόνους με αδιάλειπτη 24ωρη εργασία και με φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού που ενεπλάκη σε αυτές.

3. Το αίτημα της ΔΕΤΗΠ για απαλλαγή της από τον πρόσθετο φόρο για κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της ΔΕΗ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

ΥΠΕΚΑ

- Γρ. Υφυπουργού κου Ι. Μανιάτη
- Γρ. Γενικού Γραμματέα κου Κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. Δ/ση Ενέργειας / Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου