



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Β'

14 ΜΑΡ. 2012

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012  
Αρ. Πρωτ.: Δ13/Β/Φ 5.25/5872

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Κ. Γιαννάκη  
Τηλ. : 210-6969549  
Fax : 210-6969539  
e-mail: Giannakik@eka.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ:**

✓ Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Αναφορών

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κ. Μ. Χαραλάμπους  
Βουλευτή κ. Ν. Μωραΐτη

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτών  
**ΣΧΕΤ.:** Αναφορά με αρ. πρωτ. 2526/13.2.2012

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαραλάμπους και Ν. Μωραΐτης, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. 865/29-2-12 έγγραφο της Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), με το οποίο δίδεται απάντηση στο θιγόμενο στην εν λόγω Αναφορά θέμα.

**Ο Υφυπουργός**

**Γ. Μανιάτης**

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γενική Δ/ντρια Δ.Υ.Υ.
- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β' (2)
- Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Γ'



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/ 855 / 23-2-12

ΠΡΟΣ: κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτών.

Σχετικά : Η υπ' αριθμό 2526/13.2.2012 Αναφορά που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ Μπάμπης Χαραλάμπους και Νίκος Μωραΐτης.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση ερώτησης των Βουλευτών κ.κ Μπάμπη Χαραλάμπους και Νίκου Μωραΐτη σχετικά με τα αναφερόμενα σε έγγραφο του ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών, Ν. Κέρκυρας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Κατά το χρονικό διάστημα που εμφανίστηκαν οι βλάβες στην Νήσο Οθωνούς επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε για την βλάβη στις 25.1.2012. Η μετάβασή μας στο νησί λόγω θαλασσοταραχής κατέστη δυνατή στις 27.1.2012 και παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες καιρικές συνθήκες έγινε εντοπισμός και προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκαν με μισθωμένο σκάφος τα απαιτούμενα υλικά οπότε και έγινε η οριστική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του νησιού.
2. Από την εξέταση του προβλήματος διαπιστώθηκε ότι η βλάβη στις εγκαταστάσεις μας προήλθε από σκάγια κυνηγετικών όπλων, γεγονός που σε συνδυασμό με τα καιρικά φαινόμενα έγινε αιτία να τεθεί εκτός λειτουργίας το δίκτυο Μέσης Τάσης από το οποίο τροφοδοτούνται 14 μετασχηματιστές ηλεκτροδότησης της περιοχής.
3. Κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΔΕΗ Α.Ε και τη διεθνή πρακτική σε τακτικούς ετήσιους ελέγχους των δικτύων της (οπτική επιθεώρηση, θερμοσκοπήσεις, έλεγχος καταλληλότητας στύλων, κλαδέματα κλπ), προκειμένου να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κατά το δυνατόν ηλεκτροδότηση των καταναλωτών. Ιδιαίτερα σε απομονωμένα μικροδίκτυα, όπως αυτό των Οθωνών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, και πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι και εκσυγχρονισμοί – ενισχύσεις.
4. Το συγκεκριμένο δίκτυο βρίσκεται σε καλή κατάσταση δεδομένου ότι πριν δύο χρόνια είχαν αντικατασταθεί σημαντικά στοιχεία του (στύλοι, μονωτήρες, αγωγοί κλπ) και έγινε επίσης την προηγούμενη χρονιά η προβλεπόμενη επιθεώρηση και συντήρηση γεγονότα





που αποκλείουν την παλαιότητα του δικτύου ως παράγοντα που οδήγησε στην συγκεκριμένη βλάβη.

5. Σημειώνουμε εδώ ότι ειδικά στους Οθωνούς αλλά και σε μικρότερη έκταση στο Μαθράκι και Ερείκουσα αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα βλαβών που προέρχονται από βολές κυνηγετικών όπλων.
6. Αναφορικά με το θέμα της μόνιμης παρουσίας τεχνικού στα Νησιά Οθωνούς - Ερείκουσα κατά τους χειμερινούς μήνες σας διαβεβαιώνουμε ότι η Υπηρεσία μας κατανέμει το προσωπικό της σύμφωνα με τις δυνατότητές της έχοντας σαν μοναδικό κριτήριο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του συνόλου των καταναλωτών της.  
Με δεδομένη αφενός την καλή κατάσταση του δικτύου και αφετέρου την έλλειψη τεχνικού προσωπικού δεν είναι δυνατή υπό τις παρούσες συνθήκες, η μόνιμη παρουσία υπαλλήλου στο συγκεκριμένο νησί για το δίκτυο της ΔΕΗ.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ  
Κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  
Κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Υπουργείο Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
- Υπουργείο Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  
Δ/ση Οργάνωσης  
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού  
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου