



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25 ΙΑΝ. 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα, 24-01-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/3/1392

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:
1) Βουλευτή κ. Π. Σιούφα
2) ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΤΚ 11743,
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5478/03-01-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5478/03-01-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή Π. Σιούφα, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/124/11-01-2013 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

✓



Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ / ΗΜ. : ΓρΔ/124/11.01.2013

Προς : κ. Ε. Λιβιεράτο
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 5478/03-01-2013 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στην ως άνω σχετική Ερώτηση, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Είναι γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες εκδηλώνονται βλάβες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα των ορεινών περιοχών των Δήμου Μουζακίου και Αργιθέας, που οφείλονται στην ένταση των καιρικών φαινομένων σε συνδυασμό με το μεγάλο υψόμετρο της περιοχής.

Η τοπική υπηρεσία μας για να περιορίσει τις βλάβες έχει προβεί σε αρκετές ενισχύσεις και βελτιώσεις των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, που σε συντομία παραθέτουμε :

- Αντικαταστάθηκαν όλοι οι εναέριοι αγωγοί Χαμηλής Τάσης με συσπασμένα - μονωμένα καλώδια.
- Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο Μέσης Τάσης, εκτεινόμενο από το Μουζάκι έως και τον αυχένα του Αγ. Νικολάου μήκους 20 χλμ. περίπου.
- Αντικαταστάθηκε μέρος του δικτύου Μέσης Τάσης, που συνδέει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κρυοπηγής, Ανθοχωρίου και Μουζακίου Δρακότρυπας.

Επιπρόσθετα πραγματοποιείται κάθε χρόνο επιθεώρηση των δικτύων και γίνονται επεμβάσεις σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο.

Παρά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων, τα οποία επέφεραν σαφέστατη μείωση του πλήθους των βλαβών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, δεν είναι δυνατόν να απφευχθούν παντελώς οι διακοπές ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα όταν οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Με βάση τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία, οι υπόψη βλάβες προκαλούνται κυρίως από κατολισθήσεις του εδάφους που συμπαρασύρουν τα δίκτυα διανομής, και από πτώσεις δέντρων πάνω σε αγωγούς των δικτύων, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, δεδομένου ότι στις παραπάνω περιοχές η πλειονότητα του δικτύου διέρχεται από δάση. Έχουμε ζητήσει την άδεια του τοπικού Δασαρχείου για να προβούμε σε δραστικότερη κλάδευση ή/και, εφόσον απαιτείται, κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα δίκτυα, αλλά το αίτημά μας, προς το παρόν, δεν έχει γίνει δεκτό.

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες μας θα εξαντλήσουν κάθε περαιτέρω δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων και βελτιώσεων στα δίκτυα, ευελπιστώντας ότι, με την κατανόηση και τη συνεργασία του τοπικού Δασαρχείου, θα μειωθεί δραστικά το φαινόμενο των διακοπών ηλεκτροδότησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας.

Με τιμή

Γεώργιος Κόλλιας

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου