




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

05 ΑΠΡ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2/4/13

Αρ. Πρωτ.: 25548

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 8161/7-3-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ι. Λαγό, με θέμα «Ανθυγιεινές εστίες στα νοσοκομεία του Πειραιά», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», η διαχείριση όλων των αποβλήτων, καθώς και ο εθνικός σχεδιασμός της διαχείρισης όλων των αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ.

Όσον αφορά στα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων, η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα:

- Με την αρ. οικ. 146163 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012), η οποία εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 4042/2012 με επισπεύδοντα φορέα το ΥΠΕΚΑ.
- Με την αρ. οικ. 33312/4110/3-7-2012 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο «Ειδικός Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ).

Σε συνέχεια των εγκυκλίων της αρμόδιας Δ/σης του Υπουργείου Υγείας με αρ. οικ. Υ1γ/ΓΠ 1034951/24-10-2012 (με ΑΔΑ Β43ΙΘ-ΧΓ4) προς τις Δ/σεις Υγ. Ελέγχου και Περ. Υγιεινής και Δ/σεις Υγείας και Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και με αρ. Υ1γ/ΓΠ117061/12-12-2012 (υπενθυμητικό έγγραφο με το ίδιο θέμα),

κλιμάκια Εποπτών Δημ. Υγείας της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, διενήργησαν υγειονομικούς ελέγχους στα εξής Νοσοκομεία στην περιοχή αρμοδιότητάς τους:

Α. ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Β. ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Γ. ΓΠΑΝ Πειραιά «Μεταξά».

Συνημμένα αποστέλλονται αντίγραφα των με αρ. 4176/6-12-2012, 4199/10-12-2012 και 120/14-1-2013 εγγράφων την εν λόγω Δ/νσης της Περιφ. Ενότητας Πειραιά.

Το Υπουργείο Υγείας συντονίζει το έργο των Περιφερειακών Δ/νσεων Υγ. Ελέγχου και Περιφ. Υγιεινής και Δ/νσεων Υγείας και Κοιν. Μέριμνας και παράλληλα εκδίδει υγειονομικές διατάξεις, τροποποιεί και συμπληρώνει τις ισχύουσες και εκδίδει εγκυκλίους για την ένταση του υγειονομικού ελέγχου και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Οι εκθέσεις από τους υγειονομικούς ελέγχους στα Νοσοκομεία, σε εφαρμογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου και κοινοποιούνται στο ΣΕΥΥΠ και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας προς ενημέρωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ι. Λαγό

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού

2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3. Γρ. Υφυπουργού

4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

5. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

6. Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ





Δραπέτσωνα,

6/12/12

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4176

189509

6-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Π. Γ. Νοσοκομείο Νίκαιας

«Άγιος Παντελεήμων»

Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια

Ταχ. Δ/ση : ΨΑΡΡΩΝ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Ταχ. Κώδικας : 18648
Πληροφορίες : ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

TELEFAX : 213 1602 630
Τηλέφωνο : 213-1602658,-656

✓ ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π. Ε. Πειραιά

ΘΕΜΑ : «Αποτέλεσμα υγειονομικού ελέγχου».

- Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α'27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
γ) Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-2012.
δ) Το με αρ. πρωτ. 162986/06-11-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Πειραιά με το οποίο διαβιβάζεται το με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π.103495/24-10-2012 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας.
ε) Η από 22-11-2012 έκθεση αυτοψίας.

Υστερα από το ανωτέρω (δ) σχετικό, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στο Π. Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δημ. Μαντούβαλου 3, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Κατά την αυτοψία, η οποία διενεργήθηκε παρουσία του κ. Κοτζαμάνη Σπυρίδωνα (επόπτη του γραφείου επιστάσις του νοσοκομείου) και του κ. Ζάχου Νικόλαου (υπεύθυνου ελέγχου λοιμώξεων του νοσοκομείου), εξετάσθηκαν θέματα που αφορούν στην τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό σε όλους τους χώρους, την εφαρμογή προγραμμάτων απεντομώσεων & μυοκτονιών, την διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και στην εφαρμογή της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Έγινε δειγματοληπτικός υγειονομικός έλεγχος σε θαλάμους ασθενών και σε κύριους, βοηθητικούς, κοινόχρηστους, προαύλιους χώρους, χώρους συλλογής απορριμμάτων και διαπιστώθηκε ότι απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω υγειονομικές βελτιώσεις.

Στις κλινικές νοσηλείας των ασθενών απαιτείται:

- ▲ Σε όλα τα ανοίγματα αερισμού των θαλάμων νοσηλείας, των κουζινών των κλινικών και των αποχωρητηρίων να τοποθετηθεί συρματοπλέγμα Νο 16 για την προστασία των χώρων από τα έντομα υγειονομικής σημασίας.
- ▲ Να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων των θαλάμων ασθενών που υπάρχουν φθορές στα επιχρίσματα και να επισκευασθούν οι φθαρμένες υγειονομικές γωνιές των δαπέδων των διαδρόμων.
- ▲ Να επισκευασθούν τα φθαρμένα κουφώματα των θυρών ώστε να διευκολύνεται η απολύμανση και ο καθαρισμός τους.
- ▲ Να επισκευασθούν όσα από τα συρόμενα ρολά των παραθύρων των θαλάμων δεν λειτουργούν.
- ▲ Να αντικατασταθούν τα φθαρμένα και ξηλωμένα στρώματα ασθενών.
- ▲ Να υπάρχουν κατάλληλα λουτρά για την εξυπηρέτηση των ασθενών σε όλες τις κλινικές.
- ▲ Στα αποχωρητήρια των ασθενών και του προσωπικού να υπάρχουν στις λεκάνες κατάλληλα έδρανα και καλύμματα και οι κάδοι απορριμμάτων να φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα.

- ▲ Να υπάρχουν ειδικοί χώροι για την φύλαξη των ακάθαρτων ειδών κλινοστρωμνής και ιματισμού σε κάθε κλινική.
- ▲ Οι σφραγισμένοι περιέκτες με τα ιατρικά απόβλητα πρέπει να παραμένουν στους χώρους που γίνεται η προετοιμασία της νοσηλείας μέχρι την μεταφορά τους στον ψυκτικό θάλαμο.
- ▲ Προσοχή απαιτείται στο χειρισμό των απορριμμάτων και στους χρόνους περισυλλογής τους. Πρέπει να υπάρχει χρονικός διαχωρισμός ώστε να μην δημιουργούνται δυσκολίες γενικότερα στην λειτουργία των κλινικών (επισκεπτήριο συγγενών, ιατρικό έργο, χειρισμοί τροφίμων κ.τ.λ).
- ▲ Να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων του κλιμακοστασίου όπου υπάρχουν φθορές στα επιχρίσματα τους.
- ▲ Να επισκευασθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα που έχουν βλάβη ή δεν λειτουργούν κανονικά.
- ▲ Στις κουζίνες των κλινικών πρέπει να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν τα φθαρμένα ντούλάπια και θύρες.
- ▲ Στις κουζίνες των κλινικών πρέπει να αντικατασταθούν τα σπασμένα πλακίδια εφυσωμένης πορσελάνης των τοίχων και να τοποθετηθούν οι σχάρες των σιφωνιών δαπέδου που λείπουν.
- ▲ Προσοχή απαιτείται στην συντήρηση των κάθετων σωλήνων αποχέτευσης που διέρχονται από τις κουζίνες για την ομαλή λειτουργία τους.
- ▲ Να υπάρχει σε όλες τις κουζίνες κατάλληλος εξοπλισμός για την διατήρηση των έτοιμων ζεστών φαγητών μέχρι την μεριδοποίησή τους και την διανομή τους στους ασθενείς.
- ▲ Να τοποθετηθούν οι θύρες που λείπουν στους τροχήλατους φοριαμούς που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και διανομή των μερίδων του φαγητού ώστε να διατηρούνται κλειστοί.
- ▲ Οι κάδοι απορριμμάτων στις κουζίνες να φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα.


Στους υπόγειους βοηθητικούς χώρους απαιτείται:

- ▲ Οι θύρες εισόδου στους υπόγειους χώρους να διατηρούνται κλειστές και να μην επιτρέπεται είσοδος αδέσποτων ζώων στους χώρους του νοσοκομείου.
- ▲ Να μην επιτρέπεται η στάθμευση μοτοσυκλετών στους προθαλάμους εισόδου και στους διαδρόμους.
- ▲ Όλοι οι χώροι του μηχανοστασίου (Γ' θερμικός υποσταθμός) και οι εγκαταλελειμμένοι χώροι με παλαιό μηχανολογικό εξοπλισμό, που βρίσκονται εξωτερικά των υπόγειων χώρων (πλησίον της ράμπας) πρέπει να διατηρούνται απόλυτα καθαροί, τακτοποιημένοι και κλειστοί ώστε να μην είναι πιθανό να ευνοηθεί η ανάπτυξη τρωκτικών και εντόμων υγειονομικής σημασίας. Επισημαίνεται ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται πλησίον κάποιων εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (δερματολογικό κ.τ.λ.).
- ▲ Στην "αποθήκη αποστειρωμένου υλικού" πρέπει να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων, να απομακρυνθεί το χωρίς επεξεργασία ξύλινο βάθρο που καλύπτει όλο το δάπεδο, να αντικατασταθούν τα σπασμένα τζάμια των παραθύρων, να υπάρχει προστασία από έντομα υγειονομικής σημασίας στα παράθυρα αερισμού, να επεξεργασθούν τα οξειδωμένα ράφια και να υπάρχει απόλυτη καθαριότητα.
- ▲ Στην "ιμαιοθήκη" πρέπει να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων και τα πλυμένα σεντόνια και κουβέρτες να φυλάσσονται σε κατάλληλα κλειστά ερμάρια ώστε να μην είναι εκτεθειμένα σε πιθανές ρυπάνσεις
- ▲ Στο "πλυντήριο ιματισμού" τα παράθυρα αερισμού να διαθέτουν συρματόπλεγμα Νο 16 για την προστασία του χώρου από τα έντομα υγειονομικής σημασίας, να γίνει υδροχρωματισμός της οροφής που παρουσιάζει πτώση των επιχρισμάτων και να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του τμήματος του τοίχου πλησίον του σιδερωτήριου όπου υπήρχαν τούβλα χωρίς επιχρίσματα (σοβά). Οι περιέκτες που τοποθετείται ο πλυμένος ιματισμός να είναι απόλυτα καθαροί και όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν ιδιαίτερη ενδυμασία κατά τον χειρισμό του καθαρού ιματισμού. Προσοχή απαιτείται στις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στο χώρο και στην καλή λειτουργία του τεχνητού αερισμού του χώρου.

Στο χώρο τοποθέτησης των απορριμμάτων απαιτείται:

- ▲ Η πρέσα συμπίεσης των απορριμμάτων να είναι στεγανή, ώστε να μην διαφεύγουν στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου τα σταλάγματα των απορριμμάτων.
- ▲ Το προσωπικό της εταιρείας, που έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων, να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη ενδυμασία και ατομικά μέσα προστασίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας.



Ακριβές αντίγραφο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 12/12/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

185071

10-12-2012

Αριθ. Πρωτ.: Οικ.

4199

ΠΡΟΣ: Διοίκηση Νοσοκομείου

Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Αφεντούλη 1 & Ζαννή

18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : ΨΑΡΡΩΝ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Ταχ. Κώδικας : 18648
TELEFAX : 213-1602630

Τηλέφωνο : 213-1602680

Πληροφορίες : ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Τ.Κ 18531
2) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
& Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)
Πειραιώς 205 Τ.Κ 11853 Αθήνα


ΘΕΜΑ : « Σχετικά με Υγειονομικό έλεγχο »

- Σχετ. : α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τ.Α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης
β) Π.Δ. 145 ΦΕΚ 238/ΤΑ/27-12-10 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής"
γ) Το με αρ. πρωτ 162986/6-11-12 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά
δ) Το αρ. 1798/1-11-11 προηγούμενο έγγραφό μας
ε) Η από 28-11-12 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων Υπαλλήλων.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την (ε) σχετική και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένα : ένα (1) , το (ε) σχετικό.

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚ ΔΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι υπογράφωντες: 1) ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Επόπτης Δημ. Υγείας – Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ελέγχου Περ/κής ενότητας Πειραιά
2) ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – Επόπτης Δημ. Υγείας – Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ελέγχου Περ/κής ενότητας Πειραιά

Ύστερα από το έγγραφο με αρ.πρ.162986/6-11-12 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά , αναφορικά με διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λ.π, διενεργήθηκε αυτοψία στο «ΤΖΑΝΕΙΟ»Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ , την Τετάρτη 28-11-12, παρουσία της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μωραΐτου και της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας κ. Τεσέρη και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

- Το κατάστημα κυλικείου του κ.Πετροπούλου Αθανασίου λειτουργεί με την αρ. Β/5796/3-2-11 Δ. Πειραιά κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες Υγιεινής.
- Έγιναν συστάσεις στον φορέα του καταστήματος για προσαρμογή του καταστήματος στους όρους & προϋποθέσεις της αρ. Υγ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-12 Υγ/κής Δ/ξης.
- Στις αποθήκες τροφίμων (ψυκτικοί θάλαμοι - ξηρή αποθήκευση) και στα μαγειρεία έχουν γίνει βελτιώσεις όπως τοποθέτηση ανοξείδωτων ραφιών για φύλαξη τροφίμων-κατάλληλων παλετών – λειτουργία θερμομέτρων κ.α. Επισημαίνεται όμως ότι δεν έχει γίνει ακόμα μελέτη και εγκατάσταση συστήματος αυτοελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP).
- Στους χώρους πλύσεως & προετοιμασίας λαχανικών δεν γίνεται πλήρως απορροή νερών προς τα σιφώνια αποστράγγισης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στο δάπεδο νερά. Επίσης υπάρχουν βρύσες που δεν έχουν παροχή ζεστού νερού και έχουν τοποθετηθεί πλαστικοί σωλήνες στο στόμιο τους (απαιτείται άμεση αντικατάστασή τους).
- Στο χώρο φύλαξης σκευών υπάρχουν εξωτερικά παλαιοί σωλήνες αποχέτευσης (πρέπει να ληφθούν μέτρα διασφάλισης τους από τυχόν διαρροή).
- Στο χώρο φύλαξης ειδών συσκευασίας υπάρχει αποκόλληση επιχρισμάτων σε ορισμένα τμήματα τοίχου-οροφής.
- Ο χώρος πλυντηρίων-σιδερωτηρίων-φύλαξης ιματισμού παρουσιάζει πτώση επιχρισμάτων σε πολλά τμήματα τοίχων-οροφής. Το δάπεδο και οι τοίχοι έχουν φθορές. Υπάρχουν εξωτερικοί σωλήνες αποχέτευσης, ανοιγόμενα παράθυρα χωρίς σίτες και ο καθαρός ιματισμός φυλάσσεται σε ανοικτά ράφια (απαιτείται άμεσα η επισκευή του χώρου).
- Δεν υπάρχουν αποχωρητήρια και καταιωνιστήρες στους θαλάμους των ασθενών στους ορόφους νοσηλείας του παλαιού κτιρίου (πλην του 6^{ου}) με αποτέλεσμα να

χρησιμοποιούνται τα κοινόχρηστα ανδρών-γυναικών ε τμήμα. Πρέπει να γίνει μέριμνα κατασκευής αποχωρητηρίων-καταιωνιστήρων για να λυθούν τα προβλήματα υγιεινής των άγκυρες των ασθενών.


Έγιναν συστάσεις στην υπεύθυνη των συνεργείων καθαριότητας για χρησιμοποίηση σαρώθρων διαφορετικού χρώματος ανάλογα με την χρήση (αποχωρητήρια-θάλαμοι).

- Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων οικιακού τύπου – ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και μολυσματικών (υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία STERIMEND για αποκομιδή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, την εταιρεία MUR -Μούρδου Κωνσταντίνα- για τον καθαρισμό και την εταιρεία ISS για απεντόμωση-μυοκτονία).
- Τηρούνται σχετικά αρχεία καθώς επίσης και αρχείο αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων νερού για λεγεωνέλλα, μικροβιολογικών αναλύσεων νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων.
- Επισημαίνεται ότι επί των οδών που περιβάλλουν το Νοσοκομείο, Ποδαλειρίου – Χατζηκωνσταντή & Αιγέως, δεν υπάρχουν κάδοι συλλογής απορριμμάτων για τους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται επί του οδοστρώματος (θα σταλεί έγγραφο στη Δ/ση Καθαριότητας Δήμου Πειραιά).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Διαβίβαση της παρούσας έκθεσης στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και κοινοποίηση στη Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής (Τμήμα Γ') του Υπουργείου Υγείας, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο/ΔΝΤΗΣ



Δραπετσώνα, 28/11/2012

Οι ενεργήσαντες την αυτοψία

ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : ΨΑΡΡΩΝ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 18648
TELEFAX : 213-1602630
Τηλέφωνο : 213-1602680
Πληροφορίες : ΚΟΝΤΟΥ Ε. - ΚΩΣΤΑΚΗ Θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Δραπέτσωνα, 14/11/2013
Αρ. Πρωτ.: 12134
Αριθ. Πρωτ.: οικ 120

ΠΡΟΣ: Διοίκηση Νοσοκομείου
Γ. Π. Α. Ν. Πειραιά
"ΜΕΤΑΞΑ"
Μπόταση 15
Πειραιάς


ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π. Ε. Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Τ. Κ 18531
2) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
& Πρόνοιας (Σ. Ε. Υ. Υ. Π.)
Πειραιώς 205
11853 Αθήνα

ΘΕΜΑ : « Σχετικά με Υγειονομικό έλεγχο »

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τ.Α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) Π.Δ.145 ΦΕΚ238/ΤΑ/27-12-10 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής"
γ) Το με αρ. πρωτ 162986/6-11-12 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά
δ) Η από 14-12-12 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων Υπαλλήλων.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την ανωτέρω (δ) σχετική και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΖΑΜΠΑΣ
Π. Ε. ΠΑΡΕΝ

Συνημμένα : Ένα (1) , το (ε) σχετικό.

Εσωτερική Διανομή:
- Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

Προς
Το Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Οι υπογράφωντες:

- 1) Κοντού Ειρήνη – Ε Δ Υ- Δ/ση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π. Ε.
Πειραιώς
- 2) Κωστάκη Θωμαΐς – Ε Δ Υ Δ/ση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π. Ε. Πειραιώς

Ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ. 162986/06-11-12 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, με το οποίο κοινοποιείται το υπ' αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./103495/24-10-12 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε νοσηλευτικά, προνιακά ιδρύματα κ. λ. π., πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις 14-12-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ., στο Γενικό Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», που βρίσκεται επί της οδού Μπόττωση 15, στον Πειραιά, παρουσία της Δ/τριας Νοσηλευτικού, της προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής, του Προέδρου της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου, του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Ιατρού της Επιτροπής Επικίνδυνων και Ραδιενεργών Υλικών, και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

- Το Νοσοκομείο αποτελείται από επτά (7) ορόφους και τρία (3) υπόγεια. Στον 1^ο όροφο στεγάζονται τα γραφεία και τα εργαστήρια, στον 4^ο τα χειρουργεία και η ΜΕΘ, ενώ στους υπόλοιπους ορόφους αναπτύσσονται οι κλίνες του Νοσοκομείου.
- Τα δωμάτια ασθενών στον 2^ο & 3^ο όροφο δεν διαθέτουν αποχωρητήρια (υπάρχουν κοινόχρηστα στους διαδρόμους και είναι τρία ανά φύλο). Τα δωμάτια στον 6^ο & 7^ο όροφο, καθώς και όλοι οι θάλαμοι στη νέα πτέρυγα, διαθέτουν αποχωρητήριο για τους ασθενείς.
- Στα δωμάτια όλων των ορόφων υπάρχουν δοχεία κόκκινου χρώματος για τα μολυσματικά απορρίμματα, τα οποία, όπως και τα ραδιενεργά, συγκεντρώνονται ξεχωριστά.
- Τα μολυσματικά απομακρύνονται από την εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α. Ε.»
- Υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία (ISS), για την σίτιση και την καθαριότητα του Νοσοκομείου.
- Επί της οδού Ακτή Θεμιστοκλέους υπάρχει press container και κοντέινερ για τα στερεά απόβλητα (κοινά απορρίμματα) τα οποία απομακρύνονται από τον Δήμο. Δεν κάνουν ανακύκλωση χαρτιού.
- Στον εξωτερικό χώρο βρίσκονται επίσης ένα ψυγείο για τα μολυσματικά απορρίμματα (από κλινικές και χειρουργεία) και ένα ψυγείο για τα ραδιενεργά απορρίμματα. Τα υγρά ραδιενεργά συγκεντρώνονται σε 3 υπόγειες θωρακισμένες δεξαμενές.

- Ο ακάθαρτος ιματισμός συλλέγεται ανά όρ σε σακούλες και συγκεντρώνεται στους χώρους των πλυντηρίων, μέσω των ανελκυστήρων προσωπικού – χειρουργείου.

1) Χώροι υγιεινής (προσωπικού, κοινόχρηστα) :

✓ Διαπιστώθηκε πτώση επιχρισμάτων της οροφής, φθορές στους τοίχους και απουσία προστατευτικών πλεγμάτων (σίτας Νο 16) στα παράθυρα.

2) Μαγειρείο- Χώροι πλύσεως σκευών :

- ✓ Διαπιστώθηκε πτώση επιχρισμάτων της οροφής, σε διάφορα σημεία αυτής και φθορές στον τοίχο στον χώρο του πλυντηρίου σκευών. Επίσης το τμήμα της οροφής πάνω από τις εστίες έψησης ήταν ρυπαρό, λόγω της μη αποτελεσματικής λειτουργίας και συντήρησης του απαγωγικού συστήματος αερίων – οσμών. Τα απαγωγικά σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.
- Τηρείται αρχείο αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων νερού για λεγεωνέλλα, μικροβιακών αναλύσεων νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων.
- ✓ Το απασχολούμενο προσωπικό διαθέτει βιβλιάρια υγείας, δεν έχουν όμως εκπαιδευτεί όλοι σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στον χειρισμό τροφίμων.
- Δεν έχει γίνει μελέτη και εγκατάσταση συστήματος αυτοελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP).

3) 2^ο υπόγειο : Πλυντήρια Ιματισμού :

- ✓ Διαπιστώθηκε πτώση επιχρισμάτων σε διάφορα σημεία της οροφής, φθορές σε τοίχους και δάπεδα.
- Επίσης γίνεται χρήση ανοικτών προθηκών για την τοποθέτηση του καθαρού ιματισμού.
- Απαιτείται άμεσα η επισκευή του χώρου.

✓ 4) 3^ο υπόγειο : Μηχανοστάσιο- Λεβητοστάσιο :

Υπάρχουν πολλές φθορές στους τοίχους, την οροφή και τα δάπεδα σε όλους τους χώρους αυτούς καθώς και στο κλιμακοστάσιο προς το 3^ο υπόγειο.


5) Το κυλικείο του Νοσοκομείου λειτουργεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Β 5763/7-1-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στο όνομα Χονδρογιάννη Ελένη.

- Το κατάστημα λειτουργεί κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής.
- Δόθηκαν συστάσεις για την προσαρμογή του καταστήματος στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ. Π./οικ 96967/8-10-12.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Διαβίβαση της παρούσας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Κοινοποίηση στο Σώμα Επιθεωρητών Υ. Υ. Π. και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ



Πειραιάς, 14-12 -2012
Οι ενεργήσαντες την αυτοψία

1. Κοντού Ειρήνη

A handwritten signature, likely belonging to Eirini Kontou, written in dark ink.

2. Κωστάκη Θωμαΐς

A handwritten signature, likely belonging to Thomaia Kostaki, written in dark ink.