



✓ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

17.4.2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 18 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 774**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Κων/νο Μπαρμπαρούση
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 5990/17-01-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 234/28-02-2013 έγγραφό μας
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 442/21-03-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των (υπό 3 & 4) σχετικών εγγράφων μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, με θέμα «Σοβαρά προβλήματα στο σύστημα ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού», η οποία διαβιβάστηκε με το (υπό 2) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 712/25-02-2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δέκα (10) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

✓ ✓

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)**

Δ/ση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη
Τ. Κ. 30200, Μεσολόγγι
Τηλ. : 2631026734 & 2631027000
Fax : 2631022101
Οιινιάδες: 2632055205, fax 2632092237
E-mail: deyames@otenet.gr
http: www.deyam.gr

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 25-02-2013
Αρ. Πρωτ.: 712

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : - 1 ΜΑΡ. 2013
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8354

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης
Τμήμα Εσόδων
Σταδίου 27, Αθήνα, ΤΚ 101 83

Υπόψη κας Βλασίδου

Θέμα: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού»

Σχετ.: το με α.π. 5497/11-2-2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και όσον αφορά στα θέματα ύδρευσης-αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με τον νόμο 3852/2010 και με την με αριθμό 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Π. Μεσολογγίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 802/10-5-2011 τ.Β') έλαβε χώρα η συγχώνευση των υφισταμένων ΔΕΥΑ Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Οιινιάδων και η σύσταση της νέας πια ΔΕΥΑ του ενιαίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση για την ύδρευση – αποχέτευση και στην Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού.

Για τους λογαριασμούς:

Ο πρώην Δήμος Αιτωλικού για τη χρήση του 2010 δεν έκδωσε λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης ενώ για τη χρήση του Α' τετραμήνου 2011 ούτε ο νέος διευρυμένος Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δεν έκδωσε λογαριασμούς αφού ήταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης». Για τα παραπάνω, με απόφαση δημάρχου, μεταβιβάστηκε στη ΔΕΥΑΜ η ευθύνη για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς και τα αντίστοιχα έσοδα που θα προέκυπταν. Οι χρεώσεις έγιναν σύμφωνα με το τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης που ίσχυε στον πρώην Δήμο Αιτωλικού, με επιμερισμό των χρεώσεων σε τετράμηνα και η καθυστέρηση ήταν απολύτως δικαιολογημένη αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση που βρήκαμε και έπρεπε να διαχειριστούμε.

Για την έκδοση των λογαριασμών προχωρήσαμε στην καταμέτρηση των υδρομέτρων με λήψη των ενδείξεων προκειμένου να τους εκδώσουμε με το ισχύον ψηφισμένο τιμολόγιο του πρώην Δήμου Αιτωλικού.

Κατά την διαδικασία αυτή εξ αρχής διαπιστώθηκαν:

1. Αρκετές πολύ μικρές, μεγάλες κι υπερβολικές καταναλώσεις που πιθανόν να οφείλονταν σε διαφορετικές αιτίες, όπως:

α) Σε διαρροές.

β) Πλασματικές μικρές προηγούμενες χρεώσεις από τον Δήμο Αιτωλικού με συνέπεια να καταγράφουμε καταναλώσεις πολλών χρόνων.

γ) Σπατάλη νερού λόγω βεβαιότητας ότι δεν θα πληρώσουν το ακριβές αντίτιμο η και καθόλου.

δ) Αυθαίρετη αντικατάσταση υδρομέτρων από καταναλωτές για να εξαφανίσουν την πραγματική κατανάλωση που έκαναν, η για άλλο λόγο.

2. Ασυμφωνία των αριθμών πολλών καταχωρημένων υδρομέτρων καταναλωτών με τα καταμετρούμενα, που πιθανόν οφείλονταν:

α) Στην αντικατάσταση χαλασμένων υδρομέτρων από τον Δήμο Αιτωλικού από τους ίδιους καταναλωτές ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αιτωλικού, χωρίς ταυτόχρονη ενημέρωση των καταλόγων και των αρχείων.

β) Σε αυθαίρετη αντικατάσταση των υδρομέτρων από καταναλωτές χωρίς γνώση του Δήμου Αιτωλικού κ.λ.π.

3) Έλλειψη κωδικών καταναλωτών και κατάταξή τους κατ' αλφαβητική σειρά με εμφανή κίνδυνο την λάθος καταχώρηση ενδείξεων σε καταναλωτές με ίδιο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

Ύστερα από τις διαπιστώσεις αυτές και προκειμένου να αποφευχθούν οι προφανείς συνέπειες κι ο διαγραφόμενος όγκος ενστάσεων που θα έπρεπε να εξετασθούν από την ΔΕΥΑΜ, χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικού ιστορικού των καταναλωτών, το Δ.Σ. της με την 76/2011 απόφασή του ζήτησε την καταβολή ανά υδρόμετρο ποσού 50€ ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή 76/2011 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ έγινε αποδεκτή από την Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού (απόφαση 65/2011, 40€+ΦΠΑ~50€) καθώς και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ι. Π. Μεσολογγίου (απόφαση 280/2011).

Την απόφαση όμως αυτή ακύρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. 83039/4020) διατυπώνοντας εκτός των άλλων, ότι με την απόφασή μας αυτή «επιβάλλεται χρέωση στους καταναλωτές της Δ. Κ. Αιτωλικού με πλασματική κατανάλωση ανά υδρόμετρο, ανεξάρτητα από την πραγματική κατανάλωση νερού ενός εκάστου εξ αυτών, με αποτέλεσμα να αντιβαίνει στον χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών που η Επιχείρηση τους παρέχει».

Κατόπιν της ακύρωσης της απόφασης 76/2011 η μόνη επιλογή που μας έμενε ήταν η έκδοση των λογαριασμών με τις πραγματικές καταναλώσεις των υδρομέτρων και την διαδικασία των ενστάσεων όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Έτσι και εγένετο, πλην όμως δημιουργήθηκε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση τόσο λόγω των μεγάλων λογαριασμών που προέκυψαν, όσο και της αντίθεσης να πληρώσουν και το ελάχιστο, επικαλούμενοι οι καταναλωτές λόγους ακαταλληλότητας του νερού που συνεχίζεται εδώ και χρόνια (από το 2006). Η συνέχεια είχε αντιπαραθέσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάμεσα σε συμβούλους και Δημοτικούς Συνδυασμούς, αλλά και κοινωνικές αντιδράσεις.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα με παρέμβαση του Δημάρχου, η πλειοψηφία του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΜ αποφάσισε την μείωση όλων των λογαριασμών, όσων υπερέβαιναν τα 200€, σε 200€ έως 300€ για τις οικίες και έως 350€ για τα καταστήματα.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, αποφάσισε κανείς καταναλωτής του Αιτωλικού να μην πληρώσει λογαριασμό πάνω από 200€. Αυτό

σημαίνει, ότι όσοι έχουν χρεωθεί έως 200€, θα πληρώσουν τον λογαριασμό αυτό, κι οι υπόλοιποι με λογαριασμούς άνω των 200€ μόνον 200€. Αυτό θα ισχύσει για όλους τους καταναλωτές Αιτωλικού, ανεξάρτητα αν υποβάλλουν ένσταση. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΜ (64/2012).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. κατέβαλε και καταβάλλει κάθε προσπάθεια, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, παίρνοντας κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας, ξοδεύοντας πολλά χρήματα.

Για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες τους καταβάλλει καθημερινά ποσά σε μισθούς, υλικά, Δ.Ε.Η., αναλώσιμα, κ.λ.π.

Το έτος 2010 το κόστος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης- αποχέτευσης του Αιτωλικού έφτασε τις 400.000€, ενώ το έτος 2011 έφτασε τις 638.000€.

Και γεννάται το απλό ερώτημα:

Ποιος πρέπει να πληρώσει το κόστος αυτό, αν όχι οι καταναλωτές Αιτωλικού που το καταναλώνουν, όταν σύμφωνα με τον νόμο 1069/80, άρθρο 25 παράγραφο 2, που διέπει την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.,

« Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις Παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων »;

Οι καταναλωτές της Δημ. Ενότητας Μεσολογγίου;

Οι καταναλωτές της Δημ. Ενότητας Οινιάδων;

Κάποιος άλλος;

Ποιος;

Οι πρώην Δήμαρχοι Αιτωλικού;

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.;

Ο νυν Δήμαρχος;

Ο Γ. Γραμματέας;

Ο Περιφερειάρχης;

Η Πολιτεία;

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. πάντως για την λειτουργία της, δεν επιχορηγείται με άλλους πόρους, πλην των λογαριασμών των καταναλωτών, κι ήδη ευρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών της, με άμεσο τον κίνδυνο για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ., μην πληρώνοντας οι καταναλωτές, αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας των δικτύων.

Η Επιχείρηση, ύστερα από την απόφαση με αρ. 30186/1843/4-4-2012 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου, αναγκάστηκε να προχωρήσει στην έκδοση λογαριασμών σύμφωνα με τις πραγματικές ενδείξεις των υδρομέτρων, όπως αυτές ελήφθησαν από τα συνεργεία της επιχείρησης στα τέλη του 2011. Ως αρχική ένδειξη μπήκε η τελευταία ένδειξη που καταγράφηκε από τον

Δήμο Αιτωλικού για το έτος 2009, οπότε κι εξέδωσε για τελευταία φορά λογαριασμούς νερού.

Είναι άξιο προσοχής, ότι τα έσοδα που βεβαιώθηκαν με την έκδοση αυτών των λογαριασμών, δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου δύο ετών, έφτασαν τα 2.438.321€ (1.219.160€ το έτος).

Να αντιπαραθέσουμε, ότι ο Δήμος Αιτωλικού για το έτος 2009 βεβαίωσε έσοδα περίπου 100.000€ που είναι ποσοστιαία το 0.082 ή το 8.2% του 1.219.160€ (!!!!!).

Μια ανάλυση των λογαριασμών, όπως αρχικά προέκυψαν με τις πραγματικές ενδείξεις, είναι η κάτωθι:

Αρχικοί Λογαριασμοί με μετρηθείσες ενδείξεις 2010-2011

ΑΙΤΩΛΙΚΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ	ΠΟΣΟ (€)
Από 1-500	380	123.416,00
501-1000	268	72.816,00
1001-2000	290	421.799,00
2001-99999	355	1.617.809,50
Σύνολα	2.567	2.438.321
Χορηγμένα υδρομέτρα	173	
Εξοφληθέντα υδρομέτρα	63	
Καταναλωτές οδηγώτο	270	
Μείωση λόγω απώλειες εσόδων 85,42%		

Όπως αναφέρει ο παραπάνω πίνακας μετά τις μειώσεις που έγιναν κατά την εξέταση των ενστάσεων οι βεβαιωμένες απαιτήσεις μειώθηκαν στις 355.580€.

Εξ άλλου οι πραγματικές δαπάνες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και του Βιολογικού Καθαρισμού Αιτωλικού για τα έτη 2010 και 2011 είναι:

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Από τα στοιχεία της Δ.Ε.Η. για το έτος 2010 για το
Δ. Δ. Αιτωλικού προκύπτει το κόστος Δ.Ε.Η. ποσό

220.000,00 €

Μισθοδοσία προσωπικού (Εργατοτεχνικό – 3 Εργάτες)	60.000,00 €
Μισθοδοσία προσωπικού (Διοικητικό – 2 Υπάλληλοι)	40.000,00 €
Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά	20.000,00 €
Επισκευές – Συντηρήσεις δικτύων – Β.Κ	40.000,00 €
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	4.000,00 €
Αμοιβές Τρίτων	<u>16.000,00 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	400.000,00 €

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Δ.Ε.Η.	200.000,00 €
Μισθοδοσία	166.000,00 €
Συμβάσεις	86.000,00 €
Βιολογικός Καθαρισμός	16.000,00 €
Επισκευές – Συντηρήσεις (Μηχ/τα – Υλικά)	60.000,00 €
Έργα: Νέες γεωτρήσεις κ.λπ.	60.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	638.000.00 €

Συνολικό κόστος λειτουργίας για τα έτη 2010 και 2011:

400.000€ + 638.000€ = 1.038.000€.

Οι χρεώσεις «Τέλη Αποχέτευσης» σας γνωρίζουμε, ότι αφορούν στο κόστος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και ταυτίζεται με το τέλος χρήσης υπονόμου, όπως ορίζεται στα άρθρα 10 παρ. 1 στ και 16 του Ν1069/80 με τις τροποποιήσεις του.

Τέλος σας επισυνάπτουμε τα με αρ. πρωτ. Α/4816/2-7-2012, Α/7119/17-10-2012, Α/7511/30-10-2012 του Συνηγόρου του Καταναλωτή και την απόφαση 11/2012 της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Ν. Αιτ/νίας καθώς και το πρακτικό της 8^{ης} συνεδρίασης την 21/9/2012 (απόφαση 2). Σύμφωνα με την επιτροπή του άρθρου 152 «η κοστολόγηση του νερού γίνεται σύμφωνα με το πραγματικό κόστος λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και όχι με βάση την ποιότητα νερού».

Εξ άλλου ο Συνήγορος του καταναλωτή δεν βρίσκει καμιά παρατυπία στην χρέωση των καταναλωτών Αιτωλικού για την χρονική περίοδο 2010 & 2011, από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. διότι: «το γεγονός ότι η αναδρομική χρέωση των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης της

Δ.Ε.Υ.Α.Ι.Π. Μεσολογγίου για τα έτη 2010 – 2011 i) έχει πραγματοποιηθεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των πραγματικών καταναλώσεων ύδρευσης, ii) προσφέρει την δυνατότητα αμφισβήτησης της κατανάλωσης, iii) έχει πραγματοποιηθεί με το ισχύον κατά τον χρόνο της κατανάλωσης τιμολόγιο και την επέκταση των κλιμάκων κατανάλωσης ανάλογα με το χρονικό διάστημα της τιμολογούμενης κατανάλωσης και iv) καθορίζει σημαντικές εκπτώσεις στις περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένων καταναλώσεων, σας ενημερώνουμε ότι η σχετική αναφορά τίθεται στο αρχείο...».

Παρομοίως κι ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως τηλεφωνικά μας ενημέρωσε, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, ύστερα από τις διατυπωθείσες εξηγήσεις μας με το με αρ. πρωτ. 2946/3016/9-8-2012.

Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το υπ' αριθμ. 117935/24-12-2012 έγγραφό της επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Η ΔΕΥΑΜ σήμερα χρεώνει όλους τους καταναλωτές της με το τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43/2012 απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 177/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 49962/3313/27-6-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Για την ποιότητα νερού:

Η υδροδότηση της πόλης του Αιτωλικού, εδώ και δεκαετίες, γίνεται από την πηγή Κεφαλοβρύσου με τρεις αντλίες με παροχή η κάθε μία περίπου 150 M³/H (συνολικά περίπου 3 X 150 M³/H = 450 M³/H).

Το νερό της πηγής από φυσική και χημική άποψη είναι πολύ καλό και καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για πόσιμο νερό. Όμως εδώ και αρκετά χρόνια επιβαρύνεται από μικροβιακή φόρτιση.

Ως αιτίες μόλυνσης πιθανολογούνται κυρίως η αρδευτική διώρυγα Δ28, που διέρχεται πάνω από την πηγή, οι βόθροι του Κεφαλοβρύσου κι ίσως χώροι σταβλισμού ζώων στον ορεινό όγκο του Αρακύνθου. Καμία όμως επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση δεν έχει γίνει από καμιά αρμόδια αρχή.

Η αποκατάσταση της ποιότητας των νερών της πηγής Κεφαλοβρύσου, ενός «θησαυρού» που δύσκολα συναντάμε στη φύση, όπως χαρακτηριστικά είπε στέλεχος του ΙΓΜΕ, μας οδήγησε σε διάφορες ενέργειες, με σημαντικότερη τον καθαρισμό τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ28 του ΤΟΕΒ προκειμένου να στεγνώσει και να γίνει αρμολόγηση κι επισκευή των διαρροών με σιλικονούχα υλικά στεγανοποίησης. Η ΔΕΥΑΜ, παρότι δεν είχε την ευθύνη γι' αυτό, προχώρησε στον καθαρισμό τμήματος 1Km της διώρυγας αλλά αναγκάστηκε να διακόψει τις υπόλοιπες εργασίες διότι η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας επαναλειτούργησε τη διώρυγα τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να εκτονώσει τα νερά της Λυσιμαχείας που πλημμυρίζουν τις παραλίμνιες περιοχές. Έτσι αναμένουμε πότε θα σταματήσει η λειτουργία της διώρυγας από την Περιφέρεια για να ξαναρχίσουμε τις εργασίες, αιτούμενοι η Περιφέρεια να καλύψει το κόστος αυτό εφόσον είναι δική της υποχρέωση. Εκφράζουμε φόβους, καθώς πιστεύουμε πως η επισκευή της διώρυγας δε θα γίνει, επειδή σύντομα θα ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος.

Η μικροβιακή επιβάρυνση της πηγής αντιμετωπίζεται έκτοτε με την χλωρίωση του νερού πριν διατεθεί προς κατανάλωση, πράγμα που έτσι κι αλλιώς επιβάλλεται από την υγειονομική νομοθεσία.

Από την εμφάνιση του προβλήματος κι έως το 2006, έγιναν από τις δημοτικές αρχές προσπάθειες εύρεσης νέας θέσης υδροδότησης, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την ανάληψη της ευθύνης, συνέχισε την λειτουργία της πηγής Κεφαλοβρύσου, αφού δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση, κάνοντας επισταμένα χλωρίωση, ώστε το προς κατανάλωση διοχετευόμενο νερό να είναι απαλλαγμένο από μικροβιακό φορτίο, παρακολουθώντας το υπολειμματικό χλώριο και τις μικροβιολογικές παραμέτρους μέσω της συνεργασίας μας με το εργαστήριο υγιεινής του ιατρικού τμήματος του πανεπιστημίου Πατρών.

Η χλωρίωση γίνεται στον χώρο του αντλιοστασίου της πηγής με αυτόματη δοσομετρική συσκευή.

Το πρόβλημα της μικροβιακής επιβάρυνσης του νερού Αιτωλικού, όπως προανέφερα, έρχεται από παλιά, όπως αποδεικνύεται από την αλληλογραφία της Διεύθυνσης Υγείας με τον Δήμο Αιτωλικού, που διαθέτουμε από το έτος 2001 (έγγραφο με αρ. πρωτ. 1-Ε/796 Αθήνα 19-4-2001) του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας.

Η μικροβιακή αυτή επιβάρυνση, σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 999/4-5-2001 του τότε Δημάρχου Αιτωλικού κου Καρέτσου προς το Τ.Ο.Ε.Β. Μεσολογγίου, πιστεύεται ότι οφείλεται στην αρδευτική τάφρο Δ28.

Από τότε, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία, έχουμε κατάλληλα ή ακατάλληλα δείγματα, κι ανάλογες οδηγίες της Δ/σης Υγείας.

Να σημειωθεί, ότι τα ακατάλληλα δείγματα αναφέρονται μέσα στον οικιστικό ιστό, μετά την χλωρίωση, δηλαδή στα καταστήματα και τις οικίες.

Η μόνη εναλλακτική υπάρχουσα λύση, όπως έχει προκύψει, ύστερα από σύσκεψη του τότε Νομάρχη Δημήτρη Σταμάτη με τον Δήμαρχο Αιτωλικού Νίκο Γαλάνη και τον Νομίατρο Αιτωλνίας Νίκο Φατούρο (δημοσίευμα εφημερίδας ΠΟΛΙΤΕΙΑ Αιτωλών & Ακαρνάνων 14-4-2006), ήταν η κατασκευή νέας γεώτρησης στην περιοχή του Υποσταθμού Δ.Ε.Η. κοντά στο Κεφαλόβруσο, η οποία είχε ολοκληρωθεί από τον Δήμο Αιτωλικού κι απέμενε η ηλεκτροδότησή της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. πλήρωσε στην Δ.Ε.Η. το απαιτούμενο ποσόν κι η γεώτρηση μπήκε σε λειτουργία.

Γίνανε οι απαραίτητες δοκιμές και δειγματοληψίες και το νερό της διοχετεύθηκε στην έως τότε μη λειτουργούσα δεξαμενή στο Κεφαλόβруσο.

Η δεξαμενή πλύθηκε, καθαρίστηκε κι εξοπλίστηκε με αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, με συνεχή μέτρηση του REDOX.

Αφού όλα ρυθμίστηκαν κι ελέχθησαν για ημέρες, η νέα αυτή γεώτρηση διοχετεύθηκε στο δίκτυο ύδρευσης προς χρήση. Η παροχή της έφτανε τα 50 M3/H κι ήταν πολύ μικρή για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες του Αιτωλικού.

Έτσι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στράφηκε στην αξιοποίηση και της παρακείμενης δοκιμαστικής γεώτρησης που είχε γίνει από τον Δήμο Αιτωλικού, προκειμένου να αυξήσουμε την παροχή με «καθαρό νερό».

Προβήκαμε στην αγορά νέας υποβρύχιας αντλίας, την εγκατάστασή της κ.λ.π. Η αντλία αυτή έδωσε παροχή 80 M3/H.

Έγινε η ίδια διαδικασία, όπως και στην πρώτη, κι η νέα αυτή γεώτρηση διοχετεύθηκε στο δίκτυο ύδρευσης, μέσω πάντα της δεξαμενής στο Κεφαλόβруσο.

Κάθε σκέψη για την εξ ολοκλήρου υδροδότηση του Αιτωλικού (Μπούζα, Αστροβίτσα, Νησί, Σταθμός, Κεφαλόβруσο, Χαλίκι, Μαγούλες), μόνο με τις δύο αυτές γεωτρήσεις απορρίφθηκε, αφού η συνολική παροχή τους ήταν πολύ μικρή και δεν επαρκούσε.

Ακόμα κι η απομόνωση του παλαιού δικτύου ύδρευσης του Νησιού δεν έλυσε το πρόβλημα.

Η προσθήκη των δύο νέων γεωτρήσεων έδρασε θετικά στην αύξηση της πίεσης του δικτύου και την απρόσκοπτη υδροδότηση περιοχών που είχαν μειωμένη πίεση. Βεβαίως πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για την εξάλειψη διαρροών, αντικαταστάσεις αγωγών, συνδέσεις στο νέο δίκτυο κ.λ.π., που προϋποθέτουν πόρους, οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν, με ευθύνη των καταναλωτών και της Πολιτείας.

Στις 20-2-2012 η Δ/ση Υγείας με το με αρ. πρωτ. 29381/870/6-2-2012 για πρώτη φορά μας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα δειγματοληψίας που ενήργησε στις 23-1-2012.

Σύμφωνα μ' αυτήν τα δείγματα που ελήφθησαν στο δίκτυο Αιτωλικού, στην δυτική και ανατολική γέφυρα είναι «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ», ενώ «η παλαιά πηγή Κεφαλοβρύσου παρουσιάζει μικροβιακή επιβάρυνση... όπως γίνεται τα τελευταία έξη (6) τουλάχιστον χρόνια, την εποχή που αρχίζουν οι βροχοπτώσεις, τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες... που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ΑΜΕΣΑ, εκτός από την συστηματική χλωρίωση , που διαπιστώθηκε κατά την ημέρα της δειγματοληψίας».

Στην συνέχεια αναφέρονται μια σειρά από μέτρα κι ενέργειες που πρέπει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. να πάρει.

Λόγος για διακοπή της υδροδότησης, από την πηγή Κεφαλοβρύσου, δεν γίνεται.

Στις 9-4-2012 η Δ/ση Υγείας με το με αρ. πρωτ. 89107/2529/9-4-2012 μας γνωρίζει: «σας γνωρίζουμε, ως νέα αρχή διαχείρισης του δικτύου, ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, εγκυμονούν κίνδυνοι για τους καταναλωτές, και γι' αυτό έχουμε ζητήσει την απαγόρευση κατανάλωσης ως πόσιμο, του νερού από τις πηγές του Κεφαλοβρύσου, και συνεχίζουμε να εισηγούμαστε την απαγόρευση αυτή». Και πιο κάτω...

« Για την προστασία των καταναλωτών εισηγούμαστε: Διακοπή της υδροληψίας από την πηγή Κεφαλοβρύσου. Όποια τεχνική παρέμβαση πλέον την θεωρούμε χωρίς αποτέλεσμα, αφού η μικροβιακή επιβάρυνση συνεχίζεται για πολλά χρόνια».

Ύστερα από το έγγραφο αυτό, η υπηρεσία μας σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΔΥ Διβάρη Ευτυχία, είχε δύο επιλογές:

Α) Να υδροδοτεί εκ περιτροπής, κατά ώρες, τις διάφορες περιοχές του Αιτωλικού, αφού προβαίναμε στις αναγκαίες τεχνικές εργασίες διαχωρισμού του δικτύου, ώστε να γίνει τούτο δυνατό, μόνο με το νερό των καθαρών δύο νέων γεωτρήσεων.

Β) Να συνεχιστεί η υδροδότηση από την πηγή Κεφαλοβρύσου, αφού γίνει σχετική ανακοίνωση από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ., στους καταναλωτές να μην το πίνουν ακόμα κι αν το βράζουν (για βρέφη έως τριών μηνών).

Επειδή η εκ περιτροπής, κατά ώρες, υδροδότηση των περιοχών, κρίθηκε, ότι δεν θα εξασφάλιζε την καθαρότητα του νερού στο δίκτυο, λόγω των συνεχών εκκενώσεων και των ανεξέλεγκτων εισροών από τις διαρροές του δικτύου, κι η έλλειψή του θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στην καθημερινότητα των καταναλωτών, προκρίθηκε η (Β) λύση.

Ύστερα από την νέα διαμορφωθείσα κατάσταση, με άμεσες ενέργειες μας, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση με 500.000€ του έργου: «Σύνδεση Δικτύου Ύδρευσης Δημ. Κοινότητας Αιτωλικού με Υδραγωγείο Χαλαζιά», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2012 στην Σ.Α.Ε.Π. 001 στο 4^ο τρίμηνο του 2012, οπότε ανατέθηκε η εκτέλεση της μελέτης του έργου και των τευχών δημοπράτησης, τα οποία δυστυχώς θα ξεπεράσουν κατά πολύ το αρχικό ποσό μετά από την αύξηση τιμών των ενιαίων τιμολογίων (υπολογίζεται ότι ο προϋπολογισμός του θα φτάσει τα 1.400.000€).

Από την άλλη πλευρά, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. αναγκάστηκε να εγκαταλείψει:

- Την εγκατάσταση νέας αντλίας στην πηγή, ώστε να διοχετεύει και το νερό από αυτή, στην δεξαμενή, για ορθότερη εφαρμογή της χλωρίωσης, με μεγαλύτερο χρόνο παραμονής.
- Τον έλεγχο κι επισκευή της αρδευτικής διώρυγας Δ28 του Τ.Ο.Ε.Β., που διασχίζει τον χώρο της πηγής Κεφαλοβρύσου, και πιθανολογείτο, ότι μπορεί να προέρχεται κι από αυτήν, η μικροβιακή επιβάρυνση της πηγής,

ενώ ήδη είχαμε προβεί:

- Σε εργασίες εξυγίανσης του χώρου της πηγής, με στρώση πλακιδίων, νέο στέγαστρο, καθαρισμούς και χρωματισμούς.
- Αντικατάσταση του συλλέκτη των αντλιών.
- Αντικατάσταση του συστήματος χλωρίωσης με νέο αυτόματο με μέτρηση REDOX.
- Εγκατάσταση μεγάλου δοχείου χλωρίου, χωρητικότητας 1.6 M3, για αδιάλειπτη παροχή.
- Στον καθαρισμό της αρδευτικής διώρυγας Δ28 του Τ.Ο.Ε.Β.
-

Ζητήθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. να υλοποιηθεί το έργο: «Σύνδεση Δικτύου Ύδρευσης Δημ. Κοινότητας Αιτωλικού με Υδραγωγείο Χαλαζιά», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2012 στην Σ.Α.Ε.Π. 001 στο 4^ο τρίμηνο του 2012, οπότε ανατέθηκε η εκτέλεση της μελέτης του έργου και των τευχών δημοπράτησης, τα οποία δυστυχώς θα ξεπεράσουν κατά πολύ το αρχικό ποσό μετά από την αύξηση τιμών των ενιαίων τιμολογίων (υπολογίζεται ότι ο προϋπολογισμός του θα φτάσει τα 1.400.000€).

Από την άλλη πλευρά, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. αναγκάστηκε να εγκαταλείψει:
• Την εγκατάσταση νέας αντλίας στην πηγή, ώστε να διοχετεύει και το νερό από αυτή, στην δεξαμενή, για ορθότερη εφαρμογή της χλωρίωσης, με μεγαλύτερο χρόνο παραμονής.
• Τον έλεγχο κι επισκευή της αρδευτικής διώρυγας Δ28 του Τ.Ο.Ε.Β., που διασχίζει τον χώρο της πηγής Κεφαλοβρύσου, και πιθανολογείτο, ότι μπορεί να προέρχεται κι από αυτήν, η μικροβιακή επιβάρυνση της πηγής,
ενώ ήδη είχαμε προβεί:
• Σε εργασίες εξυγίανσης του χώρου της πηγής, με στρώση πλακιδίων, νέο στέγαστρο, καθαρισμούς και χρωματισμούς.
• Αντικατάσταση του συλλέκτη των αντλιών.
• Αντικατάσταση του συστήματος χλωρίωσης με νέο αυτόματο με μέτρηση REDOX.
• Εγκατάσταση μεγάλου δοχείου χλωρίου, χωρητικότητας 1.6 M3, για αδιάλειπτη παροχή.
• Στον καθαρισμό της αρδευτικής διώρυγας Δ28 του Τ.Ο.Ε.Β.

Εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατό από την πλευρά μας. Πρέπει και η πολιτεία να ανταποκριθεί στις δικές της υποχρεώσεις

Επισυνάπτονται:

1. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 1-Ε/796 Αθήνα 19-4-2001 του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας.
2. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 999/4-5-2001 του τότε Δημάρχου Αιτωλικού κου Καρέτσου προς το Τ.Ο.Ε.Β.
3. Δημοσίευμα εφημερίδας ΠΟΛΙΤΕΙΑ Αιτωλών & Ακαρνάνων 14-4-2006.
4. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 29381/870/6-2-2012 της Δ/σης Υγείας.
5. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 89107/2529/9-4-2012 της Δ/σης Υγείας.
6. Την Σ.Α.Ε.Π. 001 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2012 στην Σ.Α.Ε.Π. 001.
7. Έγγραφα με αρ. πρωτ. Α/4816/2-7-2012, Α/7119/17-10-2012, Α/7511/30-10-2012 του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
8. Την απόφαση 11/2012 της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Ν. Αιτ/νίας καθώς και το πρακτικό της 8^{ης} συνεδρίασης την 21/9/2012 (απόφαση 2).
9. Το με αρ. πρωτ. 2551/14-6-2012 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. προς τον Περιφερειάρχη κο Κατσιφάρα και τον Γ. Γραμματέα της Π.Δ.Ε. κο Αποστολόπουλο.
10. Το υπ' αριθμ. 117935/24-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Κοινοποίηση:

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου, κο Κατσούλη Παναγιώτη



Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Σταματάτος Σπύρος

Ε.Δ.

1. Φ. Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
2. Φ. Αιτωλικό
3. Φ. Νομικά