



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/16383

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

31 Μαΐου 2013

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

- ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ε. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ**
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :
α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ 101 83
β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ/ 115 23
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και στην ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου. Προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 10557/ 14-05-2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το ν.1650/1986, η αρμοδιότητα ελέγχου και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στις Υπηρεσίες που ρητά καθορίζονται στις διατάξεις του νόμου αυτού (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών), λόγω των ειδικότερων γνώσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες έχουν επικουρική αρμοδιότητα στην εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου, από πλευράς μόνο των ποινικών κυρώσεων και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνες που η διαπίστωση της παράβασης δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή προηγούμενο έλεγχο της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή προηγούμενος έλεγχος οι Υπηρεσίες της Αστυνομίας υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή, προκειμένου να επιληφθεί αυτή, ενώ οισάκις απαιτείται παρέχουν τη συνδρομής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σας πληροφορούμε ότι προς την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, έχουν δοθεί σαφείς εντολές και οδηγίες για την εκδήλωση όλων των ενεργειών αρμοδιότητάς τους και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του

περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, εποχούμενες περιπολίες των αρμοδίων Υπηρεσιών, διέρχονται και επιτηρούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Χ.Α.Δ.Α., για την πρόληψη-αποτροπή έκνομων ενεργειών (εναπόθεση και καύση απορριμμάτων), σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.

Επίσης, το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανταποκρινόμενα στην απαίτηση και την προσδοκία της κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσουν στρατηγικές και συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα, με το π.δ. 42/2011, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκαν Υποδιευθύνσεις Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος. Στις ως άνω Υποδιευθύνσεις λειτουργούν Τμήματα Περιβαλλοντικής Προστασίας, με αρμοδιότητα - σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και με άλλες αρμόδιες εγχώριες και διεθνείς Υπηρεσίες, Οργανισμούς και όργανα – την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων και γενικά της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι Υπηρεσίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή δράση και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι εν λόγω Υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά στις ήδη υφιστάμενες Αρχές και Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων.

Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι στους Χ.Α.Δ.Α., που υφίσταντο κατά τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. 9/2005 Πυροσβεστικής Διάταξης, πρέπει να λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται :

- Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.
- Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρριψης.
- Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.
- Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού.
- Κατά τη διάρκεια των ημερών της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού), για τη συγκεκριμένη περιοχή, επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου.
- Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Δήμοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 1892/1990.

Τα μέτρα αυτά ελέγχονται κατόπιν αυτοψίας τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αποτελείται από αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και υπάλληλο των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, με την ιδιότητα του δασολόγου ή δασοπόνου. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ακολούθως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με έγγραφό της αποστέλλει την έκθεση για υλοποίηση στην αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει την έκθεση στην αρμόδια Εισαγγελία.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το Χ.Α.Δ.Α. Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, η χωματερή στην εν λόγω περιοχή έχει πάψει να λειτουργεί από το έτος 2010. Ωστόσο, περιστασιακά και συγκεκριμένα δύο φορές το χρόνο, ο Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων χρησιμοποιεί το χώρο αυτής, για την καύση ξερών κλαριών και σε καμία περίπτωση για την

καύση απορριμμάτων, εξαιτίας της μεγάλης επιφάνειας του χώρου της, ο οποίος είναι περιβεβλημένος από χωμάτινα πρανή που αποκλείουν το κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αναφορικά δε με τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τη σχετική συνταχθείσα έκθεση ελέγχου για το τρέχον έτος από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μας, ο ανωτέρω χώρος διαθέτει περιορισμένη περίφραξη, εγκατάσταση δεξαμενής και πυροσβεστικού κρουνού καθώς και πρόβλεψη για την άμεση επέμβαση υδροφόρων και σκαπτικών μηχανημάτων του οικείου Δήμου. Πάντως, από την 01-01-2013 μέχρι και σήμερα, η οικεία πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ. Κορινθίας) δεν έχει κληθεί να επέμβει σε πυρκαγιά εντός του χώρου του εν λόγω Χ.Α.Δ.Α. Σημειώνεται δε ότι, το τρέχον έτος, οι παραπάνω έλεγχοι ολοκληρώθηκαν την 19^η Απριλίου και οι σχετικές εκθέσεις υποβλήθηκαν στους νόμιμους αποδέκτες (Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας /Α.Π.Σ.).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στο άρθρο 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και συγκεκριμένα στον τομέα β', περ. 4 «Περιβάλλον», ορίζεται ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες είναι αρμόδιοι για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι προσπάθειες των Υπηρεσιών μας στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, σε συνεργασία βεβαίως με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τα λοιπά θέματα, αρμόδια να σας ενημερώσουν σχετικά είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΗΣ

