




26 ΙΑΝ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22/7/2013

Αρ. Πρωτ.: 57337

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 11604/10-6-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Τ.-Ν. Κουίκ, με θέμα «Ληγμένοι πυροσβεστήρες στο Νοσοκομείο Σάμου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝ Σάμου, στις 3-6-2013 βεβαίωσε με έγγραφό της ότι το σύνολο των πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου ήταν σε πράσινη ένδειξη και λειτουργούσαν κανονικά. Παράλληλα, με το ίδιο έγγραφό της ζήτησε την αναγόμωσή τους. Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου εδόθη την ίδια μέρα εντολή για προμήθεια, αναγόμωση και πιστοποίηση του συνόλου των πυροσβεστήρων.

Στις 4-6-2013 ήρθαν οι πρώτες προσφορές και στις 7-6-2013 ξεκίνησε η αναγόμωση-έλεγχος για την πιστοποίησή τους.

Μέχρι τώρα έχουν πιστοποιηθεί 53 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεος, 46 CO2 και αναμένονται ακόμα 2 ειδικοί για τα μαγειρεία, 13 μεγάλοι για το λεβητοστάσιο και 3 τροχήλατοι. Επίσης πιστοποιήθηκαν όλοι οι πυροσβεστήρες των ασθενοφόρων και ΕΚΑΒ. Άμεσα παραγγέλθηκαν 2 καινούργιοι πυροσβεστήρες οροφής για αντλιοστάσιο και 20 ξηράς κόνεος με ανάρτηση στο διαδίκτυο και με όχληση εγχώριων προμηθευτών, χωρίς άμεση μέχρι σήμερα ανταπόκριση κανενός προμηθευτή.

Γίνονται συνεχώς προσπάθειες για την προμήθεια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Τ.-Ν. Κουίκ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ.Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΡΙΑΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 1