



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

06 ΣΕΠ. 2013

Αθήνα, 6-9-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/178/οικ.16506

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:


- 1) Βουλευτή κ. Ν Συρμαλένιο
- 2) ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 621/14-08-13 Ερώτηση

Σε απάντηση της 621/14-08-13 Ερώτησης του βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιου, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/2758/28-08-13 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Συνημμένα: 2 σελίδες
Σύνολο εγγράφων: 3 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σε αντικατάσταση ταυταρίθμου

Αρ./Ημ./ΓρΔ/2758/28-8-13

Προς:
κ. Γ. Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Συρμαλένιου, για το μπλάκ άουτ της ΔΕΗ Α.Ε. στη Σαντορίνη

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 621/14.08.2013 Ερώτηση Βουλευτή

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Συρμαλένιου, σχετικά με το μπλάκ άουτ της ΔΕΗ Α.Ε. στη Σαντορίνη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η μηχανή που υπέστη βλάβη ήταν από τις πλέον σύγχρονες (2005) μονάδες που έχουν εγκατασταθεί στα νησιά, είχε δε συντηρηθεί εντελώς πρόσφατα (Απρίλιος του 2013) από τον ίδιο τον κατασκευαστή της, χωρίς να παρουσιάσει κανένα λειτουργικό πρόβλημα.
2. Το συμβάν ήταν εντελώς απρόβλεπτο και αιφνίδιο, δεδομένου ότι εξελίχθηκε σε χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων από την εκκίνηση της μονάδας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν σχετίζεται με άλλου είδους λειτουργικά προβλήματα που είχαν στο παρελθόν παρουσιαστεί και είχαν αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
3. Η ηλεκτροδότηση του νησιού αποκαταστάθηκε πλήρως, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων της επιχείρησης που εργάστηκαν νυχθημερόν, λαμβανομένων υπόψη αφενός του μεγέθους της βλάβης που προκλήθηκε από την πυρκαγιά στον υφιστάμενο εξοπλισμό, αφετέρου δε του πλήθους των φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) που μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν. Συγκεκριμένα, το βράδυ της πρώτης ημέρας που συνέβη το περιστατικό ηλεκτροδοτήθηκε το 30% των αναγκών του δικτύου, με προτεραιότητα στην ηλεκτροδότηση των κοινωνικών υποδομών, έως το μεσημέρι της επόμενης ημέρας (14.08.2013) ηλεκτροδοτήθηκε το 70% περίπου των αναγκών του δικτύου και από 16.08.2013, 24:00, το δίκτυο ηλεκτροδοτήθηκε πλήρως.
4. Σήμερα η συνολική αποδιδόμενη ισχύς του Σταθμού ανέρχεται σε 40 MW και τις επόμενες ημέρες θα ανέλθει σε 45 MW, ενώ η μέγιστη ζήτηση δεν υπερβαίνει κατά την αιχμή τα 31 MW, επομένως καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού.
5. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης των βλαβών στον υφιστάμενο εξοπλισμό. Παράλληλα ανέθεσε σε επιτροπή τεχνικών της, στο ΕΜΠ, καθώς και σε ανεξάρτητο πραγματογνώμονα τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια της βλάβης.



Επίσης θα προβεί άμεσα στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αρχικά ενός πρόσθετου Αεριοστροβίλου ισχύος περίπου 12-15 MW, ώστε αυτός να είναι σύντομα διαθέσιμος, καθώς και δύο (2) νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, που θα εγκατασταθούν εντός του μηχανοστασίου, ισχύος 10 MW έκαστο, για την κάλυψη των μεσομακροπρόθεσμων αναγκών της νήσου.

6. Τέλος σημειώνεται ότι, έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή από τον Δήμο, τους Τοπικούς Φορείς και τη ΔΕΗ ΑΕ, η οποία μελετά τρόπους ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.

Με τιμή


ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποίηση :

ΥΠΕΚΑ

- Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γεν. Δ/νση Ενέργειας / Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/νση Οργάνωσης / Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ