




13 Νοε. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13 - 11 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 2242**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Σ. Δραμουντανή
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
s.dramountani@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτής κα Τσαμπίκα Ιατρίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 2905/21-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Τσαμπίκα Ιατρίδη, με θέμα «Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης στην Πάτμο και μη λειτουργία τους μέχρι και σήμερα», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 6554/25-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνεργαζόμενο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Ρόδος 25/10/2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΕ 6554

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δνση : Πλ. Ελευθερίας
Ταχ. Κωδ. Πόλη : 85100 Ρόδος
Πληροφορίες : Ζ. Παπαζαχαρίου
Τηλέφωνο : 22413 - 63121
FAX : 22413 - 63127, 63139

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Εργων
Υπ' όψη κ. Γ. Σκούρα
Ευαγγελίστριας 2
105 63 Αθήνα
Τ: 213.1361246
F: 213.1361150

ΚΟΙΝ: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 42729/24/10/2013 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Ιστορικό: Με το υπ' αρ. πρωτ. 6475/23-7-2013, έγγραφο του ο Δήμος Πάτμου, μας ζήτησε να προβούμε στη σύνταξη μελέτης με θέμα «Συνοδά έργα μονάδων αφαλάτωσης Πάτμου». Εν συνεχεία η μελέτη ανατέθηκε στις 24/7/2013 στο μηχανικό Ζαχ. Παπαζαχαρίου. Με το υπ' αρ. πρωτ. 4249/20-8-2013 έγγραφο μας ζητήσαμε από το Δήμο Πάτμου να μας αποστείλετε αντίγραφα όλων των αδειοδοτήσεων που αφορούν στο παρόν έργο. Εως σήμερα δεν έχουμε λάβει τίποτα. Ο μηχανικός της υπηρεσίας κ. Ζαχ. Παπαζαχαρίου μετέβει επί τόπου του έργου. Επίσης συνομίλησε με μηχανικούς της Γ.Γ. Αιγαίου & Ν. Πολιτικής (κα. Βαλαβάνη & κα. Γιαννέλη) καθώς και με τον κ. Η. Νόκα της Δ/νσης Υδάτων της Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου, επίσης και με τον Δήμαρχο. Εγιναν επίσης αλληπαλές συσκέψεις μεταξύ του Προισταμένου της Δ/νσης μας του Προισταμένου του Τμήματος και του οριμένου μηχανικού, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη και κυρίως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ και βιώσιμη λύση.

Φιλοσοφία: Το έργο σκοπό έχει να κατασκευάσει τις απαραίτητες υποδομές (συνοδά έργα) έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι 2 μονάδες αφαλάτωσης (δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως έκαστη) που έχει ήδη προμηθευτεί ο Δήμος Πάτμου. Οι αδειοδοτήσεις που εξεδόθησαν, βασίστηκαν στην Τεχνική Έκθεση (Περιβαλλοντική Έκθεση) του Δρ. Ευ. Τσιφτισή, η οποία αναφέρει ότι τα 2800κ.μ. (κατ'ελάχιστον) θαλασσινού νερού ημερησίως που χρειαζόμαστε, μπορούμε να τα ανιλήσουμε από 2 γεωιρήσεις τα σημεία των οποίων μάλιστα καθορίζει. Επίσης αναφέρει ότι η διάθεση των 1600κ.μ. ημερησίως αλμόλοιπου (κατά πολλούς ρυπογόνο και τοξικό) θα μπορεί να διατεθεί σε συγκεκριμένων διαστάσεων παραπλησια τάφρο

Θέση της Υπηρεσίας: Επειδή το συγκεκριμένο έργο είναι μείζονος σημασίας για το Λήμο, καθώς και λόγω του μεγέθους του, η υπηρεσία μας πρότεινε τα ακόλουθα:

- Να διανοιχθούν σε πρώτη φάση οι δύο γεωτρήσεις, όπως προβλέπουν οι αδειοδοτήσεις.
- Εάν υπάρχει νερό και σε ικανή ποσότητα, τότε θα προχωρήσουμε στην υπόλοιπη μελέτη. Εάν όχι πρέπει να γίνει αγωγός καθώς και λιμενικό έργο (με τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις - αιγιαλό & παραλία - και παραχώρηση αυτής). Σημειόтеόν ότι στην περίπτωση αυτή η Περιβαλλοντική μελέτη αλλάζει κατηγορία και πρέπει να εκπονηθεί εκ νέου.
- Όσον αφορά στο θέμα του αλμολοιπού, πρέπει κατά τη γνώμη της υπηρεσίας να βρεθεί έταιρη λύση διότι δεν είναι τεχνικά εφικτό μία τάφρος 7μ x 10μ x 1μ ή αλλιώς 70κ.μ. να παροχετεύσει ικανοποιητικά 1600κ.μ. ημερησίως. Εάν βρεθεί νερό, μια λύση θα ήταν ένας αγωγός (περίπου 800μ.) προς τον παλιό βιολογικό, ο οποίος έχει εγκεκριμένο αγωγό εκβολής στην θάλασσα.
- Εάν το θέμα αντιμετωπιζόταν εξ' αρχής, θέση της υπηρεσίας θα ήταν η εξεύρεση διαφορετικής θέσης συνολικά.

Τα παραπάνω κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Πάτμου και στο Υπουργείο Ναυτιλίας Γ.Γ. Αιγαίου & Ν. Πολιτικής (που χρηματοδοτεί το έργο) με το υπ' αρ. πρωτ.: 5833/30-09-2013 έγγραφο μας.

Αμφότεροι αποδέχτηκαν τις προτάσεις της Υπηρεσίας μας.

Η υπηρεσία εκπόνησε άμεσα μελέτη για τις δύο διερευνητικές γεωτρήσεις (και μάλιστα με προϋπολογισμό εξ' ευρώ 19,400.00 ώστε να μπορεί να γίνει ανάθεση με συνοπτικές διαδικασίες) την οποία και έστειλε στο Δήμο Πάτμου με το υπ' αρ. πρωτ. 5944/14-10-2013 έγγραφο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες - διευκρινήσεις.

Με Ε.Π.
Ο Διευθυντής Τ.Ε.Δ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

